

2017年第三季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有限公司	2017-8-9	氨氮	0.252	5	mg/L	是	-
			总氮	2.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2017-8-1	氨氮	0.22	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00045	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.05	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
石家庄市			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00029	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2017-8-1	总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
			总氮	11.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2017-8-1	生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.52	5	mg/L	是	-
			总氮	6.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2017-7-11	氨氮	0.155	5	mg/L	是	-
			总氮	6.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2017-8-16	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.872	25	mg/L	是	-
			总氮	8.2	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.24	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	30	mg/L	是	-
正定县	正定新区污水处理厂	2017-9-4	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	7600	1000	个/L	否	6.6
			氨氮	0.25	8	mg/L	是	-
			总氮	10.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	2.06	5	mg/L	是	-
			总氮	2.67	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.53	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	栾城县污水处理厂	2017-8-2	总汞	0.00064	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2017-9-12	粪大肠菌群数	1375	1000	个/L	否	0.4
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水治理工程筹建处	2017-8-14	氨氮	0.336	5	mg/L	是	-
			总氮	8.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.005	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2017-8-7	氨氮	0.069	5	mg/L	是	-
			总氮	4.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2017-7-12	氨氮	1.09	5	mg/L	是	-
			总氮	2.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10.6	10	mg/L	否	0.1
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2017-7-5	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.37	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.484	5	mg/L	是	-
			总氮	5.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.333	5	mg/L	是	-
			总氮	5.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.95	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2017-7-5	总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0016	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2017-9-7	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	13.6	10	mg/L	否	0.4
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00068	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.005	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2017-8-23	氨氮	2.84	5	mg/L	是	-
			总氮	5.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	13.2	10	mg/L	否	0.3
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	32	30	倍	否	0.1
			总汞	0.00074	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	无极县长业水务有限公司	2017-7-31	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2017-9-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.09	5	mg/L	是	-
			总氮	1.98	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.69	5	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.77	8	mg/L	是	-
			总氮	3.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.32	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	赵县清源污水处理厂	2017-8-2	总磷	0.01	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00062	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2017-8-2	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00062	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
辛集市	辛集市水处理中心	2017-9-12	氨氮	3.77	5	mg/L	是	-
			总氮	3.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.6	5	mg/L	是	-
			总氮	2.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.405	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.668	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.079	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.037	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	71	50	mg/L	否	0.4
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	0.000434	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.488	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
藁城市	藁城市水处理中心	2017-8-15	氨氮	0.235	5	mg/L	是	-
			总氮	3.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0014	0.001	mg/L	否	0.4
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2017-7-31	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.28	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	5	mg/L	是	-
			总氮	2.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2017-9-6	总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2017-7-18	氨氮	0.664	5	mg/L	是	-
			总氮	0.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.008	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2017-8-17	氨氮	9.12	8	mg/L	否	0.1
			总氮	16.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.74	20	mg/L	是	-
			总磷	1.2	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2017-8-17	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.041	5	mg/L	是	-
			总氮	1.75	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2017-7-13	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.105	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00093	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.248	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.685	5	mg/L	是	-
			总氮	3.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
	唐山城市排水有限公司西郊污水处理二厂	2017-9-20	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.333	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-		
			氨氮	4.22	5	mg/L	是	-		
			总氮	8.51	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	2.89	10	mg/L	是	-		
路北区			总磷	0.4	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-		
			色度	8	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.000495	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.156	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-		
			氨氮	2.22	5	mg/L	是	-		
			总氮	7.15	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	25.25	50	mg/L	是	-		
			色度	10	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00086	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.164	0.5	mg/L	是	-		
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	25.25	50	mg/L	是	-		
			色度	10	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00086	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.164	0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2017-7-13	粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.31	5	mg/L	是	-
			总氮	6.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.21	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2017-9-20	总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.336	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.419	5	mg/L	是	-
			总氮	2.585	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.415	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00075	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.387	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.201	5	mg/L	是	-
			总氮	4.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2017-7-14	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.216	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.746	5	mg/L	是	-
			总氮	2.57	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-9-12	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.86	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.25	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00071	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.235	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
			总氮	5.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-7-14	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.45	20	mg/L	是	-
			总磷	0.3	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.25	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2017-9-12	阴离子表面活性剂(LAS)	0.141	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	8	mg/L	是	-
			总氮	6.22	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.75	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00088	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.812	8	mg/L	是	-
			总氮	3.91	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理	2017-7-13	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.69	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.148	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.68	5	mg/L	是	-
			总氮	6.55	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	厂	2017-9-20	生化需氧量	2.06	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00061	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.165	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.4	5	mg/L	是	-
			总氮	6.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-7-12	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.45	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.25	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.81	5	mg/L	是	-
			总氮	5.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2017-9-12	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.87	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.3	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2017-7-12	悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.32	5	mg/L	是	-
			总氮	6.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2017-7-12	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.96	20	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.5	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000895	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.304	8	mg/L	是	-
			总氮	4.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2017-9-12	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.48	20	mg/L	是	-
			总磷	0.375	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.25	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.894	8	mg/L	是	-
			总氮	3.825	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区瑞源污水处理有限公司	2017-7-12	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.95	10	mg/L	是	-
			总磷	0.145	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.25	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00061	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.162	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
		2017-9-12	氨氮	2.78	5	mg/L	是	-
			总氮	6.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.148	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00069	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.223	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.44	5	mg/L	是	-
			总氮	4.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.52	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2017-7-13	总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.8	5	mg/L	是	-
			总氮	3.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
		2017-9-20	生化需氧量	4.31	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
	唐山城市	2017-7-13	悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.125	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.189	5	mg/L	是	-
			总氮	4.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-9-8	氨氮	2.08	8	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.02	20	mg/L	是	-
			总磷	0.421	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.5	60	mg/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
	2017-7-12	2017-9-8	生化需氧量	4.12	20	mg/L	是	-
			总磷	0.45	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.5	60	mg/L	是	-
			氨氮	0.545	8	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
		2017-7-12	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00079	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2017-7-13	阴离子表面活性剂(LAS)	0.193	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			总氮	4.61	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2017-9-8	色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总氮	3.47	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.184	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	10000	个/L	是	-
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司生态城厂	2017-7-13	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.144	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.43	5	mg/L	是	-
			总氮	7.33	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.05	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.5	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦 县	滦县城东水务运营有限责任公司	2017-9-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00075	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.144	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.44	5	mg/L	是	-
			总氮	4.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-7-6	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.495	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.189	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.26	15	mg/L	是	-
			总氮	6.11	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2017-9-8	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.74	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.25	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.8	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2017-7-11	总氮	4.14	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.47	20	mg/L	是	-
			总磷	0.466	1	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
		2017-9-8	阴离子表面活性剂(LAS)	0.229	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			总氮	8.04	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.37	20	mg/L	是	-
			总磷	0.465	1	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00073	0.1	mg/L	是	-
		2017-7-11	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.232	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			总氮	3.68	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			氨氮	1.23	15	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.25	60	mg/L	是	-
			氨氮	1	15	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.75	60	mg/L	是	-
		2017-9-8	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2017-7-3	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.255	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.7	5	mg/L	是	-
			总氮	4.1	15	mg/L	是	-
		2017-9-7	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.77	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
		2017-9-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.245	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.8	5	mg/L	是	-
			总氮	6.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-7-3	化学需氧量	19.9	50	mg/L	是	-
			氨氮	1.4	5	mg/L	是	-
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.278	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	2017-9-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.06	5	mg/L	是	-
			总氮	4.04	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
		2017-9-19	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00087	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.9	5	mg/L	是	-
	唐山旭成	2017-7-5	总氮	3.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.162	5	mg/L	是	-
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.338	8	mg/L	是	-
			总氮	3.31	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	水质净化有限公司	2017-9-13	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.67	20	mg/L	是	-
			总磷	0.465	1	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.12	8	mg/L	是	-
			总氮	3.74	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2017-7-5	化学需氧量	14.75	60	mg/L	是	-
		2017-9-13	化学需氧量	17.75	60	mg/L	是	-
玉田县	唐山域银水业有限公司	2017-7-10	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.99	20	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.25	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000495	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.276	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.243	8	mg/L	是	-
			总氮	7.09	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2017-9-18	总砷	0.00064	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.28	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.3	8	mg/L	是	-
			总氮	5.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
		2017-7-10	生化需氧量	5.49	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.3	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.346	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3500	1000	个/L	否	2.5
			氨氮	1.65	5	mg/L	是	-
			总氮	6.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-9-18	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.75	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	2017-7-11	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.19	10	mg/L	是	-
			总磷	0.323	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000555	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
		2017-9-8	阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.812	5	mg/L	是	-
			总氮	5.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.14	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00061	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.119	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.98	5	mg/L	是	-
			总氮	5.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.423	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.75	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2017-7-11	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.206	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.55	5	mg/L	是	-
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-
			氰化物(总氰化合物)	<0.04	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
		2017-9-8	生化需氧量	4.68	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.204	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.693	5	mg/L	是	-
		2017-7-11	总氮	4.14	15	mg/L	是	-
			氰化物(总氰化合物)	<0.04	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00052	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2017-7-20	阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			总氮	7.11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			pH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
		2017-9-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.175	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			总氮	6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2017-7-11	氨氮	2.04	8	mg/L	是	-
		2017-7-20	氨氮	1.47	8	mg/L	是	-
		2017-9-7	氨氮	1.62	8	mg/L	是	-
迁安市	迁安市城市污水处	2017-7-11	pH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.22	10	mg/L	是	-
			总磷	0.374	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00071	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.355	0.5	mg/L	是	-
		2017-8-10	粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.01	5	mg/L	是	-
			总氮	4.185	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	市污水处理有限公司	2017-9-11	动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00091	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.355	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
			总氮	4.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海港区	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	2017-9-22	PH值	7.13	-	无量纲	-	-
			生化需氧量	12	20	mg/L	是	-
			总磷	1.3	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.0004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	380	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.19	15	mg/L	是	-
			总氮	9.58	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.0004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2017-9-22	六价铬	<0.0004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6.25	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	305	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.46	5	mg/L	是	-
			总氮	3.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2017-9-13	pH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	190	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	5	mg/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2017-9-14	pH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.9	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	450	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	国水(昌黎)污水处理有限公司	2017-9-12	氨氮	0.19	5	mg/L	是	-
			总氮	1.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	250	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.678	5	mg/L	是	-
			总氮	5.04	15	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			PH值	6.84	6-9	无量纲	是	-
昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司(贾河污水处理厂)	2017-9-12	生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	240	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.116	5	mg/L	是	-
			总氮	3.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总氮	9.75	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2017-9-13	悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	595	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.076	5	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.036	0.05	mg/L	是	-
			pH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.167	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2017-9-8	pH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.456	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
北戴河新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2017-9-12	粪大肠菌群数	842	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.46	5	mg/L	是	-
			总氮	12.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.34	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	180	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司——西污水处理厂	2017-7-6	氨氮	0.21	5	mg/L	是	-
			总氮	2.08	15	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.63	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	60	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2017-7-10	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	17	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.305	15	mg/L	是	-
			总氮	14.8	20	mg/L	是	-
			石油类	0.09	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	-
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.258	8	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2017-8-14	化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.061	8	mg/L	是	-
			总氮	4.34	15	mg/L	是	-
			石油类	0.54	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.46	1	mg/L	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2017-7-10	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.21	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
邯郸县	邯郸市东污水处理厂	2017-7-6	氨氮	0.202	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸县	邯郸通用污水处理有限公司	2017-7-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.608	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
临漳县	临漳县污水处理厂	2017-8-14	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.203	8	mg/L	是	-
			总氮	8.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.103	8	mg/L	是	-
			总氮	9.89	15	mg/L	是	-
			石油类	0.76	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.98	1	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
成安县	成安县环洁公司	2017-8-14	总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6.5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.72	8	mg/L	是	-
			总氮	14.25	15	mg/L	是	-
			石油类	0.43	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.5	1	mg/L	是	-
大名县	大名金州水务有限公司	2017-8-10	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.168	15	mg/L	是	-
			总氮	14.9	20	mg/L	是	-
			石油类	0.56	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.6	3	mg/L	是	-
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2017-7-3	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2017-7-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.288	8	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.21	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
磁 县	磁县污水处理厂	2017-7-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.108	30	mg/L	是	-
			总氮	18.1	-	mg/L	-	-
			石油类	0.07	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	-
			PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2017-8-8	总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.048	8	mg/L	是	-
			总氮	6.35	15	mg/L	是	-
			石油类	0.47	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.68	1	mg/L	是	-
永年县	永年县县城污水处理厂	2017-7-4	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.21	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	430	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.171	8	mg/L	是	-
			总氮	7.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
邱 县	邱县污水处理厂	2017-8-8	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2017-8-8	阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.061	8	mg/L	是	-
			总氮	3.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.58	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.6	1	mg/L	是	-
			PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
广平县	广平县污水处理厂	2017-8-8	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.85	8	mg/L	是	-
			总氮	4.09	15	mg/L	是	-
			石油类	0.72	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.33	1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.081	8	mg/L	是	-
			总氮	2.86	15	mg/L	是	-
			石油类	0.24	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2017-8-10	总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0036	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.8	8	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.48	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.54	1	mg/L	是	-
魏 县	魏县污水处理厂	2017-8-14	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.6	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.65	1	mg/L	是	-
曲周县	曲周县污水处理公司	2017-8-8	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	武安市水处理有限公司	2017-8-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.107	8	mg/L	是	-
			总氮	9.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.71	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.88	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
桥东区	邢台市污水处理厂	2017-7-21	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.092	8	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			石油类	0.69	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.81	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.616	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2017-8-24	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	25	mg/L	是	-
			总氮	7.4	-	mg/L	-	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	30	mg/L	是	-
			总磷	0.44	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
临城县	临城县泜河污水处理厂	2017-7-25	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.863	5	mg/L	是	-
			总氮	9.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.583	25	mg/L	是	-
			总氮	7.64	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2017-8-23	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.46	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	30	mg/L	是	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2017-7-27	总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2017-8-31	氨氮	0.28	5	mg/L	是	-
			总氮	6.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆尧县	隆尧县城 镇污水处理厂	2017-7-21	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.45	5	mg/L	是	-
			总氮	7.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.841	5	mg/L	是	-
			总氮	7.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东 方污水处理厂	2017-7-20	总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.695	8	mg/L	是	-
			总氮	9.95	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任 县	任县污水处理厂	2017-7-21	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.695	5	mg/L	是	-
			总氮	7.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
南和县	南和县污水处理厂	2017-7-18	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.874	5	mg/L	是	-
			总氮	6.97	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2017-8-15	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.818	5	mg/L	是	-
			总氮	7.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术服务有限公司	2017-7-19	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
			总氮	7.45	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
新河县	新河县玉树污水处理厂	2017-8-17	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	广宗县污水处理厂	2017-8-23	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.08	5	mg/L	是	-
			总氮	9.75	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2017-8-24	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.415	5	mg/L	是	-
			总氮	6.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源污水处理厂	2017-7-19	氨氮	1.74	5	mg/L	是	-
			总氮	7.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2017-8-17	氨氮	0.941	5	mg/L	是	-
			总氮	8.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.504	5	mg/L	是	-
			总氮	6.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县开发区污水处理厂	2017-8-16	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.616	5	mg/L	是	-
			总氮	7.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
临西县	临西县洁达污水处理厂	2017-8-16	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.672	5	mg/L	是	-
			总氮	7.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
中建冀泉 衡水有限公司			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	邢台市经济开发区责任公司七里河污水处理分厂	2017-7-22	总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.303	5	mg/L	是	-
			总氮	8.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2017-7-26	色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.4	5	mg/L	是	-
			总氮	7.84	15	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2017-7-18	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.1	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市污水处理厂	2017-8-16	粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.773	5	mg/L	是	-
			总氮	8.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.55	5	mg/L	是	-
			总氮	8.22	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2017-9-21	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.248	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.408	5	mg/L	是	-
			总氮	6.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.412	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市排水总公司 银定庄污水处理厂	2017-9-11	化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.345	5	mg/L	是	-
			总氮	5.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
北市区	保定市溪源污水处理厂	2017-9-11	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.228	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
满城县	保定市大册营水处理有限公司	2017-7-24	氨氮	0.259	5	mg/L	是	-
			总氮	4.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.058	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2017-7-24	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	588	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.26	5	mg/L	是	-
			总氮	6.95	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.053	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2017-7-31	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.271	5	mg/L	是	-
			总氮	6.41	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.264	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2017-7-18	阴离子表面活性剂(LAS)	0.097	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.254	8	mg/L	是	-
			总氮	4.44	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.078	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2017-7-18	阴离子表面活性剂(LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.151	8	mg/L	是	-
			总氮	3.64	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.065	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
阜平县	阜平县恒和污水处	2017-7-5	PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.047	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2017-7-20	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.39	8	mg/L	是	-
			总氮	3.01	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.262	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2017-7-11	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.269	5	mg/L	是	-
			总氮	6.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.201	5	mg/L	是	-
			总氮	2.74	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴镇污水处理厂	2017-9-12	阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	25	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	-
			总氮	6.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.372	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
唐 县	唐县污水处理厂	2017-7-11	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.154	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.097	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.064	8	mg/L	是	-
			总氮	3.04	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
高阳县	联合环境水务(高阳)有限公司	2017-7-19	PH值	8.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.289	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	中行公司	2017-7-20	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.887	5	mg/L	是	-
			总氮	4.64	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
容城县	保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司	2017-7-20	阴离子表面活性剂(LAS)	0.111	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.543	5	mg/L	是	-
			总氮	6.43	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.245	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
涞源县	涞源县污水处理厂	2017-7-3	色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.15	15	mg/L	是	-
			总氮	3.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.322	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.0007	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
望都县	望都清源排水有限公司	2017-8-8	生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.217	5	mg/L	是	-
			总氮	6.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
安新县	安新县三台镇污水处理厂	2017-8-14	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.455	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.00009	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.61	5	mg/L	是	-
			总氮	4.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安新县	安新县污水处理厂	2017-8-14	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.221	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.00009	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2017-7-19	阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.185	5	mg/L	是	-
			总氮	9.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.666	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2017-8-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3225	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.24	8	mg/L	是	-
			总氮	6.24	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.475	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.98	5	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡 县	蠡县北郭丹污水处理站	2017-9-18	总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.212	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.462	5	mg/L	是	-
			总氮	7.77	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
蠡 县	蠡县大百尺污水处理厂	2017-8-28	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.077	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00143	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.317	5	mg/L	是	-
			总氮	6.05	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2017-9-18	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.138	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡 县	蠡县污水处理有限公司	2017-8-24	阴离子表面活性剂(LAS)	0.196	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.269	5	mg/L	是	-
			总氮	1.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.22	10	mg/L	是	-
			总磷	0.238	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2017-8-24	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0035	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00146	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.574	5	mg/L	是	-
			总氮	6.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.141	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	308	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.324	5	mg/L	是	-
			总氮	4.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2017-8-15	总磷	0.125	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00162	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.235	5	mg/L	是	-
			总氮	5.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2017-7-17	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00048	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.05	5	mg/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
雄 县	雄县龙湾镇污水处理厂	2017-7-17	阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.067	8	mg/L	是	-
			总氮	3.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
雄 县	雄县污水处理厂	2017-8-7	总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			pH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.307	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00046	0.001	mg/L	是	-
			pH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.367	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
白沟新城 区	高碑店市 白沟镇污水 处理厂	2017-7-10	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.82	5	mg/L	是	-
			总氮	6.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.216	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	150	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.06	8	mg/L	是	-
			总氮	4.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	中科国益水务有限公司(开发区分厂)	2017-9-5	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-
			总氮	1.57	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.00009	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.112	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
涿州市	涿州市松林店污水处理厂	2017-9-12	阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.512	5	mg/L	是	-
			总氮	6.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.415	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	-
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2017-9-5	阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-
			总氮	1.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.00009	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2017-7-25	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.273	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2017-7-25	阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	655	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.202	5	mg/L	是	-
			总氮	3.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.168	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
定州市	定州市中诚水务有限公司	2017-8-31	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	112	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.507	5	mg/L	是	-
			总氮	4.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	葛洲坝水务(定州)有限公司	2017-8-31	色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	100	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.366	5	mg/L	是	-
			总氮	3.08	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安国市	安国创业水务有限公司	2017-8-29	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.865	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00031	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2300	10000	个/L	是	-
安国市	安国市第二污水处理厂	2017-8-29	氨氮	0.638	8	mg/L	是	-
			总氮	8.19	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.433	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.00009	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0. 588	5	mg/L	是	-
			总氮	8. 62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0. 04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0. 04	1	mg/L	是	-
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2017-7-13	阴离子表面活性剂(LAS)	0. 068	0. 5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0. 224	5	mg/L	是	-
			总氮	3. 13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0. 04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0. 04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0. 0001	0. 01	mg/L	是	-
			总铬	<0. 004	0. 1	mg/L	是	-
			六价铬	<0. 004	0. 05	mg/L	是	-
			总砷	0. 0007	0. 1	mg/L	是	-
			总铅	0. 001	0. 1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7. 48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2. 8	10	mg/L	是	-
			总磷	0. 121	0. 5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0. 00005	0. 001	mg/L	是	-
安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2017-8-29	PH值	7. 59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1. 6	10	mg/L	是	-
			总磷	0. 291	0. 5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0. 00004	0. 001	mg/L	是	-
			总镉	<0. 00005	0. 01	mg/L	是	-
			总铬	<0. 004	0. 1	mg/L	是	-
			六价铬	<0. 004	0. 05	mg/L	是	-
			总砷	0. 0011	0. 1	mg/L	是	-
			总铅	<0. 00009	0. 1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0. 054	0. 5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0. 081	5	mg/L	是	-
			总氮	5. 82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0. 04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0. 04	1	mg/L	是	-
			PH值	7. 31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2. 8	20	mg/L	是	-
			总磷	0. 219	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高碑店市	高碑店市污水处理厂	2017-7-12	总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.064	15	mg/L	是	-
			总氮	4.79	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2017-7-3	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.06	5	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2017-7-4	石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化县	宣化县污水处理厂	2017-7-4	粪大肠菌群数	1100	1000	个/L	否	0.1
			氨氮	2.6	8	mg/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2017-7-4	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
			总氮	11.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.9	5	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2017-7-11	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.17	5	mg/L	是	-
			总氮	31.3	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2017-7-2	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2017-7-12	粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.45	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2017-7-5	粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.72	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
尚义县	尚义县利通排水中心	2017-7-5	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.26	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
蔚 县	蔚县清源排水有限公司	2017-7-4	总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.14	5	mg/L	是	-
			总氮	8.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蔚 县	西合营镇污水处理厂	2017-7-4	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.011	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
			总氮	9.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2017-7-10	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	6.81	5	mg/L	否	0.4
			总氮	44.1	15	mg/L	否	1.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2017-7-10	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2017-7-10	粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.23	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
万全县	万全县污水净化研究中心	2017-7-5	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.66	5	mg/L	是	-
			总氮	3.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0035	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.02	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.33	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2017-7-3	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.24	5	mg/L	是	-
			总氮	5.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2017-7-8	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.14	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	1	mg/L	是	-
赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2017-7-10	粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.43	8	mg/L	是	-
			总氮	7.87	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.02	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2017-7-10	粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
			总氮	10.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2017-7-10	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.6	5	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2017-7-4	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.97	5	mg/L	是	-
			总氮	23.7	15	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张家口市高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2017-7-13	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.6	5	mg/L	是	-
			总氮	43.4	15	mg/L	否	1.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
张家口市高新技术产业开发区	张家口西山污水处理有限责任公司	2017-7-5	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2017-7-6	粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.13	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2017-8-28	粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1. 23	5	mg/L	是	-
			总氮	6. 8	15	mg/L	是	-
			石油类	0. 01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0. 01	1	mg/L	是	-
			PH值	7. 59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5. 4	10	mg/L	是	-
			总磷	0. 28	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0. 00002	0. 001	mg/L	是	-
			总镉	<0. 001	0. 01	mg/L	是	-
			总铬	<0. 004	0. 1	mg/L	是	-
			六价铬	<0. 004	0. 05	mg/L	是	-
			总砷	<0. 0003	0. 1	mg/L	是	-
			总铅	<0. 01	0. 1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
双滦区	承德市中保水务有限公司	2017-8-28	阴离子表面活性剂(LAS)	0. 06	0. 5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	mg/L	否	23
			氨氮	0. 12	5	mg/L	是	-
			总氮	6. 62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0. 04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0. 04	1	mg/L	是	-
			PH值	7. 5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1. 8	20	mg/L	是	-
			总磷	0. 31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0. 00002	0. 001	mg/L	是	-
			总镉	<0. 001	0. 01	mg/L	是	-
			总铬	<0. 004	0. 1	mg/L	是	-
			六价铬	<0. 004	0. 05	mg/L	是	-
			总砷	<0. 0003	0. 1	mg/L	是	-
			总铅	<0. 01	0. 1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0. 08	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	240000	10000	个/L	否	23
			氨氮	0. 65	8	mg/L	是	-
			总氮	20. 3	20	mg/L	否	0. 015000
			石油类	<0. 04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0. 04	3	mg/L	是	-
			PH值	7. 33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0. 9	10	mg/L	是	-
			总磷	0. 37	0. 5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2017-8-30	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.02	5	mg/L	是	-
			总氮	8.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2017-7-27	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1700	1000	个/L	否	0.7
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2017-7-31	氨氮	0.61	5	mg/L	是	-
			总氮	7.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.17	5	mg/L	是	-
			总氮	4.45	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平泉县	平泉县排水管理处	2017-7-27	生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2017-7-25	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1700	1000	个/L	否	0.7
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
			总氮	9.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2800	1000	个/L	否	1.8
			氨氮	0.13	5	mg/L	是	-
			总氮	6.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆化县	隆化县污水处理厂	2017-7-31	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	5	mg/L	是	-
			总氮	21.7	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2017-7-25	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	500	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.17	5	mg/L	是	-
			总氮	5.44	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2017-7-27	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2017-8-3	氨氮	0.08	5	mg/L	是	-
			总氮	6.05	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2017-7-18	阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.74	5	mg/L	是	-
			总氮	7.97	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.77	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.344	5	mg/L	是	-
			总氮	20.8	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.889	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2017-7-18	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.274	5	mg/L	是	-
			总氮	36	15	mg/L	否	1.4
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.61	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
青 县	青县城东污水处理厂	2017-7-18	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.444	5	mg/L	是	-
			总氮	0.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2017-7-18	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.05	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.73	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	东光污水处理厂	2017-7-20	总氮	0.99	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.21	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
海兴县	海兴县污水处理厂	2017-7-24	阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.08	5	mg/L	是	-
			总氮	5.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			PH值	6.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.242	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.94	5	mg/L	是	-
			总氮	3.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
盐山县	盐山县城 市污水处理厂	2017-7-17	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.418	5	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2017-7-17	PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.13	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.169	5	mg/L	是	-
			总氮	3.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2017-7-17	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.26	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	5	mg/L	是	-
			总氮	3.68	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	南皮县污水处理厂	2017-7-18	石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.05	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.301	5	mg/L	是	-
			总氮	6.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2017-9-18	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.67	5	mg/L	是	-
			总氮	28.5	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
献 县	献县清源污水处理中心	2017-7-18	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.36	5	mg/L	是	-
			总氮	1.77	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
孟村回族族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2017-7-17	生化需氧量	1.94	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.66	5	mg/L	是	-
渤海新区	沧州龙世杰污水处理有限公司	2017-7-20	总氮	12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.26	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.86	5	mg/L	是	-
			总氮	5.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2017-7-20	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.152	5	mg/L	是	-
			总氮	1.85	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2017-7-18	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.05	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.314	5	mg/L	是	-
			总氮	8.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市污			PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.37	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市污水处理厂	2017-7-19	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.256	5	mg/L	是	-
			总氮	7.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.57	10	mg/L	是	-
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2017-7-19	总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.86	5	mg/L	是	-
			总氮	2.39	15	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2017-7-20	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.45	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.876	5	mg/L	是	-
			总氮	2.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
黄骅市	沧州绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理厂	2017-7-17	PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.11	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.274	8	mg/L	是	-
			总氮	0.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
河间市	河间市北控水务有限公司	2017-7-19	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.49	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.3	5	mg/L	是	-
			总氮	7.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
河间市	河间市束城镇污水处理厂	2017-7-19	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.73	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	(天津成水务有限公司)	2017-7-27	悬浮物	3	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.375	8	mg/L	是	-
			总氮	8.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2017-7-27	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	925	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.67	5	mg/L	是	-
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2017-7-3	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.364	5	mg/L	是	-
			总氮	12.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
永清县	永清北方污水处理有限公司	2017-9-21	生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.173	5	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
香河县	香河县三强污水处理厂	2017-7-10	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.125	5	mg/L	是	-
			总氮	5.89	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
大城县	大城县城镇环保污水有限公司	2017-8-9	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县城区污水处理厂	2017-8-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	850	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.428	8	mg/L	是	-
			总氮	10.8	20	mg/L	是	-
			石油类	0.37	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.59	3	mg/L	是	-
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2017-7-27	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.399	5	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.58	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.674	5	mg/L	是	-
			总氮	9.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.05	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2017-7-25	总磷	0.17	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.5	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4.75	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.487	8	mg/L	是	-
			总氮	12.3	20	mg/L	是	-
			石油类	0.15	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.078	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2017-8-18	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.05	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0052	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.746	8	mg/L	是	-
			总氮	8.1	20	mg/L	是	-
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2017-8-18	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	北京嘉瑞环保股份有限公司	2017-7-26	石油类	0.08	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.29	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.05	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2017-7-24	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2275	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.285	8	mg/L	是	-
			总氮	3.88	20	mg/L	是	-
			石油类	0.18	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-
			PH值	8.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.472	5	mg/L	是	-
			总氮	2.35	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2017-7-17	化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00078	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.552	5	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2017-8-14	动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
			PH值	6.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2017-8-7	粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.595	5	mg/L	是	-
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2017-8-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.26	5	mg/L	是	-
			总氮	2.26	15	mg/L	是	-
			石油类	0.22	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.53	1	mg/L	是	-
			PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	30	mg/L	是	-
			总磷	2.19	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2017-9-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.228	25	mg/L	是	-
			总氮	13.9	-	mg/L	-	-
			石油类	0.36	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.31	5	mg/L	是	-
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	枣强县污水处理厂	2017-7-19	总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.853	5	mg/L	是	-
			总氮	2.04	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	2017-9-18	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.42	5	mg/L	是	-
			总氮	2.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武强县	武强县污水处理厂	2017-7-20	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2017-9-7	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.74	5	mg/L	是	-
			总氮	3.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.214	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2017-9-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	410	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.02	5	mg/L	是	-
			总氮	2.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.469	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.45	5	mg/L	是	-
			总氮	1.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2017-9-14	总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.75	5	mg/L	是	-
			总氮	1.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2017-7-24	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.24	5	mg/L	是	-
			总氮	3.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县营东污水处理厂	2017-9-14	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
景 县	景县污水处理厂	2017-9-11	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.53	5	mg/L	是	-
			总氮	3.98	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2017-9-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	970	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.31	5	mg/L	是	-
			总氮	1.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.52	5	mg/L	是	-
			总氮	1.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
衡水经济开发区	河北衡水高新技术产业开发区北区污水处理厂	2017-9-6	总磷	0.312	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	760	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.4	5	mg/L	是	-
			总氮	1.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
衡水经济开发区	衡水市污水处理厂	2017-9-6	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	280	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.8	5	mg/L	是	-
			总氮	2.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
衡水经济开发区	循环经济园区污水处理厂	2017-9-18	PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
冀州市	衡水市冀州区碧园污水处理厂	2017-7-18	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.45	5	mg/L	是	-
			总氮	1.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2017-9-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	-
			总氮	2.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	320	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.55	5	mg/L	是	-
			总氮	1.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.369	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-