

冀环办字函〔2016〕372号

关于 2016 年第三季度全省 30 万千瓦以上火电厂 自动监测设备有效性审核情况的通报

各市（含定州、辛集市）环保局，全省装机 30 万千瓦以上火电厂，各有关单位：

按照环保部《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》（环发〔2009〕88号），我厅组织相关部门和单位对 2016 年第三季度全省装机容量 30 万千瓦以上火电厂烟气排放自动监测设备进行了监督检查，综合现场核查、企业自查和数据比对监测的情况，对相关自动监测数据进行了有效性审核，有关情况通报如下：

一、基本情况

2016 年第三季度全省装机容量 30 万千瓦以上火电厂家 104 套 CEMS 在线自动监测设备中，2 套 CEMS 停机（河北华电石家庄热电有限公司三炉一塔 12-14 号机组停机检修、秦皇岛发电有限责任公司 1 号机组电网调度）。其余 102 套 CEMS 实测全部合格。

二、工作要求

1、各市要严格按照环保部对国家重点监控企业的管理要求，

对未通过有效性审核的自动监控设施进行处理。

2、依据《关于废止部分环保部门规章和规范性文件的决定》（环境保护部令第40号），《关于印发国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格标志使用办法的通知》（环办〔2010〕25号），于2016年7月13日废止。自本季度起，全省对通过自动监测设备有效性审核的设备不再发放“国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格标志”，各市、各相关部门依据职责自行开展监督检查工作。

附件：河北省2016年第三季度30万千瓦以上火电厂烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

河北省环境环保厅办公室

2016年10月17日

附件：

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-01	河北华电石家庄裕华热电有限公司	1 号机组	北京中电兴业	CEL-3000-YQ	130100121600001	是	
2016-3-02		2 号机组		CEL-3000-YQ	130100121600002	是	
2016-3-03	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130100121600003	是	
2016-3-04		2 号机组		SCS-900	130100121600004	是	
2016-3-05		3 号机组		SCS-900	130100121600005	是	
2016-3-06		4 号机组		SCS-900	130100121600006	是	
2016-3-07		5 号机组		SCS-900	130100121600007	是	
2016-3-08		6 号机组		SCS-900	130100121600008	是	
2016-3-09	河北华电石家庄热电有限公司	12、13、14 号机组	北京天融	TR- II (ENDA-640ZG)	130100121600010	12--14 号机组三炉一塔停机	
2016-3-10		21 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130100121600021	是	
2016-3-11		22 号机组		SCS-900	130100121600022	是	

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂 烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-12	河北西柏坡发电有限责任公司	1 号机组	美国热电	MODEL200	130100121600013	是	
2016-3-13		2 号机组		MODEL200	130100121600014	是	
2016-3-14		3 号机组		MODEL200	130100121600015	是	
2016-3-15		4 号机组		MODEL200	130100121600016	是	
2016-3-16	河北西柏坡第二发电有限责任公司	5 号机组	北京中电兴业	EL3020	130100121600017	是	
2016-3-17		6 号机组		EL3020	130100121600018	是	
2016-3-18	石家庄良村热电有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130100121600019	是	
2016-3-19		2 号机组		SCS-900	130100121600020	是	
2016-3-20	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130100121600021	是	
2016-3-21		2 号机组		SCS-900	130100121600022	是	
2016-3-22	河北衡丰发电有限责任公司	1 号机组	西门子	ULTRAMAT23	131100121600001	是	
2016-3-23		2 号机组		ULTRAMAT23	131100121600002	是	
2016-3-24	衡水恒兴发电有限责任公司	3 号机组	西门子	ULTRAMAT23	131100121600003	是	
2016-3-25		4 号机组		ULTRAMAT23	131100121600004	是	
2016-3-26	沧州华润热电有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130900121600001	是	
2016-3-27		2 号机组		SCS-900	130900121600002	是	

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂 烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-28	河北国华沧东发电有限责任公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130900121600003	是	
2016-3-29		2 号机组		SCS-900	130900121600004	是	
2016-3-30		3 号机组		SCS-900	130900121600005	是	
2016-3-31		4 号机组		SCS-900	130900121600006	是	
2016-3-32	河北建投任丘热电有限责任公司	1 号机组	西克麦哈克	SMC—9021	130900121600007	是	
2016-3-33		2 号机组		SMC—9021	130900121600008	是	
2016-3-34	河北邯郸热电股份有限公司	11 号 机组	北京雪迪龙	SCS-900-1	130400121600001	是	
2016-3-35		12 号机组		SCS-900-1	130400121600002	是	
2016-3-36	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	13 号机组	北京雪迪龙	SCS-900-1	130400121600003	是	
2016-3-37	河北邯峰发电有限责任公司	1 号机组	北京雪迪龙	U23	130400121600004	是	
2016-3-38		2 号机组		U23	130400121600005	是	
2016-3-39	国电河北龙山发电有限责任公司	1 号机组	北京雪迪龙	U23	130400121600006	是	
2016-3-40		2 号机组		U23	130400121600007	是	

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂 烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-41	大唐河北发电有限公司 马头热电分公司	7 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130400121600008	是	
2016-3-42		8 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130400121600009	是	
2016-3-43		9 号机组		SCS-900	130400121600010	是	
2016-3-44		10 号机组		SCS-900	130400121600011	是	
2016-3-45	河北大唐武安发电有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130400121600012	是	
2016-3-46		2 号机组		SCS-900	130400121600013	是	
2016-3-47	邢台国泰发电有限责任公司	10 号机组	北京雪迪龙	SCS-900-2	130500121600003	是	
2016-3-48		11 号机组		SCS-900-2	130500121600004	是	
2016-3-49	河北建投沙河发电有限责任公司	1 号机组	赛默飞世尔	model 200	130500121600005	是	
2016-3-50		2 号机组		model 200	130500121600006	是	
2016-3-51	大唐保定热电厂	10 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130600121600003	是	
2016-3-52		11 号机组		SCS-900	130600121600004	是	
2016-3-53	河北国华定州发电有限责任公司	1 号机组	赛默飞世尔科技(中国)有限公司	Thermo-200	130600121600005	是	
2016-3-54		2 号机组		Thermo-200	130600121600006	是	
2016-3-55		3 号机组	上海华川自动化科技有限公司	M6200	130600121600007	是	
2016-3-56		4 号机组		M6200	130600121600008	是	
2016-3-57	大唐清苑热电有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130600121600009	是	
2016-3-58		2 号机组		SCS-900	130600121600010	是	

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂 烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-59	国电怀安热电有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900C	130700121600001	是	
2016-3-60		2 号机组		SCS-900C	130700121600002	是	
2016-3-61	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	1 号机组	美国热电	200 型	130700121600003	是	
2016-3-62		2 号机组		200 型	130700121600004	是	
2016-3-63		3 号机组		200 型	130700121600005	是	
2016-3-64		4 号机组		200 型	130700121600006	是	
2016-3-65		5 号机组		200 型	130700121600007	是	
2016-3-66		6 号机组		200 型	130700121600008	是	
2016-3-67		7 号机组		200 型	130700121600009	是	
2016-3-68		8 号机组		200 型	130700121600010	是	

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂 烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-69	河北大唐国际 张家口热电有限公司	1 号机组	美国热电	200Model	130700121600011	是	
2016-3-70		2 号机组		200Model	130700121600012	是	
2016-3-71	河北建投宣化热电有 限责任公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130700121600013	是	
2016-3-72		2 号机组		SCS-900	130700121600014	是	
2016-3-73	三河发电 有限责任公司	1 号机组	美国热电	MODEL-200 型	131000121600001	是	
2016-3-74		2 号机组		MODEL-200 型	131000121600002	是	
2016-3-75		3 号机组		MODEL-200 型	131000121600003	是	
2016-3-76		4 号机组		MODEL-200 型	131000121600004	是	
2016-3-77	国电承德 热电有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900C	130800121600001	是	
2016-3-78		2 号机组		SCS-900C	130800121600002	是	
2016-3-79	国电滦河热电有限公 司	3 号机组	北京雪迪龙	SCS-900C	13080012100003	是	
2016-3-80	秦皇岛秦热发电有限 责任公司	5 号机组	北京雪迪龙	MODEL1080	130300121600001	是	
2016-3-81		6 号机组		MODEL1080	130300121600002	是	

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂 烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-82	秦皇岛发电有限责任公司	1+2 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130300121600003	1、2 号机组停机	
2016-3-83		3 号机组		SCS-900	130300121600004	是	
2016-3-84		4 号机组		SCS-900	130300121600005	是	
2016-3-85	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	3 号机组	美国热电	XJ6003-W	130200121600001	是	
2016-3-86		4 号机组		XJ6003-W	130200121600002	是	
2016-3-87		5 号机组		XJ6003-W	130200121600003	是	
2016-3-88		6 号机组		XJ6003-W	130200121600004	是	
2016-3-89		7 号机组		XJ6003-W	130200121600005	是	
2016-3-90		8 号机组		XJ6003-W	130200121600006	是	
2016-3-91	华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130200121600007	是	
2016-3-92		2 号机组		SCS-900	130200121600008	是	

河北省 2016 年第三季度 30 万千瓦以上火电厂 烟气排放自动监测设备有效性审核情况汇总表

序号	企业名称	净烟气排放口名称	设备生产厂	设备型号	设备考核标志编号	比对是否合格	不合格项目原因
2016-3-93	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	1 号机组	美国热电	MODEL200	130200121600009	是	
2016-3-94		2 号机组		MODEL200	130200121600010	是	
2016-3-95	河北大唐国际唐山热电有限公司	1 号机组	赛默飞世尔	MODEL-200	130200121600011	是	
2016-3-96		2 号机组		MODEL-200	130200121600012	是	
2016-3-97	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1 号机组	美国热电	MODEL200	130200121600013	是	
2016-3-98		2 号机组		MODEL200	130200121600014	是	
2016-3-99	首钢京唐钢铁联合有限责任公司自备电厂	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	130200121600015	是	
2016-3-100		2 号机组		SCS-900	130200121600016	是	
2016-3-101	开滦协鑫发电有限公司	3 号机组	上海宝英	C-600	130200121600017	是	
2016-3-102		4 号机组		C-600	130200121600018	是	
2016-3-103	华润电力唐山丰润有限公司	1 号机组	北京雪迪龙	SCS-900	1305001216000019	是	
2016-3-104		2 号机组		SCS-900	1305001216000020	是	