

### 2014年第二季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北维尔康制药有限公司	厂总排放口	2014-4-4	生化需氧量	2.69	100	mg/L	是	
				化学需氧量	85	300	mg/L	是	
				色度	40	80	倍	是	
				悬浮物	19	200	mg/L	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	1.19	50	mg/L	是	
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	
长安区	华北制药股份有限公司	1#外排口	2014-4-11	总氮	49.1		mg/L		
				总磷	2.48		mg/L		
				生化需氧量	44	100	mg/L	是	
				化学需氧量	151	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0011	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.026	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.14	10	mg/L	是	
				氨氮	25.2	50	mg/L	是	
		悬浮物		12	150	mg/L	是		
		3#外排口		总氮	19.5		mg/L		
				总磷	0.22		mg/L		
				生化需氧量	2.48	100	mg/L	是	
				氨氮	0.925	50	mg/L	是	
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	26	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0012	0.5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
石油类	0.1		10	mg/L	是				
悬浮物	10	150	mg/L	是					
长安区	华北制药威可达有限公司	厂总排水口	2014-4-4	总磷	0.19		mg/L		
				总氮	21.1		mg/L		
				生化需氧量	16.5	100	mg/L	是	
				化学需氧量	44	300	mg/L	是	
				色度	25	80	倍	是	
				悬浮物	13	200	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.021	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	1.197	50	mg/L	是	
长安区	石家庄华曙制药集团有限公司	总排放口	2014-4-2	总磷	0.07		mg/L		
				总氮	65.8		mg/L		
				生化需氧量	7.43	100	mg/L	是	
				化学需氧量	41	300	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.026	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
				色度	16	80	倍	是	
				悬浮物	34	200	mg/L	是	
				总锌	0.15	5	mg/L	是	
				氨氮	7.66	50	mg/L	是	
				长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2014-4-4	生化需氧量	2.8
总磷	0.52		mg/L						
化学需氧量	40	300	mg/L					是	
色度	4	80	倍					是	
悬浮物	13	150	mg/L					是	
总锌	<0.05	5	mg/L					是	
氨氮	3.65	50	mg/L					是	
总氮	28.2		mg/L						
氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L					是	
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2014-5-13	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				总磷	0.67		mg/L		
				生化需氧量	82.6	100	mg/L	是	
				悬浮物	16	150	mg/L	是	
				化学需氧量	207	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	
				总锌	0.1	5	mg/L	是	
				氨氮	0.099	50	mg/L	是	
				总氮	7.49		mg/L		
				石油类	0.07	10	mg/L	是	
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排口	2014-4-2	化学需氧量	33	400	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	12	100	mg/L	是	
				氨氮	13	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.031	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.17	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2014-4-1	悬浮物	121	250	mg/L	是	
				总锌	0.07	5	mg/L	是	
				氨氮	23		mg/L		
				总氮	46.7		mg/L		
				氰化物(总氰化合物)	0.037	1	mg/L	是	
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	96.8	300	mg/L	是	
				总磷	6.5		mg/L		
		化学需氧量		230	1000	mg/L	是		
		挥发酚		0.0007	2	mg/L	是		
		一部排放口		悬浮物	10	250	mg/L	是	
				总锌	0.06	5	mg/L	是	
				氨氮	7.4		mg/L		
				总氮	14.6		mg/L		
				氰化物(总氰化合物)	0.007	1	mg/L	是	
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	5.75		300	mg/L	是				
总磷	0.17			mg/L					
化学需氧量	29	1000	mg/L	是					
挥发酚	0.0005	2	mg/L	是					
栾城县	华北制药集团华栾有限公司	公司总排放口	2014-5-4	氨氮	4.74	35	mg/L	是	
				生化需氧量	26.4	150	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.112	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	126	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	84	150	mg/L	是	
栾城县	神威药业有限公司	污水排放口	2014-4-1	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.27	300	mg/L	是	
				总磷	0.41		mg/L		
				化学需氧量	58	1000	mg/L	是	
				色度	40		倍		
				总汞	0.00007	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00039	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	30	400	mg/L	是	
				氨氮	0.917		mg/L		
				总氮	15.3		mg/L		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氰化物 (总氰化 合物)	0.012	1	mg/L	是	
				动植物油	0.06	100	mg/L	是	
栾城县	石家庄新 宇三阳实 业公司	厂污水排 放口	2014-4-14	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
				生化需氧 量	69.2	300	mg/L	是	
				总磷	13.9		mg/L		
				化学需氧 量	92	1000	mg/L	是	
				悬浮物	116	400	mg/L	是	
				氨氮	12.2		mg/L		
				总氮	14.7		mg/L		
栾城县	石药集团 新诺威制 药股份有 限公司	公司总排 放口	2014-5-4	总磷	0.48	3	mg/L	是	
				化学需氧 量	88	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	2	mg/L	是	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				PH值	8.05	6-9	无量纲	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	8.82		mg/L		
				总氮	11.3		mg/L		
				氰化物 (总氰化 合物)	0.007	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				生化需氧 量	11.7	300	mg/L	是	
				行唐县	石家庄明 旺乳业有 限公司	总排水口	2014-4-16	PH值	7.95
生化需氧 量	2.2	300	mg/L					是	
总磷	0.07		mg/L						
化学需氧 量	20	500	mg/L					是	
悬浮物	9	400	mg/L					是	
氨氮	0.196		mg/L						
总氮	5.29		mg/L						
动植物油	<0.04	100	mg/L					是	
灵寿县	河北名世 锦簇纺织 有限公司	总排水口	2014-4-22	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	
				生化需氧 量	2.47	50	mg/L	是	
				化学需氧 量	54	200	mg/L	是	
				色度	25	80	倍	是	
				苯胺类	0.236	1	mg/L	是	
				六价铬	0.009	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	31	100	mg/L	是	
				氨氮	2.33	20	mg/L	是	
			硫化物	0.0076	1	mg/L	是		
			2014-5-4	总磷	0.71	1.5	mg/L	是	
				总氮	7.29	30	mg/L	是	
二氧化氯	<0.27	0.5		mg/L	是				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2014-5-4	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	26	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	2	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	0.576		mg/L		
				氰化物(总氰化合物)	0.007	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	车间排放口	2014-4-1	总铬	0.86	1.5	mg/L	是	
		六价铬		0.026	0.5	mg/L	是		
		PH值		6.73	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量		482	600	mg/L	是		
		色度		250		倍			
		总铬		0.86	1.5	mg/L	是		
		六价铬		0.026	0.5	mg/L	是		
		悬浮物		112	400	mg/L	是		
		氨氮		152		mg/L			
		硫化物		0.014	1	mg/L	是		
化学需氧量	856	2000	mg/L	是					
平山县	河北敬业钢铁有限公司	厂总排口	2014-5-27	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	19	200	mg/L	是	
				氨氮	0.602	25	mg/L	是	
平山县	河北敬业化工股份有限公司	厂总排放口	2014-5-27	总磷	0.06		mg/L		
				总氮	12.2		mg/L		
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.5	mg/L	是	
				氟化物	5.21	10	mg/L	是	
				石油类	0.11	10	mg/L	是	
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.009	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.00034	0.5	mg/L	是	
				总铅	0.006	1	mg/L	是	
				总镍	0.11	1	mg/L	是	
				悬浮物	19	70	mg/L	是	
				化学需氧量	36	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	
				总汞	0.00107	0.05	mg/L	是	
				总镉	0.0006	0.1	mg/L	是	
				氨氮	0.602	15	mg/L	是	
				PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				PH值	8	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	12	100	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2014-5-22	挥发酚	0.0013	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	10	70	mg/L	是	
				氨氮	11.2	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.012	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.04	5	mg/L	是	
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2014-4-15	氰化物(总氰化合物)	0.005	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.18	20	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	1	mg/L	是	
				生化需氧量	64.8	150	mg/L	是	
				悬浮物	60	200	mg/L	是	
				氨氮	5.01	25	mg/L	是	
				化学需氧量	127	300	mg/L	是	
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	厂总排放口	2014-4-15	悬浮物	332	30	mg/L	否	10
				氨氮	111	15	mg/L	否	6.4
				总氮	116	30	mg/L	否	2.9
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1708	20	mg/L	否	84
				总磷	23	1	mg/L	否	22
				化学需氧量	2932	100	mg/L	否	28
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	厂总排口	2014-5-9	PH值	8.3	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.66	30	mg/L	是	
				化学需氧量	44	150	mg/L	是	
				悬浮物	27	150	mg/L	是	
				氨氮	2.22	25	mg/L	是	
赵县	河北华泰纸业公司	总排水口	2014-4-1	化学需氧量	57	400	mg/L	是	
				生化需氧量	14.6	150	mg/L	是	
				悬浮物	23	200	mg/L	是	
				氨氮	0.646	25	mg/L	是	
				色度	18		倍		
				PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
				总氮	4.4	12	mg/L	是	
				总磷	0.06	0.8	mg/L	是	
赵县	河北兴柏药业集团有限公司	外排口	2014-4-3	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.63	20	mg/L	是	
				总磷	0.65	1	mg/L	是	
				化学需氧量	52	100	mg/L	是	
				悬浮物	15	30	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.892	15	mg/L	是	
				总氮	7.66	30	mg/L	是	
赵 县	河北赵州利民糖业集团有限公司	厂总排水口	2014-4-1	化学需氧量	54	300	mg/L	是	
				悬浮物	12	70	mg/L	是	
				氨氮	0.169	35	mg/L	是	
				总氮	35.9	55	mg/L	是	
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.56	70	mg/L	是	
				总磷	4.43	5	mg/L	是	
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	总排水口(东厂)	2014-6-17	化学需氧量	298	500	mg/L	是	
				悬浮物	64	400	mg/L	是	
				PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	57	300	mg/L	是	
				总磷	4.81		mg/L		
				氨氮	34.4		mg/L		
				总氮	40.7		mg/L		
		总排水口(西厂)		PH值	7.38		无量纲		
				生化需氧量	65.8		mg/L		
				总磷	4.91		mg/L		
				化学需氧量	284		mg/L		
				悬浮物	56		mg/L		
				氨氮	33.9		mg/L		
				总氮	39.5		mg/L		
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2014-6-17	总氮	15.3		mg/L		
				总磷	0.958		mg/L		
				石油类	1.962	10	mg/L	是	
				化学需氧量	226	300	mg/L	是	
				悬浮物	40	150	mg/L	是	
				氨氮	12	30	mg/L	是	
				PH值	6.47	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	11.5	80	mg/L	是	
藁城市	藁城市中润纸业有限公司	总排口	2014-4-1	氨氮	0.966	25	mg/L	是	
				总氮	3.39	30	mg/L	是	
				总磷	0.05	2	mg/L	是	
				生化需氧量	143	150	mg/L	是	
				化学需氧量	182	300	mg/L	是	
				色度	8	80	倍	是	
				悬浮物	14	150	mg/L	是	
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
								色度	50
悬浮物	10	400	mg/L					是	
PH值	10.3	6-9	无量纲					否	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
藁城市	河北吉藁 化纤有限公司	化纤车间 排放口	2014-4-1	生化需氧量	38.1	300	mg/L	是	
				化学需氧量	80	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	
				氨氮	0.78		mg/L		
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.09	20	mg/L	是	
		棉浆车间 排放口		色度	25	60	倍	是	
				悬浮物	16	400	mg/L	是	
				氨氮	1.86		mg/L		
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.06	20	mg/L	是	
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	28.7	300	mg/L	是	
				化学需氧量	52	500	mg/L	是	
藁城市	河北省藁 城市化肥 总厂	厂总排放 口	2014-4-3	挥发酚	0.0004	2	mg/L	是	
				石油类	0.12	20	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	1	mg/L	是	
				化学需氧量	230	300	mg/L	是	
				悬浮物	798	150	mg/L	否	4.3
				氨氮	0.294	25	mg/L	是	
				氰化物 (总氰化 合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.006	1	mg/L	是	
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排 口	2014-4-21	PH值	8.97	6-9	无量纲	是	
				挥发酚	0.0008	1	mg/L	是	
				总磷	1.17	8	mg/L	是	
				总氮	17.4	70	mg/L	是	
				石油类	0.05	20	mg/L	是	
				悬浮物	32	200	mg/L	是	
				生化需氧量	24.9	100	mg/L	是	
				氨氮	12.2		mg/L		
				总锌	0.1	5	mg/L	是	
藁城市	华北制药 华胜有限 公司	厂总排放 口	2014-4-21	化学需氧量	74	300	mg/L	是	
				氨氮	13.7	40	mg/L	是	
				总氮	38.8	70	mg/L	是	
				总磷	0.34	8	mg/L	是	
				悬浮物	62	200	mg/L	是	
				生化需氧量	25.4	100	mg/L	是	
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			化学需氧量	205	300	mg/L	是		
							色度	40	80
总锌	<0.05	5					mg/L	是	



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数			
			2014-5-4	氰化物 (总氰化 合物)	0.007	0.5	mg/L	是				
藁城市	石家庄东 华金龙化 工有限公 司	厂总口	2014-4-21	氨氮	11.8	30	mg/L	是				
				挥发酚	0.0007	1	mg/L	是				
				悬浮物	10	150	mg/L	是				
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是				
				化学需氧 量	71	300	mg/L	是				
新乐市	河北金万 泰化肥有 限责任公 司	总排口	2014-4-23	石油类	<0.04	20	mg/L	是				
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是				
				化学需氧 量	62	150	mg/L	是				
				挥发酚	0.0012	0.1	mg/L	是				
				悬浮物	17	100	mg/L	是				
				氨氮	31.5	70	mg/L	是				
				氰化物 (总氰化 合物)	0.006	1	mg/L	是				
新乐市	河北新化 股份有限 公司	厂总排放 口	2014-4-1	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是				
				石油类	0.38	5	mg/L	是				
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是				
				化学需氧 量	119	500	mg/L	是				
				挥发酚	0.001	2	mg/L	是				
		西厂排口		悬浮物	20	400	mg/L	是				
				氨氮	35		mg/L					
				氰化物 (总氰化 合物)	0.012	1	mg/L	是				
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是				
				石油类	0.36	20	mg/L	是				
		鹿泉市		河北珠江 啤酒有限 公司	厂总排放 口	2014-4-25	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
							化学需氧 量	38	500	mg/L	是	
							挥发酚	0.0009	2	mg/L	是	
							悬浮物	10	400	mg/L	是	
							氨氮	0.292		mg/L		
				氰化物 (总氰化 合物)	<0.004	1	mg/L	是				
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是				
				石油类	0.18	20	mg/L	是				
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是				
				生化需氧 量	2.22	300	mg/L	是				
				总磷	0.09		mg/L					
				化学需氧 量	39	500	mg/L	是				
				悬浮物	14	400	mg/L	是				
				氨氮	1.19		mg/L					
				PH值	8.07	6-9	无量纲	是				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司(原石家庄三鹿乐时乳业有限公司)	总排口	2014-4-25	生化需氧量	5.58	300	mg/L	是	
				总磷	1.32		mg/L		
				化学需氧量	21	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.584		mg/L		
				总氮	18.2		mg/L		
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司(原石家庄三鹿乳业有限公司)	总排口	2014-4-1	悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.584		mg/L		
				总氮	8.46		mg/L		
				动植物油	0.06	100	mg/L	是	
				PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.68	300	mg/L	是	
				总磷	0.48		mg/L		
鹿泉市	石家庄双联化工有限责任公司	厂总排放口	2014-4-1	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	9	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	7	100	mg/L	是	
				氨氮	0.156	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.009	1	mg/L	是	
				硫化物	0.011	1	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2014-4-1	石油类	0.11	10	mg/L	是	
				总氮	45.8		mg/L		
				总磷	0.68		mg/L		
				化学需氧量	24	500	mg/L	是	
				悬浮物	9	400	mg/L	是	
				氨氮	23.9		mg/L		
				动植物油	0.1	100	mg/L	是	
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
路北區	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2014-5-14	生化需氧量	13	300	mg/L	是	
				PH值	7.98		无量纲		
				生化需氧量	12.8		mg/L		
				化学需氧量	62.4	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	100	mg/L	是	
				总锌	0.23	4	mg/L	是	
氨氮	0.371	15	mg/L	是					
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				硫化物	0.023		mg/L		
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
古冶区	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	总排口	2014-5-23	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	
				化学需氧量	12.9	100	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	100	mg/L	是	
				氨氮	0.164	15	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	污水排放总口	2014-5-19	化学需氧量	15.5	200	mg/L	是	
				氨氮	2.22	15	mg/L	是	
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司(北区)	唐钢北区总排口	2014-5-21	总锌	0.66	4	mg/L	是	
				氨氮	2.08	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02		mg/L		
				石油类	0.06	10	mg/L	是	
				PH值	8.38		无量纲		
				生化需氧量	6.9		mg/L		
				化学需氧量	38.4	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	18	100	mg/L	是	
丰南区	唐山达丰焦化有限公司	排放口	2014-5-19	挥发酚	0.306	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	61	70	mg/L	是	
				氨氮	14.2	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.032	5	mg/L	是	
				PH值	6.99		无量纲		
				化学需氧量	114	150	mg/L	是	
丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	北厂外排口	2014-5-13	氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.0817	10	mg/L	是	
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	46	150	mg/L	是	
		挥发酚		0.001	0.5	mg/L	是		
		悬浮物		74	150	mg/L	是		
		氨氮		0.878	25	mg/L	是		
		PH值		7.64	6-9	无量纲	是		
化学需氧量	43.4	150	mg/L	是					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
		南厂排放口		挥发酚	0.0011	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	72	150	mg/L	是	
				氨氮	0.86	25	mg/L	是	
				氰化物 (总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.179	10	mg/L	是	
丰润区	开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司	总排口	2014-5-23	悬浮物	26	100	mg/L	是	
				氨氮	0.093	15	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.32	30	mg/L	是	
				化学需氧量	21.8	100	mg/L	是	
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	唐钢炼焦制气厂明渠	2014-5-21	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氰化物 (总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.028	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				化学需氧量	10.6	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004		mg/L		
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
				总锌	0.16		mg/L		
				氨氮	7.59	25	mg/L	是	
		PH值		8.74		无量纲			
		生化需氧量		<2	30	mg/L	是		
		生化需氧量		26.9	30	mg/L	是		
		化学需氧量		106	150	mg/L	是		
		挥发酚		0.168	0.5	mg/L	是		
		六价铬		<0.004		mg/L			
		悬浮物		8	70	mg/L	是		
		总锌		0.34		mg/L			
		PH值		7.88		无量纲			
		氨氮		7.07	25	mg/L	是		
氰化物 (总氰化合物)	0.159	0.2	mg/L	是					
硫化物	<0.02	1	mg/L	是					
石油类	0.06	5	mg/L	是					
丰润区	唐山市冀东溶剂有限公司	污水排放总口	2014-4-23	化学需氧量	243	500	mg/L	是	
				氨氮	57.089	35	mg/L	否	0.6
	中国石油天然气股	高一联污水排放口		化学需氧量	10	100	mg/L	是	
				氨氮	0.082	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	天然气股份有限公司冀东油田分公司	柳一联污水排放口	2014-5-6	石油类	1.9	5	mg/L	是	
				化学需氧量	20	100	mg/L	是	
				氨氮	0.366	15	mg/L	是	
				石油类	0.84	5	mg/L	是	
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2014-4-15	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	45.9	100	mg/L	是	
				悬浮物	9	100	mg/L	是	
				氨氮	4.2		mg/L		
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水总排口	2014-5-21	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.722	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏达造纸厂	废水总排口	2014-5-21	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.722	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利染整厂	废水总排口	2014-5-21	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27	100	mg/L	是	
				悬浮物	9	60	mg/L	是	
				氨氮	0.722	12	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利纸业有限公司	废水总排口	2014-5-21	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.722	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县金螺纸业有限公司	废水总排口	2014-5-21	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.722	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2014-5-29	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	28	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.02	5	mg/L	是	
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2014-5-21	氨氮	0.509	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.064	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				PH值	8.37		无量纲		
				生化需氧量	10.9	25	mg/L	是	
				化学需氧量	52.8	100	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004		mg/L		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	18	70	mg/L	是	
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2014-5-22	PH值	6.67	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	140	300	mg/L	是	
				化学需氧量	322	500	mg/L	是	
				悬浮物	17	400	mg/L	是	
				氨氮	0.471		mg/L		
				硫化物	0.463	1	mg/L	是	
				石油类	0.08	20	mg/L	是	
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	东门口总排口	2014-5-6	PH值	6.01	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	50.5	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	30	100	mg/L	是	
				氨氮	15.4	60	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.005	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
石油类	0.642	10	mg/L	是					
迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	总排口	2014-5-7	PH值	7.57		无量纲		
				化学需氧量	7.6	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总锌	0.201	2	mg/L	是	
				氨氮	0.032	8	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	
石油类	0.231	5	mg/L	是					
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2014-5-7	石油类	0.33	5	mg/L	是	
				PH值	7.59		无量纲		
				化学需氧量	22.9	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	
				氨氮	1.73	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.047	0.2	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2014-6-11	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	28	70	mg/L	是	
				总磷	2.3	5	mg/L	是	
				化学需氧量	121	300	mg/L	是	
				悬浮物	46	70	mg/L	是	
				氨氮	9.102	35	mg/L	是	
				总氮	18.4	55	mg/L	是	
	秦皇岛索抽口田砷			PH值	7.07	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.2	300	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	坤口用玻璃集团有限公司	总排口	2014-4-17	化学需氧量	22	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.042		mg/L		
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2014-4-14	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.2	300	mg/L	是	
				总磷	0.696		mg/L		
				化学需氧量	242	500	mg/L	是	
				色度	32		倍		
				悬浮物	63	400	mg/L	是	
				氨氮	30.16		mg/L		
				总氮	59.9		mg/L		
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排放口	2014-4-15	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	47.1	70	mg/L	是	
				总磷	4.33	5	mg/L	是	
				化学需氧量	89	300	mg/L	是	
				悬浮物	12	70	mg/L	是	
				氨氮	0.619	35	mg/L	是	
				总氮	40.95	55	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	厂总排口	2014-4-18	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	88	300	mg/L	是	
				总磷	1.26		mg/L		
				化学需氧量	257	500	mg/L	是	
				色度	64		倍		
				悬浮物	91	400	mg/L	是	
				氨氮	0.372		mg/L		
				总氮	9.69		mg/L		
抚宁县	秦皇岛市家辉纸业有限公司	总排口	2014-5-8	总磷	0.055		mg/L		
				色度	8		倍		
				总氮	2.83		mg/L		
				悬浮物	44	400	mg/L	是	
				氨氮	0.271		mg/L		
				化学需氧量	118	500	mg/L	是	
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	17.3	300	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2014-4-21	色度	64		倍		
				悬浮物	51	400	mg/L	是	
				氨氮	0.236		mg/L		
				总氮	4.79		mg/L		
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	28.1	300	mg/L	是	
				总磷	0.045		mg/L		
化学需氧量	192	500	mg/L	是					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2014-4-14	色度	32		倍		
				悬浮物	68	400	mg/L	是	
				氨氮	11.64		mg/L		
				总氮	15.6		mg/L		
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	47.5	300	mg/L	是	
				总磷	0.26		mg/L		
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2014-4-18	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.9	300	mg/L	是	
				总磷	0.013		mg/L		
				化学需氧量	81	500	mg/L	是	
				色度	8		倍		
				悬浮物	35	400	mg/L	是	
				氨氮	0.085		mg/L		
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2014-4-22	氨氮	<0.025	15	mg/L	是	
				总氮	0.082		mg/L		
				氟化物	2.49	10	mg/L	是	
				PH值	8.39	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.3	20	mg/L	是	
				化学需氧量	21	100	mg/L	是	
				悬浮物	6	70	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2014-4-22	PH值	8.79	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
				磷酸盐(以P计)	0.017	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	18	100	mg/L	是	
				悬浮物	6	70	mg/L	是	
				氨氮	1.787	15	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2014-4-15	化学需氧量	31	500	mg/L	是	
				总铜	0.06	2	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	0.846		mg/L		
		PH值		7.35	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量		10.9	300	mg/L	是		
		车间排口		总镍	<0.01	1	mg/L	是	
总银	<0.01	0.5	mg/L	是					
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限公司	总排口	2014-4-16	化学需氧量	17	500	mg/L	是	
				悬浮物	7	400	mg/L	是	
				氨氮	0.033		mg/L		



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
术开区	限责任公司	总排口	2014-4-10	石油类	<0.04	30	mg/L	是	
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.4	300	mg/L	是	
丛台区	邯郸市第二印染厂(立元纺织)	总排口	2014-4-9	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	12	60	mg/L	是	
				氨氮	3.1	12	mg/L	是	
				总氮	6.17	20	mg/L	是	
				硫化物	0.641	1	mg/L	是	
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.5	25	mg/L	是	
				总磷	0.297	1	mg/L	是	
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	
				色度	32	70	倍	是	
				苯胺类	0.135	1	mg/L	是	
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2014-4-24	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.017	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	3.74	15	mg/L	是	
		2号排污口		PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	11.5	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
				总锌	0.096	4	mg/L	是	
				氨氮	3.34	15	mg/L	是	
涉县	天津天铁冶金集团有限公司(天津铁厂)	南排口	2014-5-29	氨氮	7.66		mg/L		
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04		mg/L		
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				悬浮物	35	300	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
				总铬	0.008	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2014-5-4	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00206	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.271	2	mg/L	是	
				氨氮	11.02	30	mg/L	是	
				总氮	22.5		mg/L		
				石油类	0.04	5	mg/L	是	
				动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.2	30	mg/L	是	
				总磷	1.23	3	mg/L	是	
				化学需氧量	69.5	100	mg/L	是	
色度	8	40	倍	是					
邱 县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2014-5-22	氨氮	2.59		mg/L		
				硫化物	<0.05	2	mg/L	是	
				PH值	7.89	6-9	mg/L	是	
				生化需氧量	14.6	300	mg/L	是	
				化学需氧量	110	500	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
武安市	冀中能源峰峰集团有限公司万年矿	总排口	2014-4-22	悬浮物	<4	400	mg/L	是	
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	29.5	150	mg/L	是	
				悬浮物	161.5	200	mg/L	是	
武安市	新兴铸管股份有限公司	外排口	2014-5-29	氨氮	3	25	mg/L	是	
				PH值	7.28		无量纲		
				化学需氧量	6	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	
				氨氮	0.561	8	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	东南口	2014-5-26	石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				PH值	7.74		无量纲		
				化学需氧量	36	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	36	50	mg/L	是	
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	
氨氮	1.62	8	mg/L	是					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				氰化物 (总氰化 合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
邢台县	邢台春雨 工贸有限公司	总排口	2014-6-14	化学需氧 量	40	100	mg/L	是	
				悬浮物	10	30	mg/L	是	
				氨氮	0.562	25	mg/L	是	
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
				生化需氧 量	4.4	30	mg/L	是	
内丘县	建滔(河 北)化工 有限公司	总排口	2014-4-9	化学需氧 量	30	100	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				氨氮	4.18	15	mg/L	是	
				氰化物 (总氰化 合物)	0.018	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
				PH值	7.53		无量纲		
内丘县	建滔(河 北)焦化 有限公司	总排口	2014-4-9	PH值	7.58		无量纲		
				化学需氧 量	40	100	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	22	70	mg/L	是	
				氨氮	4.9	15	mg/L	是	
				氰化物 (总氰化 合物)	0.009	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
隆尧县	今麦郎食 品有限公 司	总排口	2014-4-21	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				生化需氧 量	2.8	10	mg/L	是	
				化学需氧 量	21	50	mg/L	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	3.7	5	mg/L	是	
				动植物油	0.09	1	mg/L	是	
南和县	河北航宇 集团有限 公司	总排口	2014-4-9	生化需氧 量	4.8	20	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.8	mg/L	是	
				化学需氧 量	70	90	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	24	30	mg/L	是	
				氨氮	0.967	8	mg/L	是	
				总氮	8.66	12	mg/L	是	
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
南和县	燕京啤酒(邢台)有限公司	总排口	2014-4-9	生化需氧量	4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	42	80	mg/L	是	
				悬浮物	16	70	mg/L	是	
				氨氮	2.12	15	mg/L	是	
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2014-4-4	悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	2.17	25	mg/L	是	
				总氮	7.08		mg/L		
				动植物油	0.27	5	mg/L	是	
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	30	mg/L	是	
				总磷	0.41	3	mg/L	是	
				化学需氧量	70	100	mg/L	是	
				宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污口	2014-4-4	PH值	7.12
生化需氧量	4.8	25	mg/L					是	
化学需氧量	62	100	mg/L					是	
色度	16	70	倍					是	
苯胺类	0.72	1	mg/L					是	
六价铬	<0.004	0.5	mg/L					是	
总铜	<0.05		mg/L						
悬浮物	34	60	mg/L					是	
氨氮	1.12	12	mg/L					是	
硫化物	0.098	1	mg/L					是	
宁晋县	河北玉锋淀粉糖业有限公司	总排口	2014-4-4	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	
				总磷	0.4	3	mg/L	是	
				化学需氧量	88	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	4.24	25	mg/L	是	
				总氮	7.24		mg/L		
				动植物油	0.14	5	mg/L	是	
巨鹿县	河北燕南食品集团有限公司	总排污口	2014-4-21	PH值	7.561	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	86	100	mg/L	是	
				悬浮物	22	30	mg/L	是	
				氨氮	6.08	25	mg/L	是	
				动植物油	0.26	5	mg/L	是	
新河县	河北天茂印染有限公司	总排口	2014-5-21	PH值	7.64	6-9	mg/L	是	
				生化需氧量	5.8	25	mg/L	是	
				化学需氧量	76	100	mg/L	是	
				色度	16	40	mg/L	是	
				苯胺类	0.64	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	责任公司			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				氨氮	0.9	15	mg/L	是	
				硫化物	0.14	1	mg/L	是	
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	总排口	2014-4-2	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	90	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	30	mg/L	是	
				氨氮	0.351	25	mg/L	是	
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2014-4-1	总磷	4.4	5	mg/L	是	
				化学需氧量	86	300	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
				氨氮	1.27	35	mg/L	是	
				总氮	5.68	55	mg/L	是	
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	14.2	70	mg/L	是	
威 县	威县泰达纸业有限公司	总排口	2014-4-21	氨氮	0.346	8	mg/L	是	
				总氮	5.8	12	mg/L	是	
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.8	mg/L	是	
				化学需氧量	30	90	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	18	30	mg/L	是	
清河县	邢台恒利绒毛制品有限公司	总排口	2014-5-14	色度	0.85		倍		
				苯胺类	<0.004		mg/L		
				总铜	<0.05		mg/L		
				生化需氧量	4.8	50	mg/L	是	
				化学需氧量	88	200	mg/L	是	
				PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				悬浮物	34	100	mg/L	是	
				氨氮	0.764	20	mg/L	是	
				硫化物	0.12	1	mg/L	是	
邢台市经济开发区	沙河市飞天农业特种纸厂	总排口	2014-4-28	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	56	60	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	4.18	5	mg/L	是	
				总氮	9.23	10	mg/L	是	
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	沙河市锦新纸业有限公司	总排口	2014-4-29	生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	72	60	mg/L	否	0.2
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	1.5	5	mg/L	是	
				总氮	8.17	10	mg/L	是	
邢台市经济开发区	沙河市久发纸业有限公司	总排口	2014-4-29	化学需氧量	72	60	mg/L	否	0.2
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	1.37	5	mg/L	是	
				总氮	7.79	10	mg/L	是	
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	
南宫市	河北金鼎绒业有限公司	总排口	2014-5-16	悬浮物	28	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.876	5	mg/L	是	
				氨氮	8.42	15	mg/L	是	
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.8	20	mg/L	是	
				化学需氧量	84	100	mg/L	是	
				生化需氧量	4.4	60	mg/L	是	
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	总排口	2014-5-15	化学需氧量	56	120	mg/L	是	
				悬浮物	42	120	mg/L	是	
				大肠菌群	700	10000	个/L	是	
				氨氮	3.69	25	mg/L	是	
				动植物油	0.29	20	mg/L	是	
				PH值	7.58	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	
南宫市	河北省四通绒毛有限公司	总排口	2014-5-16	悬浮物	34	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.805	5	mg/L	是	
				氨氮	7.14	15	mg/L	是	
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	80	100	mg/L	是	
南宫市	南宫华澳皮毛有限公司	总排口	2014-5-16	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.962	5	mg/L	是	
				氨氮	5.86	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
南宫市	皮毛有限公司	总排口	2014-5-19	生化需氧量	5.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	76	100	mg/L	是	
				悬浮物	30	70	mg/L	是	
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2014-5-16	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.8	20	mg/L	是	
				化学需氧量	80	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.942	5	mg/L	是	
				氨氮	5.79	15	mg/L	是	
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2014-4-28	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	42	60	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	2.72	5	mg/L	是	
				总氮	6.45	10	mg/L	是	
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2014-6-17	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	42	50	mg/L	是	
				氨氮	1.88	5	mg/L	是	
				总氮	5.94	15	mg/L	是	
				色度	16	30	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2014-4-28	氨氮	1.22	5	mg/L	是	
				总氮	7.33	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	46	60	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
沙河市	沙河市金通涂布纸业有限公司	总排口	2014-4-28	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5	10	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.772	5	mg/L	是	
				总氮	8.24	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2014-4-29	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
				总磷	0.05	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				色度	0	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.35	5	mg/L	是	
				总氮	6.9	10	mg/L	是	
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2014-5-19	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.4	300	mg/L	是	
				化学需氧量	128	350	mg/L	是	
				色度	125		倍		
				悬浮物	21	400	mg/L	是	
				氨氮	0.202		mg/L		
				总氮	3.87		mg/L		
				总磷	0.049		mg/L		
新市区	恒天天鹅股份有限公司	总排口	2014-5-13	氨氮	1.43		mg/L		
				石油类	0.347	20	mg/L	是	
				PH值	7.09	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	19	600	mg/L	是	
				化学需氧量	283	1000	mg/L	是	
				色度	10		倍		
				悬浮物	17	400	mg/L	是	
				总锌	0.341	5	mg/L	是	
满城县	保定市满城县眺山营福利造纸厂	总排口	2014-5-16	总磷	0.078		mg/L		
				总氮	7.04		mg/L		
				化学需氧量	225	350	mg/L	是	
				色度	50		倍		
				悬浮物	32		mg/L		
				氨氮	3.25		mg/L		
				PH值	7.42		无量纲		
				生化需氧量	32.8		mg/L		
满城县	保定天鸿纸业有限公司	总排口	2014-5-16	色度	50		倍		
				悬浮物	29		mg/L		
				氨氮	0.321		mg/L		
				总氮	3.86		mg/L		
				PH值	7.76		无量纲		
				生化需氧量	42.4		mg/L		
				总磷	0.07		mg/L		
				化学需氧量	269	350	mg/L	是	
				总氮	7.49		mg/L		



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
满城县	保定翔羽纸业有限公司	总排口	2014-5-16	总磷	0.112		mg/L		
				化学需氧量	117	350	mg/L	是	
				色度	25		倍		
				悬浮物	60		mg/L		
				氨氮	0.219		mg/L		
				PH值	7.58		无量纲		
				生化需氧量	22.3		mg/L		
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2014-4-16	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.109	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	46.3	60	mg/L	是	
				色度	40	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.137	5	mg/L	是	
				总氮	1.3	10	mg/L	是	
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2014-4-9	总磷	0.047		mg/L		
				化学需氧量	48	350	mg/L	是	
				色度	10		倍		
				悬浮物	12	200	mg/L	是	
				氨氮	0.91		mg/L		
				总氮	3.6		mg/L		
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
容城县	容城县金玉城印染有限公司	外排口	2014-4-9	六价铬	<0.004		mg/L		
				悬浮物	11	100	mg/L	是	
				氨氮	0.31	20	mg/L	是	
				硫化物	0.118	1	mg/L	是	
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	32.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	181	200	mg/L	是	
容城县	容城县容兴纸业有限公司	总排口	2014-4-9	色度	10	80	倍	是	
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.7	200	mg/L	是	
				悬浮物	20	200	mg/L	是	
				化学需氧量	28.2	350	mg/L	是	
				氨氮	0.297		mg/L		
				总氮	8.3		mg/L		
				色度	10		倍		
保定高新技术开发区	保定天威英利新能源有限公司	总排口	2014-5-22	总磷	0.29		mg/L		
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	96.2	350	mg/L	是	
				悬浮物	40	400	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
开发区	源有限公司			氨氮	1.93		mg/L		
				氟化物	2.94	10	mg/L	是	
				氯化物	36	350	mg/L	是	
涿州市	涿州市东立纸业有限责任公司	总排口	2014-4-21	总磷	0.361		mg/L		
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	150	350	mg/L	是	
				色度	50		mg/L		
				氨氮	0.404	25	mg/L	是	
				总氮	5.39		mg/L		
				悬浮物	51	400	mg/L	是	
				生化需氧量	18.4	300	mg/L	是	
宣化区	宣化钢铁棒材有限责任公司	厂总排口	2014-5-9	氟化物	3.23	20	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				总锌	0.141	4	mg/L	是	
				总铁	0.11	10	mg/L	是	
				氨氮	0.743	15	mg/L	是	
				总氮	26.3	35	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.0004	0.5	mg/L	是	
				总铬	0.027	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.0011	0.5	mg/L	是	
				总铅	0.041	1	mg/L	是	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	
				PH值	7.19		无量纲		
				总磷	0.1	2	mg/L	是	
				化学需氧量	32	200	mg/L	是	
				宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	厂总排口	2014-5-9	挥发酚	<0.01
总汞	0.00118	0.05	mg/L					是	
总镉	<0.001	0.1	mg/L					是	
氨氮	0.743	15	mg/L					是	
总氮	26.3	35	mg/L					是	
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L					是	
总铬	0.027	1.5	mg/L					是	
六价铬	<0.004	0.5	mg/L					是	
总砷	0.0011	0.5	mg/L					是	
悬浮物	8	100	mg/L					是	
总锌	0.141	4	mg/L					是	
总铁	0.11	10	mg/L					是	
氟化物	3.23	20	mg/L					是	
石油类	<0.01	10	mg/L					是	
PH值	7.19		无量纲						
总磷	0.1	2	mg/L					是	
化学需氧量	32	200	mg/L					是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				总汞	0.00118	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	
				总铅	0.041	1	mg/L	是	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	
蔚 县	开滦（集团）蔚州矿业公司单侯矿	外排口	2014-5-22	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	46	50	mg/L	是	
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	
				总铬	0.004	1.5	mg/L	是	
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	9	50	mg/L	是	
				氨氮	2.86		mg/L		
				氟化物	0.62	10	mg/L	是	
石油类	<0.01	5	mg/L	是					
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2014-4-12	生化需氧量	8.7	20	mg/L	是	
				化学需氧量	26	100	mg/L	是	
				悬浮物	10	70	mg/L	是	
				氨氮	5.47	15	mg/L	是	
				氯化物	32.4		mg/L		
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
万全县	河北万全力华化工有限责任公司	厂总排口	2014-5-21	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				氯化物	85.8		mg/L		
				生化需氧量	36.1	20	mg/L	否	0.8
				化学需氧量	56	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	7.57	15	mg/L	是	
				氟化物	0.94	10	mg/L	是	
怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	总排口	2014-4-24	PH值	7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.3	30	mg/L	是	
				总磷	0.89		mg/L		
				化学需氧量	33	150	mg/L	是	
				悬浮物	6	150	mg/L	是	
				氨氮	0.612	25	mg/L	是	
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	厂总排口	2014-4-29	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	45	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	9	100	mg/L	是	
				氨氮	8.76	60	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	
硫化物	<0.02	1	mg/L	是					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
兴隆县	兴隆县鹏源生物科技开发有限公司	废水总排口	2014-5-15	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	22.9	300	mg/L	是	
				化学需氧量	88	500	mg/L	是	
				悬浮物	51	400	mg/L	是	
				氨氮	33.9		mg/L		
宽城满族自治县	河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司	总排口	2014-5-22	PH值	7.61		无量纲		
				动植物油	10.2		mg/L		
				生化需氧量	1499	150	mg/L	否	9
				化学需氧量	6143	400	mg/L	否	14
				悬浮物	6513	200	mg/L	否	32
				粪大肠菌群数	47000000	1000	个/100ml	否	46999
				氨氮	671	80	mg/L	否	7.4
运河区	沧州大化股份有限公司	总排口	2014-5-9	PH值	8.29	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.02	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	12	70	mg/L	是	
				氨氮	14.8	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	
				硫化物	0.049	1	mg/L	是	
		石油类		0.09	10	mg/L	是		
		硝酸排口		PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	25	150	mg/L	是	
				悬浮物	14	100	mg/L	是	
				氨氮	7.35	25	mg/L	是	
				石油类	0.09	8	mg/L	是	
沧县	沧州大化TDI有限责任公司	总排口	2014-5-20	化学需氧量	35	120	mg/L	是	
				苯胺类	0.04	2	mg/L	是	
				邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				硝基苯类	<0.2	3	mg/L	是	
				氨氮	5.3	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.23	10	mg/L	是	
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限	总排口	2014-4-3	PH值	8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	10.1	100	mg/L	是	
				化学需氧量	142	300	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	责任公司			色度	8	80	倍	是	
				悬浮物	29	150	mg/L	是	
				氨氮	0.113	25	mg/L	是	
盐山县	盐山县天和兴生物制品有限公司	总排口	2014-5-26	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	
				总磷	2.43	1	mg/L	否	1.4
				化学需氧量	41	100	mg/L	是	
				悬浮物	11	30	mg/L	是	
				氨氮	0.121	15	mg/L	是	
				总氮	11.8	30	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
献县	沧州博昌皮革工业有限公司	总排口	2014-5-8	PH值	8.77		无量纲		
				生化需氧量	2.07		mg/L		
				化学需氧量	38		mg/L		
				总铬	0.015		mg/L		
				六价铬	<0.004		mg/L		
				悬浮物	13		mg/L		
				氨氮	2.11		mg/L		
				硫化物	0.039		mg/L		
献县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2014-4-1	PH值	8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	
				总磷	1.17	3	mg/L	是	
				化学需氧量	31	80	mg/L	是	
				悬浮物	16	70	mg/L	是	
				氨氮	0.694	15	mg/L	是	
孟村回族自治县	大成食品(河北)有限公司	总排口	2014-4-1	动植物油	0.08	20	mg/L	是	
				PH值	8.22	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	5.9	60	mg/L	是	
				化学需氧量	44	120	mg/L	是	
				悬浮物	13	120	mg/L	是	
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	生产废水总排口	2014-6-13	氨氮	8.09	25	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	0.11	15	mg/L	是	
				PH值	7.61		无量纲		
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.18	10	mg/L	是	
				化学需氧量	47	200	mg/L	是	
挥发酚	<0.01	1	mg/L	是					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
		生活废水总排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	74	150	mg/L	是	
				悬浮物	13	150	mg/L	是	
				氨氮	0.54	25	mg/L	是	
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	总排口	2014-6-9	PH值	8.3	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.95	10	mg/L	是	
				化学需氧量	19	50	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				氨氮	0.258	5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.058	1	mg/L	是	
				石油类	0.13	1	mg/L	是	
南大港产业园区	河北鑫泉石油化工有限公司	总排口	2014-5-9	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	120	mg/L	是	
				挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	12	150	mg/L	是	
				氨氮	55.5	50	mg/L	否	0.1
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
石油类	0.18	10	mg/L	是					
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	5万吨排口	2014-5-29	化学需氧量	183	120	mg/L	否	0.5
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	
				邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是	
				悬浮物	17	150	mg/L	是	
				硝基苯类	0.2	3	mg/L	是	
				氨氮	6.55	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
		石油类		0.2	10	mg/L	是		
		PH值		7.39	6-9	无量纲	是		
		7万吨排口		化学需氧量	99	120	mg/L	是	
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	
				邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是	
				悬浮物	19	150	mg/L	是	
				硝基苯类	0.5	3	mg/L	是	
氨氮	0.499		25	mg/L	是				
氰化物(总氰化合物)	<0.004		0.5	mg/L	是				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				石油类	0.26	10	mg/L	是	
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
临港经济技术开发区	河北金牛化工股份有限公司树脂分公司	总排口	2014-4-24	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	22	60	mg/L	是	
				化学需氧量	92	150	mg/L	是	
				总汞	0.00115	0.005	mg/L	是	
				悬浮物	18	150	mg/L	是	
				氨氮	1.8	25	mg/L	是	
				硫化物	0.031	1	mg/L	是	
				黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	总排口	2014-4-2	化学需氧量	184
总铬	0.03		mg/L						
六价铬	<0.004		mg/L						
悬浮物	42		mg/L						
氨氮	39.9		mg/L						
PH值	7.47		无量纲						
硫化物	0.041		mg/L						
动植物油	0.16		mg/L						
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	孔大站出口	2014-5-8	生化需氧量	10.5		mg/L		
				悬浮物	12	200	mg/L	是	
				氨氮	5.53	50	mg/L	是	
				硫化物	0.039	1	mg/L	是	
				石油类	1.06	10	mg/L	是	
				PH值	8.07	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	114	150	mg/L	是	
		羊大站出口		挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	
				氨氮	4.5	50	mg/L	是	
				硫化物	0.061	1	mg/L	是	
				石油类	1.24	10	mg/L	是	
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	117	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	
安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	总排口	2014-4-16	悬浮物	12	200	mg/L	是	
				色度	8		倍		
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	11	300	mg/L	是	
				化学需氧量	55	500	mg/L	是	
				悬浮物	25	400	mg/L	是	
固安县	固安嘉祥皮草有限公司	总排口	2014-4-14	氨氮	9.36		mg/L		
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3	20	mg/L	是	
				化学需氧量	28	100	mg/L	是	
				色度	8	50	倍	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	13	70	mg/L	是	
				氨氮	0.165	15	mg/L	是	
				石油类	0.12	5	mg/L	是	
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	总排口	2014-4-22	PH值	8.51	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	22	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	7	100	mg/L	是	
				氨氮	0.612	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.063	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.78	10	mg/L	是	
文安县	廊坊派皇工贸集团有限公司	总排口	2014-4-22	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	100	mg/L	是	
				化学需氧量	71	300	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	150	mg/L	是	
				氨氮	0.31	25	mg/L	是	
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	
				石油类	0.102	10	mg/L	是	
桃城区	衡水京华化工有限公司	01京华化工废水监测	2014-5-19	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	49.4	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.088	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	41	150	mg/L	是	
				氨氮	10.3	25	mg/L	是	
安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	京安养殖废水监测	2014-5-19	生化需氧量	35.8	150	mg/L	是	
				总磷	7.87	8	mg/L	是	
				化学需氧量	247	400	mg/L	是	
				悬浮物	187	200	mg/L	是	
				氨氮	28.3	80	mg/L	是	
冀州市	晋煤冀州银海化肥有限责任公司	01银海废水监测	2014-6-5	化学需氧量	53.7	150	mg/L	是	
				悬浮物	13	100	mg/L	是	
				氨氮	27.1	70	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.44	6-9	无量纲	是	
深州市	河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分	01深南种猪废水监测	2014-5-26	PH值	8.55	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16	30	mg/L	是	
				总磷	0.617	3	mg/L	是	
				化学需氧量	41.4	100	mg/L	是	



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	公司			悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	17.4	25	mg/L	是	