

2015年第一季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务石家庄有限公司	2015-1-6	氨氮	0.221	5	mg/L	是	-
			氨氮	0.085	5	mg/L	是	-
			氨氮	0.215	5	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.98	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
		2015-2-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.44	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
		2015-3-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			总氮	12	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	9.18	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2015-1-9	氨氮	0.279	5	mg/L	是	-
		2015-2-4	氨氮	0.68	5	mg/L	是	-
		2015-3-9	氨氮	0.194	5	mg/L	是	-
		2015-1-9	总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.06	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-2-4	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-3-9	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.76	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2015-1-9	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.36	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2015-2-4	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.292	5	mg/L	是	-
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.67	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2015-3-9	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.51	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.292	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2015-1-4	氨氮	5.34	5	mg/L	否	0.1
		2015-3-4	氨氮	4.28	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
		2015-1-4	总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.12	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
		2015-3-4	总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	11.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-9	氨氮	1.79	25	mg/L	是	-
		2015-3-6	氨氮	0.61	25	mg/L	是	-
			总氮	12.7	-	mg/L	-	-
			石油类	0.06	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10.2	30	mg/L	是	-
			总磷	1.31	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	54	100	mg/L	是	-
			色度	16	40	倍	是	-
		2015-1-9	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2015-3-6	总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-		
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	1.37	30	mg/L	是	-		
			总磷	0.4	3	mg/L	是	-		
			化学需氧量	44	100	mg/L	是	-		
			色度	16	40	倍	是	-		
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	2	mg/L	是	-		
			总氮	14	-	mg/L	-	-		
			石油类	0.04	5	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-		
井陉县	井陉县污水处理厂	2015-1-8	氨氮	2.08	5	mg/L	是	-		
			氨氮	1.34	5	mg/L	是	-		
			总氮	4.66	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	1.62	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	0.00026	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-		
2015-1-8			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
2015-3-10		PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	3.25	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	<5	50	mg/L	是	-			
		色度	8	30	倍	是	-			
		总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	3.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-16	氨氮	17.6	25	mg/L	是	-
			氨氮	18.8	25	mg/L	是	-
			总氮	19.5	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	18	30	mg/L	是	-
正定县	正定县污水处理厂	2015-1-16	总磷	0.88	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	62	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	0.0005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
		2015-3-3	总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	21.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.79	3	mg/L	是	-
		2015-3-3	化学需氧量	58	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	0.00029	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
		2015-1-4	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			总氮	21.1	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			氨氮	2.08	5	mg/L	是	-
			氨氮	2.08	5	mg/L	是	-
			总氮	5.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.41	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	50	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	栾城县污水处理厂	2015-1-4	色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-3-4	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.95	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	6.62	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
石家庄市		2015-1-5	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.31	10	mg/L	是	-
			总磷	1.22	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
		2015-1-5	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.28	8	mg/L	是	-
			总氮	20.5	15	mg/L	否	0.4
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.42	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	桥东污水治理工程筹建处	2015-2-13	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.81	8	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
		2015-3-6	生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2015-1-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	5.12	5	mg/L	否	0.024000
		2015-3-4	氨氮	2.14	5	mg/L	是	-
			总氮	25.5	15	mg/L	否	0.7
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.78	0.5	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00026	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.88	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-4	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	18	10	mg/L	否	0.8
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2015-1-7	氨氮	3.86	5	mg/L	是	-
			氨氮	2.16	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.76	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
		2015-1-7	总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	6.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10.8	10	mg/L	否	0.1
		2015-3-5	总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00047	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
		2015-3-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	3.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.55	8	mg/L	是	-
		2015-1-6	总磷	0.06	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.51	8	mg/L	是	-
		2015-3-6	总磷	0.06	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2015-1-6	总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			总氮	13.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		2015-3-6	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.86	20	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.31	20	mg/L	是	-
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2015-1-8	总氮	10.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00032	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		2015-3-10	总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.92	5	mg/L	是	-
			氨氮	0.031	5	mg/L	是	-
			总氮	3.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-8	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.45	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
		2015-3-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
		2015-3-10	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.86	10	mg/L	是	-
			总磷	2.32	0.5	mg/L	否	3.6
		2015-3-10	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2015-3-10	色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.64	10	mg/L	是	-
	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2015-3-2	总磷	0.92	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00563	0.001	mg/L	否	4.6
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.92	5	mg/L	是	-
			总氮	3.25	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
	赞皇县皇明污水处理厂	2015-1-9	氨氮	3.2	5	mg/L	是	-
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	-
		2015-1-9	总氮	3.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
	赞皇县皇明污水处理厂		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	无极县长业水务有限公司	2015-3-6	化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	4.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-19	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-3-10	氨氮	2.28	5	mg/L	是	-
			总氮	4.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	22	10	mg/L	否	1.2
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00055	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.31	5	mg/L	是	-
			总氮	4.23	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-7	氨氮	3.88	5	mg/L	是	-
		2015-3-10	氨氮	3.44	5	mg/L	是	-
			总氮	7.3	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2015-1-7	石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00037	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-3-10	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.21	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	6.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赵 县	赵县清源污水处理厂	2015-1-4	氨氮	5.07	8	mg/L	是	-
			氨氮	3.34	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	20	mg/L	是	-
			石油类	0.05	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.33	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	55	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-2	生化需氧量	1.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.09	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			总氮	4.02	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2015-1-4	总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.62	5	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.44	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	4	5	mg/L	是	-
			总氮	4.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-19	氨氮	85.5	5	mg/L	否	16

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市水处理中心	2015-2-20	氨氮	61.8	5	mg/L	否	11
			氨氮	88.4	5	mg/L	否	17
			氨氮	61.8	5	mg/L	否	11
			总氮	93	15	mg/L	否	5.2
			石油类	0.729	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.462	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.355	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	159	50	mg/L	否	2.2
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000327	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.074	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.045	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0325	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.497	0.5	mg/L	是	-
		2015-2-20	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.338	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	78.4	50	mg/L	否	0.6
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000312	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.077	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.03	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.431	0.5	mg/L	是	-
			总氮	112	15	mg/L	否	6.5
			石油类	0.725	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.469	1	mg/L	是	-
		2015-3-15	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.43	10	mg/L	是	-
			总磷	0.364	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	85.1	50	mg/L	否	0.7
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000287	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.077	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.037	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.457	0.5	mg/L	是	-
			总氮	128	15	mg/L	否	7.5
			石油类	0.644	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
		2015-3-20	动植物油	0.755	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	9.91	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.338	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	78.4	50	mg/L	否	0.6	
			色度	20	30	倍	是	-	
			总汞	0.000312	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.077	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.03	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.0038	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.431	0.5	mg/L	是	-	
			总氮	112	15	mg/L	否	6.5	
			石油类	0.725	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.469	1	mg/L	是	-	
	藁城市 石家庄经济技术开发区污水处理厂	2015-3-2	PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	1.81	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	0.0007	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			氨氮	0.352	5	mg/L	是	-	
			总氮	6.72	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-1-27	氨氮	3.98	5	mg/L	是	-	
			2015-3-9	氨氮	3.51	5	mg/L	是	-
			总氮	33.1	15	mg/L	否	1.2	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			PH值	6.28	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	8.94	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-	
			色度	8	30	倍	是	-	
			总汞	0.00037	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2015-3-9	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	6.61	6-9	无量纲	是	-
			总氮	5.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	0.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2015-1-28	氨氮	1.75	5	mg/L	是	-
			氨氮	1.77	5	mg/L	是	-
			总氮	5.67	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.55	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2015-3-6	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.48	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	469	50	mg/L	否	8.4
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			总氮	19.3	15	mg/L	否	0.3

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2015-1-6	氨氮	1.65	8	mg/L	是	-
			氨氮	1.96	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.35	20	mg/L	是	-
			总磷	0.36	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00046	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
		2015-3-3	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.08	20	mg/L	是	-
			总磷	1.03	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			总氮	7.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2015-1-7	氨氮	1.57	5	mg/L	是	-
			氨氮	0.966	5	mg/L	是	-
			总氮	6.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2015-3-3	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.44	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2015-1-19	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	7.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.46	20	mg/L	是	-
			总磷	0.517	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.2	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	-
		2015-3-5	悬浮物	14	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.93	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.322	8	mg/L	是	-
			总氮	4.21	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	8.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.71	20	mg/L	是	-
			总磷	0.535	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.88	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00077	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00162	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理二厂	2015-1-19	悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.903	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.449	8	mg/L	是	-
			总氮	3.84	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.51	20	mg/L	是	-
			总磷	0.585	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	51.7	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理二厂	2015-3-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	18	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.156	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	6.28	8	mg/L	是	-
			总氮	8.39	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.693	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.7	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00155	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.156	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	5.49	8	mg/L	是	-
			总氮	9.67	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.118	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.223	5	mg/L	是	-
			总氮	5.34	15	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.118	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2015-1-21	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.34	10	mg/L	是	-
			总磷	0.371	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		2015-3-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.217	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.32	5	mg/L	是	-
			总氮	3.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00071	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.356	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		2015-1-21	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.14	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.33	8	mg/L	是	-
			总氮	5.86	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.37	20	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.9	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2015-3-9	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.146	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.07	8	mg/L	是	-
			总氮	5.69	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.368	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2015-1-19	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.67	20	mg/L	是	-
			总磷	0.499	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.3	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00155	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.146	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.55	8	mg/L	是	-
			总氮	5.68	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2015-3-5	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.41	20	mg/L	是	-
			总磷	0.585	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.9	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00077	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	0.00162	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.157	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.27	8	mg/L	是	-
			总氮	5.99	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.59	20	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2015-1-21	总磷	0.55	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	51.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
		2015-3-3	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.261	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.53	15	mg/L	是	-
			总氮	7.18	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.531	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	47.5	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001245	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6.25	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.2535	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.23	15	mg/L	是	-
			总氮	5.89	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.164	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.07	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区第二中水厂	2015-1-21	总氮	5.01	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.58	20	mg/L	是	-
			总磷	0.477	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.1	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		2015-3-3	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.225	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.531	15	mg/L	是	-
			总氮	4.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.00001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00182	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.431	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.5	60	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		2015-1-21	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.474	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.95	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.181	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.5	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2015-3-3	总氮	6.27	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.465	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1778	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.76	15	mg/L	是	-
			总氮	4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2015-1-21	阴离子表面活性剂(LAS)	0.305	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	5.54	8	mg/L	是	-
			总氮	8.66	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00115	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.29	20	mg/L	是	-
			总磷	0.701	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	54.4	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		2015-3-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.351	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	5.11	8	mg/L	是	-
			总氮	9.68	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-6	总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00125	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.35	20	mg/L	是	-
			总磷	0.757	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.2	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2015-1-21	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.64	20	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.7	60	mg/L	是	-
			氨氮	0.849	8	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
		2015-3-4	悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.76	20	mg/L	是	-
			总磷	0.412	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.6	60	mg/L	是	-
			氨氮	2.8	8	mg/L	是	-
		2015-1-21	色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总氮	5.85	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.118	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
		2015-3-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.197	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总氮	5.76	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.69	20	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦 县	滦县城东水务运营有限责任公司	2015-1-21	化学需氧量	30.5	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.147	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.6	15	mg/L	是	-
			总氮	7.1	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	-
		2015-3-6	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.75	20	mg/L	是	-
			总磷	0.384	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.5	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00155	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.188	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.018	15	mg/L	是	-
			总氮	5.44	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
		2015-1-21	总氮	7.07	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.17	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.808	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.192	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦南县	滦南县污水处理厂	2015-3-4	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.222	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总氮	9.73	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
		2015-1-21	生化需氧量	4.31	20	mg/L	是	-
			总磷	0.69	1	mg/L	是	-
			氨氮	3.29	30	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.7	100	mg/L	是	-
		2015-3-4	氨氮	4.53	30	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.1	100	mg/L	是	-
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2015-1-21	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	-
			总磷	0.464	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.212	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
		2015-3-4	氨氮	4.5	5	mg/L	是	-
			总氮	8.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.72	10	mg/L	是	-
			总磷	0.423	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	唐山旭成水质净化有限公司	2015-3-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00052	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.262	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.94	5	mg/L	是	-
			总氮	6.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-21	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.65	20	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.4	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.164	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.68	8	mg/L	是	-
			总氮	6.98	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2015-3-6	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.35	20	mg/L	是	-
			总磷	0.447	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.6	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.171	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	7.93	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.74	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山域银水业有限公司	2015-1-21	总磷	0.373	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00081	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.118	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.29	8	mg/L	是	-
			总氮	6.23	20	mg/L	是	-
		2015-3-4	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.06	20	mg/L	是	-
			总磷	0.414	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.9	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2015-1-21	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00076	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00142	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.183	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.419	8	mg/L	是	-
			总氮	4.44	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2015-1-20	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.03	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	53.9	60	mg/L	是	-
			色度	8	50	倍	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.83	5	mg/L	是	-
			总氮	5.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2015-3-6	总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	2.18	5	mg/L	是	-
			总氮	5.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2015-1-20	动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2015-3-4	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.425	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.7	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			氰化物 (总氰化物)	<0.004	-	mg/L	-	-
海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2015-3-4	氰化物 (总氰化物)	<0.004	-	mg/L	-	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.191	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2015-1-20	氨氮	0.463	8	mg/L	是	-
			总氮	4.37	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.381	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	50.9	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		2015-3-4	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.31	20	mg/L	是	-
			总磷	0.414	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00138	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.158	1	mg/L	是	-
		2015-1-5	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.15	8	mg/L	是	-
			总氮	3.92	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	-
		2015-1-6	氨氮	0.507	8	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.2	60	mg/L	是	-
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.57	20	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.11	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
		2015-1-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.127	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2015-3-5	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.412	8	mg/L	是	-
			总氮	4.85	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.546	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00134	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.168	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.519	8	mg/L	是	-
			总氮	4.01	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2015-1-22	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.356	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00075	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.089	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.733	5	mg/L	是	-
			总氮	5.17	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.344	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.6	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-4	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00059	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.168	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.218	5	mg/L	是	-
			总氮	3.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.275	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	100	10000	个/L	是	-
			氨氮	14.39	15	mg/L	是	-
海港区	国中 (秦皇岛) 污水处理有限公司	2015-1-12	总氮	19.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.875	20	mg/L	是	-
			总磷	0.98	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
		2015-3-9	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.334	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	100	10000	个/L	是	-
			氨氮	13.55	15	mg/L	是	-
			总氮	18.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	17	20	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.86	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	-
			总磷	2.13	1.5	mg/L	否	0.4

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2015-1-6	化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.079	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.062	15	mg/L	是	-
			总氮	13	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
		2015-3-9	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.94	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.168	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.15	15	mg/L	是	-
			总氮	18.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-
秦皇岛市		2015-1-8	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.139	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.138	8	mg/L	是	-
			总氮	15.3	15	mg/L	否	0.020000
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	2.23	0.5	mg/L	否	3.5
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2015-3-9	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.227	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.13	8	mg/L	是	-
			总氮	19.4	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6.5	10	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	3.32	0.5	mg/L	否	5.6
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2015-1-8	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.054	8	mg/L	是	-
			总氮	23.4	15	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.63	10	mg/L	是	-
			总磷	2.15	0.5	mg/L	否	3.3
			化学需氧量	13.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
		2015-3-3	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.119	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.22	8	mg/L	是	-
			总氮	16.1	15	mg/L	否	0.1
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.31	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6.75	10	mg/L	是	-
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2015-1-13	生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	2.21	0.5	mg/L	否	3.4
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.092	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2015-3-10	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.84	8	mg/L	是	-
			总氮	13.93	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.186	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2015-1-12	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	7.22	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2015-3-10	总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.759	8	mg/L	是	-
			总氮	6.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.33	1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	16.1	10	mg/L	否	0.6
			总磷	11.18	0.5	mg/L	否	21
			化学需氧量	118	50	mg/L	否	1.4
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	27.75	10	mg/L	否	1.8
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.428	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	17.19	8	mg/L	否	1.1
			总氮	20.6	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.28	1	mg/L	是	-
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2015-1-7	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	-
			总磷	1.583	0.5	mg/L	否	2.2
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.077	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.316	8	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-4	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.118	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.82	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
			PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	20	mg/L	是	-
	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2015-1-13	总磷	0.865	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.166	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.066	15	mg/L	是	-
			总氮	18.55	20	mg/L	是	-
		2015-3-9	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.86	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.227	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.23	15	mg/L	是	-
			总氮	18.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
			PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2015-1-6	总磷	0.072	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.282	8	mg/L	是	-
			总氮	3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
		2015-3-10	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.135	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	30	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.09	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	1	mg/L	是	-
秦皇岛开		2015-1-14	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.41	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.137	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.895	8	mg/L	是	-
			总氮	14.48	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2015-3-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.22	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.417	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司九号污水处理厂	2015-1-19	总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.425	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
		2015-3-11	粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			总氮	27.1	15	mg/L	否	0.8
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	21.1	10	mg/L	否	1.1
			总磷	3.81	0.5	mg/L	否	6.6
			化学需氧量	110	50	mg/L	否	1.2
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	34.5	10	mg/L	否	2.5

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-1-19	氨氮	7.65	8	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.113	0.5	mg/L	是	-
		2015-3-11	氨氮	18.82	8	mg/L	否	1.4
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司——污水处理厂	2015-1-15	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.95	20	mg/L	是	-
			总磷	0.444	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00142	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.081	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.769	15	mg/L	是	-
			总氮	6.92	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2015-1-12	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.459	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.16	8	mg/L	是	-
			总氮	2.87	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2015-1-12	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.308	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2015-1-12	悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.027	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.233	8	mg/L	是	-
			总氮	3.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.418	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
邯郸县	邯郸市东污水处理厂	2015-1-13	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.857	8	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.612	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
邯郸县	邯郸通用污水处理有限公司	2015-1-13	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.15	8	mg/L	是	-
			总氮	5.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临漳县	临漳县污水处理厂	2015-1-19	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.079	2	mg/L	是	-
			氨氮	2.68	30	mg/L	是	-
			总氮	13.5	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.379	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
成安县	成安县环洁公司	2015-1-19	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.452	8	mg/L	是	-
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.456	0.5	mg/L	是	-
大名金州水处理有限公司	大名金州水处理有限公司	2015-1-10	化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00122	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	7.29	8	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大石云 公司		2015-1-19	总砷	0.00162	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.064	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.497	15	mg/L	是	-
			总氮	4.59	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2015-1-28	总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00154	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.402	8	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2015-1-28	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.123	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00285	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	2	mg/L	是	-
			氨氮	2.49	30	mg/L	是	-
			总氮	9.12	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.249	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
磁 县	磁县污水处理厂	2015-1-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00131	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.43	8	mg/L	是	-
			总氮	5.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2015-1-15	生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.898	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00166	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.099	2	mg/L	是	-
			氨氮	6.99	30	mg/L	是	-
			总氮	8.4	-	mg/L	-	-
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2015-1-15	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.293	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.95	8	mg/L	是	-
			总氮	3.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
永年县	永年县县城污水处理厂	2015-1-15	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.029	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.566	8	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.484	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
邱 县	邱县污水处理厂	2015-1-15	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0064	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.043	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.535	8	mg/L	是	-
			总氮	3.51	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2015-1-15	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	7.8	8	mg/L	是	-
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广平县	广平县污水处理厂	2015-1-15	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.026	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.851	8	mg/L	是	-
			总氮	4.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.95	10	mg/L	是	-
			总磷	0.114	0.5	mg/L	是	-
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2015-1-19	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00112	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.12	8	mg/L	是	-
			总氮	2.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
魏 县	魏县污水处理厂	2015-1-19	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.827	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00128	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.254	15	mg/L	是	-
			总氮	3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	-
			总磷	0.66	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲周县	曲周县污水处理公司	2015-1-15	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.057	2	mg/L	是	-
			氨氮	0.274	30	mg/L	是	-
			总氮	7.18	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
武安市	武安市水处理有限公司	2015-1-15	总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00183	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.43	8	mg/L	是	-
			总氮	7.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥东区	邢台市污水处理厂	2015-1-16	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.286	5	mg/L	是	-
			总氮	5.25	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿污水处理厂	2015-3-3	生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.896	5	mg/L	是	-
			总氮	5.86	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-1-7	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.4	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.586	25	mg/L	是	-
			总氮	6.74	-	mg/L	-	-
			石油类	0.13	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	5	mg/L	是	-
		2015-3-12	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.4	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
		2015-1-16	悬浮物	9	30	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-	
			氨氮	1.05	25	mg/L	是	-	
			总氮	4.65	-	mg/L	-	-	
			石油类	0.13	5	mg/L	是	-	
			动植物油	0.15	5	mg/L	是	-	
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-	
			色度	20	30	倍	是	-	
临城县	临城县泜河污水处理厂		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	-	
			总氮	5.96	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-	
		2015-3-9	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-	
			色度	25	30	倍	是	-	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
			氨氮	2.1	5	mg/L	是	-	
			总氮	6.36	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿污水处理厂	2015-1-17	总磷	0.45	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	10000	个/L	是	-
		2015-3-9	氨氮	1.11	25	mg/L	是	-
			总氮	4.98	-	mg/L	-	-
			石油类	0.18	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	5	mg/L	是	-
			PH值	7.845	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.45	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
		2015-1-31	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.786	25	mg/L	是	-
			总氮	7.49	-	mg/L	-	-
			石油类	0.08	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2015-3-12	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.21	5	mg/L	是	-
			总氮	6.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.36	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.28	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.52	5	mg/L	是	-
			总氮	8.62	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2015-1-17	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.31	5	mg/L	是	-
			总氮	6.89	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.21	1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			氨氮	4.76	5	mg/L	是	-
			总氮	9.79	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆尧县	隆尧县城 镇污水处理厂	2015-3-9	动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
		2015-1-9	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.12	5	mg/L	是	-
			总氮	5.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.23	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.17	1	mg/L	是	-
		2015-3-2	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2015-1-16	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	-
			总氮	6.79	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2015-3-2	粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	8	mg/L	是	-
			总氮	4.79	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	3.22	8	mg/L	是	-
			总氮	8.92	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任 县	任县污水处理厂	2015-1-28	色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.87	5	mg/L	是	-
			总氮	5.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-3-12	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.62	5	mg/L	是	-
			总氮	8.89	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-1-5	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南和县	南和县污水处理厂	2015-3-11	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.62	5	mg/L	是	-
			总氮	8.64	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.86	5	mg/L	是	-
			总氮	8.74	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2015-1-23	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.56	5	mg/L	是	-
			总氮	8.37	15	mg/L	是	-
			石油类	0.26	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术服务有限公司	2015-3-3	色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.06	5	mg/L	是	-
			总氮	5.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-1-16	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.156	5	mg/L	是	-
			总氮	4.77	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-3-2	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新河县	新河县玉树污水处理厂	2015-1-7	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
新河县	新河县玉树污水处理厂	2015-3-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.76	5	mg/L	是	-
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.261	5	mg/L	是	-
			总氮	7.71	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	广宗县污水处理厂	2015-1-7	色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.07	5	mg/L	是	-
			总氮	15	15	mg/L	是	-
2015-3-2			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
2015-1-19			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.06	5	mg/L	是	-
			总氮	8.69	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2015-3-11	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.67	5	mg/L	是	-
			总氮	5.66	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.76	5	mg/L	是	-
			总氮	8.77	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
威 县	威县清源污水处理厂	2015-1-15	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.86	5	mg/L	是	-
			总氮	7.48	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2015-3-12	色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.19	5	mg/L	是	-
			总氮	8.39	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
		2015-1-20	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.53	5	mg/L	是	-
			总氮	5.95	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-3-9	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			氨氮	4.06	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
清河县长远环境治理工程有限公司		2015-1-31	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
		2015-3-9	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.58	5	mg/L	是	-
			总氮	6.49	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.62	5	mg/L	是	-
			总氮	8.98	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临西县	临西县洁达污水处理厂	2015-1-20	化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.1	5	mg/L	是	-
			总氮	5.86	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-3-5	氨氮	2.31	5	mg/L	是	-
			总氮	9.33	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
2015-1-30			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理厂分厂	2015-3-11	粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.278	5	mg/L	是	-
			总氮	7.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.43	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.49	1	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.26	5	mg/L	是	-
			总氮	8.77	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	大曹庄管理区污水处理厂	2015-1-21	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
			总氮	7.29	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2015-3-16	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.51	5	mg/L	是	-
			总氮	7.66	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2015-1-16	色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.92	5	mg/L	是	-
			总氮	9.16	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2015-3-9	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市污水处理厂	2015-1-5	氨氮	4.63	5	mg/L	是	-
			总氮	10.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市污水处理厂	2015-3-12	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.23	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.86	5	mg/L	是	-
			总氮	9.45	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.71	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.9	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市排水总公司 鲁岗污水处理厂	2015-1-14	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.088	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.03	15	mg/L	是	-
			总氮	11.5	20	mg/L	是	-
			石油类	0.44	3	mg/L	是	-
		2015-3-12	动植物油	0.13	3	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.925	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.2	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
北市区	保定市排水总公司 银定庄污水处理厂	2015-1-9	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.088	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.52	15	mg/L	是	-
			总氮	11.1	20	mg/L	是	-
			石油类	0.18	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	3	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.277	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.2	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市溪源污水处理厂	2015-3-10	化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.102	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.63	15	mg/L	是	-
			总氮	12.9	20	mg/L	是	-
			石油类	0.18	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	3	mg/L	是	-
		2015-1-9	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.574	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000046	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.088	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	10000	个/L	否	1.4
			氨氮	31.6	15	mg/L	否	1.1
			总氮	32.7	20	mg/L	否	0.6
			石油类	0.15	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.58	3	mg/L	是	-
		2015-3-10	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.198	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.7	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000044	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.091	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			氨氮	34.1	15	mg/L	否	1.3
			总氮	41.6	20	mg/L	否	1.1
			石油类	0.23	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2015-1-13	动植物油	0.35	3	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.033	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.4	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.131	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.419	8	mg/L	是	-
			总氮	1.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-3-10	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.058	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	47.7	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.118	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	192	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.776	8	mg/L	是	-
			总氮	1.68	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-
2015-1-13			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.138	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.134	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2015-3-10	粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.901	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.26	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.52	1	mg/L	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	1.22	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	47.9	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000065	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.128	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.651	8	mg/L	是	-
			总氮	1.55	15	mg/L	是	-
			石油类	0.28	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.45	1	mg/L	是	-
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2015-1-7	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.188	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.2	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.139	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.118	8	mg/L	是	-
			总氮	3.45	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.65	1	mg/L	是	-
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2015-3-4	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.494	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.000061	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2015-1-8	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.127	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.367	8	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.44	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.346	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2015-3-6	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.77	8	mg/L	是	-
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2015-6-10	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.75	8	mg/L	是	-
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2015-9-10	总氮	3.22	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.109	0.5	mg/L	是	-
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2015-12-10	化学需氧量	37.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2015-1-8	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.83	8	mg/L	是	-
			总氮	2.93	15	mg/L	是	-
		2015-3-6	石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.053	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.000043	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2015-1-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.715	8	mg/L	是	-
			总氮	3.04	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.2	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2015-3-10	总磷	0.174	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47.9	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.103	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.976	8	mg/L	是	-
			总氮	8.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2015-1-5	氨氮	0.326	8	mg/L	是	-
			总氮	1.33	15	mg/L	是	-
			石油类	0.28	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.46	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.288	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.4	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2015-3-3	氨氮	2.47	8	mg/L	是	-
			总氮	3.72	15	mg/L	是	-
			石油类	0.26	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.063	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.8	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2015-1-5	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.049	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.1	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.107	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
		2015-3-3	氨氮	0.657	8	mg/L	是	-
			总氮	1.36	15	mg/L	是	-
			石油类	0.53	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.169	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
		2015-1-8	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	5.44	8	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐 县	唐县污水处理厂	2015-3-3	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.057	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
		2015-1-15	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.122	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.262	8	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2015-1-15	生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.205	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.4	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.000049	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.9	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
		2015-3-3	总汞	0.000053	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.196	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-6	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.118	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.118	8	mg/L	是	-
			总氮	4.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.49	1	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
涞源县	涞源县污水处理厂	2015-1-6	生化需氧量	7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.8	60	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.073	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.088	15	mg/L	是	-
			总氮	7.76	20	mg/L	是	-
			石油类	0.14	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
		2015-3-3	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.061	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.8	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.089	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.089	15	mg/L	是	-
			总氮	12.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.1	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
望都县	望都清源排水有限公司	2015-1-9	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.123	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.083	8	mg/L	是	-
		2015-3-3	总氮	6.95	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.7	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.384	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
安新县	安新县污水处理厂	2015-1-6	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.083	8	mg/L	是	-
			总氮	6.09	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.185	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2015-3-6	生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.4	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.107	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.587	8	mg/L	是	-
			总氮	4.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.64	1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.278	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.8	60	mg/L	是	-
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2015-1-9	色度	0	30	倍	是	-
			总汞	0.000052	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.118	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.083	15	mg/L	是	-
			总氮	7.82	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.621	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.6	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.094	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.158	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2015-1-6	总氮	10	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.074	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.2	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2015-3-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.142	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.44	8	mg/L	是	-
			总氮	9.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.7	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2015-1-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.69	8	mg/L	是	-
			总氮	10.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.097	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.1	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2015-1-20	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.31	8	mg/L	是	-
			总氮	2.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49.3	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000044	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.092	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.038	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2015-3-4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.119	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.89	8	mg/L	是	-
			总氮	11.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.57	1	mg/L	是	-
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.166	0.1	mg/L	否	0.7
			六价铬	0.039	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司		阴离子表面活性剂 (LAS)	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2
			氨氮	4.97	8	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.19	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.56	1	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡 县	蠡县污水处理有限公司	2015-1-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.115	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.262	8	mg/L	是	-
			总氮	3.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.296	0.5	mg/L	是	-
		2015-3-2	化学需氧量	45.4	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000062	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.135	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.448	8	mg/L	是	-
			总氮	5.34	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.66	1	mg/L	是	-
蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2015-1-20	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.158	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47.9	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000042	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.109	0.5	mg/L	是	-
		2015-3-2	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.467	8	mg/L	是	-
			总氮	3.28	15	mg/L	是	-
			石油类	0.19	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.56	1	mg/L	是	-
			PH值	8.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.388	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.6	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2015-3-4	色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.338	8	mg/L	是	-
			总氮	2.53	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.57	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.125	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.321	8	mg/L	是	-
			总氮	0.488	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2015-1-9	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.099	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
			氨氮	0.918	8	mg/L	是	-
			总氮	4.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.7	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000048	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2015-1-8	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.282	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
		2015-3-6	氨氮	0.094	8	mg/L	是	-
			总氮	1.61	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.38	1	mg/L	是	-
			PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
		2015-1-8	生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.077	8	mg/L	是	-
			总氮	2.82	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
雄 县	雄县污水处理厂	2015-3-16	氨氮	4	8	mg/L	是	-
			总氮	7.41	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.65	1	mg/L	是	-
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.184	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.3	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.094	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.431	8	mg/L	是	-
			总氮	2.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
白沟新城 区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2015-1-8	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.445	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.6	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.119	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.33	8	mg/L	是	-
			总氮	3.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-3-4	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州市中科国益水务有限公司开发区厂	2015-1-13	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.141	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3500	1000	个/L	否	2.5
			氨氮	2.32	8	mg/L	是	-
			总氮	3.62	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.2	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	0.000042	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
涿州市	涿州市中科国益水务有限公司开发区厂	2015-3-2	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.126	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.262	8	mg/L	是	-
			总氮	2.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.488	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.1	50	mg/L	是	-
涿州市	涿州市中科国益水务有限公司开发区厂	2015-6-2	色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
涿州市	涿州市中科国益水务有限公司开发区厂	2015-9-2	氨氮	0.054	8	mg/L	是	-
			总氮	4.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
涿州市	涿州市中科国益水务有限公司开发区厂	2015-12-2	化学需氧量	24.8	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2015-1-8	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.17	8	mg/L	是	-
			总氮	1.15	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
		2015-3-2	动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.312	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.7	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	0.0000115	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2015-1-7	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.054	8	mg/L	是	-
			总氮	4.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.417	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.2	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-2	化学需氧量	28.4	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.156	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.135	8	mg/L	是	-
			总氮	11.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
		2015-1-6	氨氮	0.255	5	mg/L	是	-
			氨氮	0.258	5	mg/L	是	-
			PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.027	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	300	1000	个/L	是	-
			总氮	3.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.45	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.53	1	mg/L	是	-
定州市凯丹水务有限公司		2015-3-3	PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.026	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	273	1000	个/L	是	-
			总氮	4.04	15	mg/L	是	-
			石油类	0.25	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.76	1	mg/L	是	-
		2015-3-4	氨氮	0.215	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	定州市中诚水务有限公司	2015-1-6	PH值	6.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.063	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	30	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.237	8	mg/L	是	-
		2015-3-4	总氮	4.02	15	mg/L	是	-
			石油类	0.58	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.54	1	mg/L	是	-
			PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		2015-1-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总氮	3.13	15	mg/L	是	-
			石油类	0.59	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.65	1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	30	1000	个/L	是	-
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.234	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.145	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.112	15	mg/L	是	-
			总氮	1.68	20	mg/L	是	-
			石油类	0.13	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	安国创业水务有限公司	2015-3-4	动植物油	0.66	3	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.148	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.2	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.154	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.077	15	mg/L	是	-
			总氮	1.67	20	mg/L	是	-
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.38	3	mg/L	是	-
安国市	安国嘉诚污水处理有限公司	2015-1-7	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.218	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.077	8	mg/L	是	-
			总氮	0.874	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安国市	安国嘉诚污水处理有限公司	2015-3-4	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.314	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2015-1-7	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.286	8	mg/L	是	-
			总氮	2.47	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.056	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2015-3-4	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.719	8	mg/L	是	-
			总氮	1.22	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2015-1-5	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
			氨氮	0.321	8	mg/L	是	-
			总氮	1.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.208	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.6	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2015-3-4	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.131	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	10000	个/L	否	1.4
			氨氮	0.274	15	mg/L	是	-
			总氮	9.93	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.962	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.2	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.126	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3500	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.129	15	mg/L	是	-
			总氮	7.64	20	mg/L	是	-
			石油类	0.53	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	3	mg/L	是	-
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2015-1-4	PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.83	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.31	5	mg/L	是	-
			总氮	38.5	15	mg/L	否	1.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-6	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.33	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.25	5	mg/L	是	-
			总氮	48.1	15	mg/L	否	2.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2015-1-5	总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.879	8	mg/L	是	-
			总氮	29.9	15	mg/L	否	1
		2015-3-4	石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.36	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.68	8	mg/L	是	-
			总氮	22.3	15	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2015-1-6	总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.87	5	mg/L	是	-
			总氮	8.79	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-2-28	PH值	6.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.37	5	mg/L	是	-
			总氮	30.7	15	mg/L	否	1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-1-26	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.2	5	mg/L	是	-
			总氮	32.5	15	mg/L	否	1.2

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2015-3-4	石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	6.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.014	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.26	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.96	5	mg/L	是	-
			总氮	71	15	mg/L	否	3.7
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2015-1-6	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总氮	48.7	15	mg/L	否	2.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2015-3-4	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			总氮	7.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			2015-1-6	氨氮	3.66	8	mg/L	是
		2015-3-4	氨氮	5.52	8	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
尚义县	尚义县利通排水中心	2015-1-26	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.05	5	mg/L	是	-
			总氮	46.6	15	mg/L	否	2.1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-3-4	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.27	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.53	5	mg/L	是	-
			总氮	53.8	15	mg/L	否	2.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	12.2	10	mg/L	否	0.2
			总磷	0.6	0.5	mg/L	否	0.2
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蔚 县	蔚县清源排水有限公司	2015-1-5	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.31	5	mg/L	是	-
			总氮	38.4	15	mg/L	否	1.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
		2015-3-4	生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2015-1-6	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.27	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.42	5	mg/L	是	-
			总氮	80	15	mg/L	否	4.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.27	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.48	8	mg/L	是	-
			总氮	45.5	20	mg/L	否	1.3
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.26	8	mg/L	是	-
			总氮	49	20	mg/L	否	1.5

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-2	石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.03	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.34	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
		2015-1-5	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
	怀安县清源污水处理有限责任公司	2015-3-2	总氮	25	15	mg/L	否	0.7
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.19	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
		2015-1-5	悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			总氮	32.8	15	mg/L	否	1.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-3-2	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	5.48	8	mg/L	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	万全县污水净化研究中心	2015-1-5	生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.49	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.45	8	mg/L	是	-
		2015-3-2	总氮	16.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			PH值	6.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.34	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
		2015-1-5	总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-
			氨氮	10.7	8	mg/L	否	0.3
			总氮	35.1	20	mg/L	否	0.8
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2015-3-4	总氮	21.1	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.27	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.75	5	mg/L	是	-
			总氮	24.9	15	mg/L	否	0.7
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2015-1-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.049	8	mg/L	是	-
			总氮	8.15	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2015-3-4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.29	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.699	8	mg/L	是	-
			总氮	11.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2015-1-5	悬浮物	6	20	mg/L	是	-	
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	7.8	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.27	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	41	60	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
			PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2015-3-4	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-	
			总氮	8.89	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-	
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2015-1-5	总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.31	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-	
			总氮	33.2	15	mg/L	否	1.2	
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2015-3-4	石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
			2015-1-5	氨氮	2.49	8	mg/L	是	-
			2015-3-4	氨氮	5.62	8	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2015-1-5	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.253	5	mg/L	是	-
			总氮	33.1	15	mg/L	否	1.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-3-6	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.32	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.95	5	mg/L	是	-
			总氮	22.4	15	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.01	1	mg/L	是	-
张家口市高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2015-1-4	氨氮	7.67	8	mg/L	是	-
			氨氮	4.63	8	mg/L	是	-
			石油类	<0.001	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.001	1	mg/L	是	-
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
		2015-3-4	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-4	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.44	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-1-4	总氮	46.6	15	mg/L	否	2.1
		2015-3-4	总氮	64.3	15	mg/L	否	3.3
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2015-1-6	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			氨氮	3.66	5	mg/L	是	-
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-2-28	PH值	6.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			氨氮	2.7	5	mg/L	是	-
			总氮	5.86	15	mg/L	是	-
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2015-1-8	总氮	9.63	-	mg/L	-	-
			粪大肠菌群数	1000	-	mg/L	-	-
		2015-3-3	粪大肠菌群数	1000	-	mg/L	-	-
			总氮	8.6	-	mg/L	-	-
		2015-1-8	氨氮	0.813	15	mg/L	是	-
			总磷	0.21	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.8	80	mg/L	是	-
		2015-3-3	氨氮	0.766	15	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.2	80	mg/L	是	-
			色度	2	80	倍	是	-
		2015-1-8	总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	15	mg/L	是	-
			PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
		2015-3-3	生化需氧量	3	30	mg/L	是	-
			色度	4	80	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	15	mg/L	是	-
		2015-1-13	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.24	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双滦区	承德市中保水务有限公司	2015-3-4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.056	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.35	8	mg/L	是	-
			总氮	9.49	20	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.059	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2000	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.43	8	mg/L	是	-
			总氮	13.1	20	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2015-1-9	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	850	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.718	8	mg/L	是	-
			总氮	11.1	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2015-3-4	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.484	8	mg/L	是	-
			总氮	9.11	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2015-1-8	色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.056	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.307	5	mg/L	是	-
			总氮	6.24	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.2	50	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2015-3-2	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.54	5	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2015-1-12	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.057	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.828	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-3-3	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3000	1000	个/L	否	2
			氨氮	2.23	8	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-1-8	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.000054	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.365	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.69	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平泉县	平泉县排水管理处	2015-3-4	硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
		2015-1-7	生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	48.2	8	mg/L	否	5
			总氮	51.5	15	mg/L	否	2.4
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2015-1-7	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
		2015-3-4	总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
		2015-3-4	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
		2015-3-4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.19	8	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-5	色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	27.6	8	mg/L	否	2.5
			总氮	35.8	15	mg/L	否	1.4
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
隆化县污水处理厂		2015-1-7	化学需氧量	26.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.38	8	mg/L	是	-
			总氮	15	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.333	8	mg/L	是	-
			总氮	9.97	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2015-1-12	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
		2015-3-2	氨氮	1.24	8	mg/L	是	-
			总氮	9.17	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-3-2	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.056	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	13.4	8	mg/L	否	0.7
			总氮	26	15	mg/L	否	0.7
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2015-1-7	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.054	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.35	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	-
		2015-3-3	PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理厂	2015-1-7	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.813	8	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00049	0.1	mg/L	是	-
		2015-1-7	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.91	8	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	85.2	10	mg/L	否	7.5

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2015-3-3	总磷	1.82	0.5	mg/L	否	2.6
			化学需氧量	294	50	mg/L	否	4.9
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	33	10	mg/L	否	2.3
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	8000	1000	个/L	否	7
			氨氮	0.643	8	mg/L	是	-
			总氮	8.76	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.23	10	mg/L	是	-
			总磷	0.394	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2015-1-13	色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.755	8	mg/L	是	-
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.96	10	mg/L	是	-
			总磷	0.411	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.192	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.45	8	mg/L	是	-
			2015-3-2					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2015-1-13	总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.73	10	mg/L	是	-
			氨氮	4.81	8	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.083	0.5	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2015-3-2	粪大肠菌群数	705	1000	个/L	是	-
			总磷	0.136	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			氨氮	44.8	8	mg/L	否	4.6
			总氮	64.1	15	mg/L	否	3.3
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2015-1-4	总砷	0.00066	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			总磷	2.37	0.5	mg/L	否	3.7
			化学需氧量	56	50	mg/L	否	0.1
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.47	10	mg/L	是	-
			总磷	0.416	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2015-3-2	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.371	8	mg/L	是	-
			总氮	4.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
东光县	东光污水处理厂	2015-1-4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.888	8	mg/L	是	-
			总氮	3.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.76	10	mg/L	是	-
			总磷	0.224	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	803	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.49	8	mg/L	是	-
			总氮	9.59	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.13	10	mg/L	是	-
			总磷	0.452	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.48	8	mg/L	是	-
			总氮	9.09	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.33	10	mg/L	是	-
			总磷	0.127	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
		2015-1-12	色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.077	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.25	8	mg/L	是	-
			总氮	3.79	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
		2015-3-9	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.15	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	430	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.41	8	mg/L	是	-
			总氮	3.77	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.312	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2015-1-12	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00079	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
		2015-3-9	氨氮	4.59	8	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.232	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00049	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.46	8	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第二污水处理厂	2015-1-5	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.48	10	mg/L	是	-
			总磷	0.214	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00108	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	613	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.72	8	mg/L	是	-
			总氮	2.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2015-3-3	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.72	10	mg/L	是	-
			总磷	0.244	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.29	8	mg/L	是	-
			总氮	2.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.84	6-9	无量纲	是	-
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2015-1-5	生化需氧量	6.37	10	mg/L	是	-
			氨氮	1.84	8	mg/L	是	-
			总氮	2.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	783	1000	个/L	是	-
			总磷	0.314	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			总磷	0.152	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	南皮县污水处理厂	2015-1-6	氨氮	1.19	8	mg/L	是	-
			总氮	2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.86	10	mg/L	是	-
			总磷	0.126	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
南皮县	南皮县污水处理厂	2015-3-10	阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.52	8	mg/L	是	-
			总氮	2.44	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.38	10	mg/L	是	-
			总磷	0.178	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
南皮县	南皮县污水处理厂	2015-1-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.3	8	mg/L	是	-
			总氮	2.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.89	10	mg/L	是	-
			总磷	0.328	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2015-3-2	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	705	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.258	8	mg/L	是	-
			总氮	5.51	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.13	10	mg/L	是	-
			总磷	0.413	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.9	8	mg/L	是	-
			总氮	7.64	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
献 县	献县清源污水处理中心	2015-1-4	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.349	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.32	8	mg/L	是	-
			总氮	5.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.76	10	mg/L	是	-
			总磷	0.268	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-2	总铬	0.038	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.351	8	mg/L	是	-
			总氮	5.35	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.095	0.5	mg/L	是	-
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2015-1-12	化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.079	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.27	8	mg/L	是	-
			总氮	9.57	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-3-10	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.264	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.38	8	mg/L	是	-
			总氮	7.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.613	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.05	8	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临港经济技术开发区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2015-1-11	总氮	6.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			总磷	0.196	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
		2015-3-4	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	0.07	8	mg/L	是	-
			总氮	2.93	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			总磷	0.148	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.32	10	mg/L	是	-
		2015-1-27	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.14	10	mg/L	是	-
			总磷	0.311	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.39	8	mg/L	是	-
			总氮	5.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市文河镇污水处理厂	2015-3-3	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.64	10	mg/L	是	-
			总磷	0.454	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00036	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.16	8	mg/L	是	-
			总氮	5.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市污水处理厂	2015-1-5	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.22	10	mg/L	是	-
			总磷	0.358	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	705	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.21	8	mg/L	是	-
			总氮	8.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市污水处理厂	2015-3-3	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.411	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.088	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2015-1-5	粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.95	8	mg/L	是	-
			总氮	3.55	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.63	10	mg/L	是	-
			氨氮	3.53	5	mg/L	是	-
			总氮	4.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2015-3-3	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.083	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	705	1000	个/L	是	-
			总磷	0.304	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.72	10	mg/L	是	-
			氨氮	2.64	5	mg/L	是	-
			总氮	3.95	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2015-1-12	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2015-3-9	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	518	1000	个/L	是	-
			总磷	0.252	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			总磷	0.274	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	0.351	8	mg/L	是	-
			总氮	6.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.27	10	mg/L	是	-
河间市	河间市污水处理厂	2015-1-6	PH值	8.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.168	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00121	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	613	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.45	8	mg/L	是	-
			总氮	2.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.44	10	mg/L	是	-
			总磷	0.261	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-3-4	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.26	8	mg/L	是	-
			总氮	4.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2015-3-10	总磷	3.16	0.5	mg/L	否	5.3
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	127500	1000	个/L	否	127
			氨氮	0.848	8	mg/L	是	-
			总氮	12.76	15	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2015-3-10	石油类	0.21	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	480	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.497	5	mg/L	是	-
			总氮	3.47	15	mg/L	是	-
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
永清县	永清北方污水处理有限公司	2015-1-29	总磷	2.72	1	mg/L	否	1.7
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	4275	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.227	15	mg/L	是	-
			总氮	17.28	20	mg/L	是	-
			石油类	0.22	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.59	3	mg/L	是	-
香河县	香河县三强污水处理厂	2015-3-10	PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	1.26	0.5	mg/L	否	1.5
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	18000	1000	个/L	否	17
			氨氮	0.534	5	mg/L	是	-
			总氮	14.68	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.7	1	mg/L	是	-
大城县	大城县城镇环保污水处理有限公司	2015-3-9	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.102	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	28000	10000	个/L	否	1.8
			氨氮	1.08	8	mg/L	是	-
			总氮	8.82	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	0.18	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
文安县	文安县城区污水处理厂	2015-3-9	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.172	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	770	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.72	8	mg/L	是	-
			总氮	5.16	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2015-1-19	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.9	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0043	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.734	8	mg/L	是	-
			总氮	10.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2015-3-9	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	3	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2015-3-10	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.17	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	115000	10000	个/L	否	11
			氨氮	0.262	15	mg/L	是	-
			总氮	7.95	20	mg/L	是	-
			石油类	0.15	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.65	3	mg/L	是	-
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.1	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.047	0.1	mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2015-3-10	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3250	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.22	15	mg/L	是	-
			总氮	14.5	20	mg/L	是	-
			石油类	0.13	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.75	3	mg/L	是	-
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	1.21	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
霸州溢昇			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0079	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.21	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.245	5	mg/L	是	-
			总氮	16.6	15	mg/L	否	0.1
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.121	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	水务科技有限公司胜芳分公司	2015-3-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.19	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	300	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.835	15	mg/L	是	-
			总氮	7.71	20	mg/L	是	-
			石油类	0.24	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.5	3	mg/L	是	-
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2015-3-9	色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.434	5	mg/L	是	-
			总氮	18.18	15	mg/L	否	0.2
			石油类	0.36	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.66	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2015-3-9	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00075	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	3	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	159000	1000	个/L	否	158
			氨氮	4.74	8	mg/L	是	-
			总氮	38.32	15	mg/L	否	1.6
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.61	1	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市金桥水业有限责任公司燕郊城南污水处理厂	2015-2-4	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.28	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.7	5	mg/L	是	-
			总氮	14.89	15	mg/L	是	-
			石油类	0.29	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.33	1	mg/L	是	-
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司	2015-2-4	生化需氧量	3	30	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.19	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	10000	个/L	是	-
			总磷	0.16	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	14.5	25	mg/L	是	-
			总氮	21.4	-	mg/L	-	-
			石油类	0.06	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2015-1-13	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	30	mg/L	是	-
			总磷	2.8	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0074	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	17	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	4800	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.39	30	mg/L	是	-
			总氮	32.13	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桃城区	衡水市污水处理厂	2015-3-11	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.297	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.7	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	20	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.08	15	mg/L	是	-
			总氮	6.07	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	3	mg/L	是	-
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2015-2-4	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.316	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.029	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	11.2	8	mg/L	否	0.4
枣强县	枣强县污水处理厂	2015-1-26	总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.499	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	-
			总氮	3.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县污水处理厂	2015-3-9	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.134	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.67	8	mg/L	是	-
			总氮	8.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县循环经济园区污水处理厂	2015-3-9	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	18.9	10	mg/L	否	0.9
			总磷	0.125	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	142	50	mg/L	否	1.8
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	30.6	8	mg/L	否	2.8
			总氮	40.1	15	mg/L	否	1.7
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武强县	武强县污水处理厂	2015-1-27	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.396	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2015-1-21	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	120	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.33	8	mg/L	是	-
			总氮	3.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.499	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.7	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2015-1-19	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	8	mg/L	是	-
			总氮	1.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	8	mg/L	是	-
			总氮	0.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.41	8	mg/L	是	-
			总氮	0.98	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2015-2-4	总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.326	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.4	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2015-3-11	总磷	0.434	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	6.88	8	mg/L	是	-
			总氮	7.64	15	mg/L	是	-
故城县	故城县营东污水处理厂	2015-3-11	石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.6	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.47	8	mg/L	是	-
			总氮	4.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.411	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
景 县	景县污水处理厂	2015-2-10	化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.64	8	mg/L	是	-
			总氮	0.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2015-1-29	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.77	8	mg/L	是	-
			总氮	3.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.125	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
冀州市	冀州市污水处理厂	2015-1-14	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.396	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.86	8	mg/L	是	-
			总氮	7.01	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2015-2-12	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.379	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.47	8	mg/L	是	-
			总氮	3.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-