

### 2015年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司	1#外排口	2015-10-1	生化需氧量	15.3	100	mg/L	是	-
				总磷	4.83	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	123	300	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	21	150	mg/L	是	-
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	3.52	50	mg/L	是	-
				总氮	28	-	mg/L	-	-
		氰化物(总)		0.004	0.5	mg/L	是	-	
		石油类		<0.04	10	mg/L	是	-	
		3#外排口		生化需氧量	11.8	100	mg/L	是	-
				PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总)	0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总磷	1.15	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	-
挥发酚	<0.01		0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	10		150	mg/L	是	-			
长安区	华北制药威可达有限公司	厂总排水口	2015-10-22	生化需氧量	9.17	100	mg/L	是	-
				总磷	0.36	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	28	300	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	13	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.47	50	mg/L	是	-
				总氮	16.9	-	mg/L	-	-
				氰化物(总)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2015-11-2	生化需氧量	22.8	100	mg/L	是	-
				总磷	0.58	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	119	300	mg/L	是	-
				PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	24	150	mg/L	是	-
				总锌	0.18	5	mg/L	是	-
				氨氮	30.9	50	mg/L	是	-
				总氮	51.6	-	mg/L	-	-
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2015-10-20	生化需氧量	62.5	100	mg/L	是	-
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				总氮	23.4	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总磷	1.99	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	256	300	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	39	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	4.56	50	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排放口	2015-10-19	挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				氨氮	39.9	50	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	460	mg/L	是	-
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2015-10-15	氨氮	4.6	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	92	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	28.8	40	mg/L	是	-
				悬浮物	18	60	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总磷	0.24	8	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总氮	18.9	70	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.005	0.5	mg/L	是	-
		PH值		7.31	6-9	无量纲	是	-	
		一部排放口		氨氮	4.77	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	81	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	24.1	40	mg/L	是	-
				悬浮物	12	60	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	16	70	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				总磷	0.22	8	mg/L	是	-
挥发酚	<0.01		1	mg/L	是	-			
PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-				
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2015-10-9	氨氮	1.1	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.11	250	mg/L	是	-
				悬浮物	11	250	mg/L	是	-
				总磷	0.71	8	mg/L	是	-
				色度	20	70	倍	是	-
				总氮	17	70	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2015-10-15	氨氮	5.18	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	54	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.07	30	mg/L	是	-
				总磷	9	-	mg/L	-	-
栾城县	石药集团新诺威制药股份有	公司总排放口	2015-10-22	生化需氧量	2.81	100	mg/L	是	-
				总磷	0.06	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	42	300	mg/L	是	-
				PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总)	0.008	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司			总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	18	50	mg/L	是	-
				总氮	22.2	-	mg/L	-	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2015-11-6	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	<5	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				氨氮	10.4	50	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排污口	2015-10-13	氯化物	24	400	mg/L	是	-
			2015-12-9	氯化物	390	400	mg/L	是	-
			2015-10-13	六价铬	0.018	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	42	120	mg/L	是	-
				氨氮	2.39	70	mg/L	是	-
				总氮	11.4	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.6	80	mg/L	是	-
				总磷	0.09	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	-
			2015-12-9	色度	32	100	mg/L	是	-
				总铬	0.025	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	26	120	mg/L	是	-
				氨氮	14.6	70	mg/L	是	-
				总氮	20.1	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	74.1	80		mg/L	是	-			
总磷	0.28	4		mg/L	是	-			
化学需氧量	143	300	mg/L	是	-				
色度	80	100	mg/L	是	-				
平山县	石家庄柏坡正元化	厂总排放口	2015-12-14	化学需氧量	<5	100	mg/L	是	-
				氨氮	9.82	40	mg/L	是	-
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2015-10-13	氨氮	1.62	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	74	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.92	230	mg/L	是	-
				悬浮物	22	230	mg/L	是	-
				挥发酚	0.014	1	mg/L	是	-
				石油类	0.23	20	mg/L	是	-
				PH值	8.54	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总)	0.005	1	mg/L	是	-
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	厂总排口	2015-10-14	氨氮	0.941	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	83	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	45.2	230	mg/L	是	-
				悬浮物	71	230	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.01	6.5-9.5	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	河北华泰纸业有限 公司	总排水口	2015-10-1	氨氮	6.16	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	192	300	mg/L	是	-
				色度	50	70	倍	是	-
				生化需氧量	80	120	mg/L	是	-
				悬浮物	41	100	mg/L	是	-
				总氮	7.48	70	mg/L	是	-
				总磷	0.09	8	mg/L	是	-
赵 县	河北兴柏 药业集团 有限公司	外排口	2015-10-12	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.61	20	mg/L	是	-
				总磷	0.59	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
				悬浮物	14	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.26	15	mg/L	是	-
				总氮	15.7	30	mg/L	是	-
辛集市	河北德瑞 淀粉有限 公司	总排水口 (东厂)	2015-12-8	氨氮	27.1	35	mg/L	是	-
				总氮	29	55	mg/L	是	-
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	59.3	70	mg/L	是	-
				总磷	4.741	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	228	300	mg/L	是	-
				悬浮物	48	70	mg/L	是	-
		总排水口 (西厂)		生化需氧量	52.7	70	mg/L	是	-
				总磷	4.614	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	167	300	mg/L	是	-
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	44	70	mg/L	是	-
				氨氮	33.9	35	mg/L	是	-
				总氮	37.3	55	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿 欣橡胶制 品有限公 司	厂总口	2015-12-7	石油类	5.361	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	9.39	80	mg/L	是	-
				总磷	0.77	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	46.1	300	mg/L	是	-
				悬浮物	50	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.04	30	mg/L	是	-
				总氮	2.85	40	mg/L	是	-
PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-				
藁城市	河北吉藁 化纤有限 责任公司	化纤车间 排放口	2015-10-1	氨氮	6.77	25	mg/L	是	-
				硫化物	0.006	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-
				挥发酚	<0.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	110	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	11.3	150	mg/L	是	-
				悬浮物	20	150	mg/L	是	-
		棉浆车间 排放口		PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	9.43	25	mg/L	是	-
				硫化物	0.006	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-
				挥发酚	<0.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	99	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	11	200	mg/L	是	-
悬浮物	20	150	mg/L	是	-				
PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-				
				氨氮	10.4	40	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司(倍达工厂)	污水总排口	2015-10-1	化学需氧量	47	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.96	120	mg/L	是	-
				总磷	0.03	8	mg/L	是	-
				总氮	10.9	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				悬浮物	22	200	mg/L	是	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排口	2015-11-10	氨氮	2.06	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	198	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	28.3	120	mg/L	是	-
				总磷	0.34	8	mg/L	是	-
				总氮	11.3	70	mg/L	是	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排口	2015-10-21	氨氮	1.74	50	mg/L	是	-
			2015-11-21	氨氮	1.74	50	mg/L	是	-
			2015-10-21	化学需氧量	51	150	mg/L	是	-
		化工事业部	2015-11-21	化学需氧量	51	150	mg/L	是	-
			2015-10-21	悬浮物	11	200	mg/L	是	-
			2015-11-21	悬浮物	11	200	mg/L	是	-
			2015-10-21	生化需氧量	1.61	60	mg/L	是	-
			2015-11-21	生化需氧量	1.61	60	mg/L	是	-
			2015-10-21	挥发酚	0.014	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.29	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
			2015-11-21	挥发酚	0.014	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.29	50	mg/L	是	-
			2015-10-21	石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	57	150	mg/L	是	-
				PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
				2015-11-21	化学需氧量	57	150	mg/L	是
PH值	8.26	6-9	无量纲		是	-			
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2015-10-21	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	37	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	21	100	mg/L	是	-
				氨氮	12.5	50	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排口	2015-10-16	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.48	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	122	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.014	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
				氨氮	7.38	50	mg/L	是	-
				总氮	11.6	60	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.005	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.01	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				河北珠江				PH值	7.83
生化需氧量	2.11	20	mg/L					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2015-10-14	总磷	0.04	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	80	mg/L	是	-
				悬浮物	39	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.147	15	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2015-10-21	氨氮	9.36	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.55	150	mg/L	是	-
				悬浮物	10	80	mg/L	是	-
				总氮	20	50	mg/L	是	-
				总磷	2.16	3	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2015-10-1	氨氮	1.25	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	300	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	10.9	150	mg/L	是	-
				悬浮物	12	80	mg/L	是	-
				总氮	11.1	23	mg/L	是	-
				总磷	1.04	3	mg/L	是	-
PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-				
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2015-10-1	氨氮	14.2	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	88	460	mg/L	是	-
				生化需氧量	50.4	220	mg/L	是	-
				悬浮物	20	200	mg/L	是	-
				总氮	41.3	50	mg/L	是	-
				总磷	1.21	4	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-				
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2015-11-12	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.125	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.8	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00000	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.65	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.82	15	mg/L	是	-
				总氮	5.29	35	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.00221	0.5	mg/L	是	-
总铅	<0.001	1	mg/L	是	-				
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
总铜	<0.05	1	mg/L	是	-				
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2015-10-13	悬浮物	146	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.09	-	mg/L	-	-
				石油类	0.1991	-	mg/L	-	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	125	300	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
				化学需氧量	124	500	mg/L	是	-	
丰南区	开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司	外排口	2015-11-11	总锰	<0.01	-	mg/L	-	-	
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-	
				氨氮	0.082	-	mg/L	-	-	
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-	
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-	
				PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-	
				化学需氧量	13.7	50	mg/L	是	-	
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-	
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2015-11-12	氨氮	26.85	45	mg/L	是	-	
				化学需氧量	203	500	mg/L	是	-	
				悬浮物	67.75	400	mg/L	是	-	
				PH值	7.57	6.5-9.5	无量纲	是	-	
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢炼焦制气厂明渠	2015-11-12	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	-	
				总磷	0.15	3	mg/L	是	-	
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-	
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-	
				石油类	0.07	2.5	mg/L	是	-	
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-	
				氨氮	3.51	25	mg/L	是	-	
				总氮	7.74	50	mg/L	是	-	
	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢生化排水出口	2015-11-12	氰化物（总）	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-	
				石油类	0.09	2.5	mg/L	是	-	
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	33.2	30	mg/L	否	0.1	
				总磷	0.138	3	mg/L	是	-	
				化学需氧量	116	150	mg/L	是	-	
				挥发酚	0.152	0.3	mg/L	是	-	
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
				悬浮物	13	70	mg/L	是	-	
		污水排放口1	2015-11-12	苯并（a）	<0.00000	0.03	μg/L	是	-	
				氨氮	4.42	25	mg/L	是	-	
			2015-12-15	总氮	7.51	50	mg/L	是	-	
				氰化物（总）	0.143	0.2	mg/L	是	-	
			2015-11-12	硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-	
				2015-11-12	悬浮物	283.5	400	mg/L	是	-
				2015-12-15	生化需氧量	50.5	300	mg/L	是	-
				2015-11-12	氨氮	31.202	45	mg/L	是	-
					PH值	8.4	6.5-9.5	无量纲	是	-
					化学需氧量	75.3	500	mg/L	是	-
			2015-12-15	总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-	
总锌	<0.02	5		mg/L	是	-				
2015-11-12	石油类	0.285	20	mg/L	是	-				
	PH值	7.77	6.5-9.5	无量纲	是	-				
	悬浮物	366.75	400	mg/L	是	-				
	氨氮	5.634	45	mg/L	是	-				
				化学需氧量	157	500	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口2	2015-12-15	生化需氧量	43.4	350	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				总锌	0.1	5	mg/L	是	-
				石油类	0.315	20	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
		污水排放口3	2015-11-12	PH值	6.9	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	116	500	mg/L	是	-
				氨氮	5.649	45	mg/L	是	-
			2015-12-15	悬浮物	146.25	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	33.9	350	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2015-11-10	总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				石油类	0.26	20	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18.6	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
		柳一联污水排放口		氨氮	0.225	15	mg/L	是	-
				石油类	1.34	5	mg/L	是	-
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18.5	100	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2015-11-24	氨氮	0.092	15	mg/L	是	-
				石油类	1.73	5	mg/L	是	-
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.6	60	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
玉田县	河北昌泰纸业有限公司	污水总排放口	2015-11-11	总氮	5.625	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.934	5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
				总磷	0.112	0.5	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
				PH值	6.17	6-9	无量纲	是	-
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水总排口	2015-10-19	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
			2015-10-20	总磷	0.224	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			2015-10-21	氨氮	1.231	5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			2015-10-25	总氮	3.14	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.87	10	mg/L	是	-
			2015-10-10	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县宏利染整厂	废水总排口	2015-10-19	色度	8	50	倍	是	-
			2015-10-20	总磷	0.224	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	80	mg/L	是	-
			2015-10-21	氨氮	1.231	10	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
			2015-10-25	总氮	3.14	15	mg/L	是	-
			2015-11-23	生化需氧量	1.87	20	mg/L	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2015-10-19	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				色度	1	50	倍	是	-
			2015-10-20	总磷	0.099	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			2015-10-21	氨氮	3.314	5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			2015-10-25	总氮	6.41	10	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2015-11-11	生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
				PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
				色度	3.87	20	mg/L	是	-
				总磷	0.851	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	40.9	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				苯并(a)	<0.00000	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.68	10	mg/L	是	-
				总氮	8.36	20	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2015-11-12	氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.00117	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.00534	1	mg/L	是	-
				悬浮物	62	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.42	25	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	10.6	150	mg/L	是	-
				总汞	<0.00000	0.05	mg/L	是	-
总镉	0.00027	0.1	mg/L	是	-				
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2015-11-12	悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				总锌	1.28	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.09	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.306	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				氯化物	91.3	-	mg/L	-	-
				PH值	6.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	181.8	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	393	500	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	113	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2015-11-12	总锌	0.91	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.39	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.18	1	mg/L	是	-
				石油类	0.07	20	mg/L	是	-
				氯化物	38.1	-	mg/L	-	-
				PH值	6.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	129	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	324	500	mg/L	是	-
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	东门口总排口	2015-10-12	PH值	6.61	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.092	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	70.5	100	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	56	60	mg/L	是	-
				氨氮	8.28	40	mg/L	是	-
				总氮	12.5	50	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.011	0.2	mg/L	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2015-10-14	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.835	5	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	36.1	50	mg/L	是	-
				色度	<2	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2015-10-13	氨氮	0.558	5	mg/L	是	-
				总氮	9	10	mg/L	是	-
				PH值	8.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.74	20	mg/L	是	-
				总磷	0.455	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.1	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	32	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.156	10	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2015-10-13	总氮	20.6	20	mg/L	否	0.03000
				氰化物(总)	0.02	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.015	2.5	mg/L	是	-
				PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.295	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26.8	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.024	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.06	5	mg/L	是	-
总氮	13.7	15	mg/L	是	-				
氰化物(总)	0.004	0.5	mg/L	是	-				
氟化物	3.3	10	mg/L	是	-				
六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-				
总砷	0.000249	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	30	mg/L	是	-
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2015-10-19	氨氮	9.539	35	mg/L	是	-
				总氮	13.65	55	mg/L	是	-
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.5	70	mg/L	是	-
				总磷	0.094	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	22	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业 有限公司	厂总排口	2015-10-9	总氮	13.43	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	36.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.158	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	123	500	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	21	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.24	-	mg/L	-	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份 有限公司	厂总排口	2015-10-14	化学需氧量	110	300	mg/L	是	-
				悬浮物	31	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.372	35	mg/L	是	-
				总氮	53.05	55	mg/L	是	-
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	35.2	70	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰 满板纸有限公司	厂总排口	2015-10-9	总磷	14.6	5	mg/L	否	1.9
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	67.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.263	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	199	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	48	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.947	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业 有限公司	厂总排口	2015-10-9	总氮	6.59	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.558	-	mg/L	-	-
				总氮	5.82	-	mg/L	-	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	39.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.08	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	128	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有 限公司	厂总排口	2015-10-9	悬浮物	28	400	mg/L	是	-
				总磷	0.055	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	38	500	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.09	-	mg/L	-	-
				总氮	2.41	-	mg/L	-	-
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
卢龙县	河北天成化工股份 有限公司	总排口	2015-10-12	生化需氧量	14.6	300	mg/L	是	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	6	100	mg/L	是	-
				悬浮物	15	60	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
	卢龙分公司			氨氮	0.037	40	mg/L	是	-	
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2015-10-12	PH值	10.69	6-9	无量纲	否	-	
				化学需氧量	18	60	mg/L	是	-	
				悬浮物	35	50	mg/L	是	-	
				氨氮	0.175	8	mg/L	是	-	
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2015-10-15	生化需氧量	30.4	300	mg/L	是	-	
				化学需氧量	108	500	mg/L	是	-	
				总铜	0.101	2	mg/L	是	-	
				悬浮物	25	400	mg/L	是	-	
				氨氮	1.069	-	mg/L	-	-	
				PH值	6.71	6-9	无量纲	是	-	
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	20.8	300	mg/L	是	-	
		车间排口	2015-11-30	化学需氧量	45	500	mg/L	是	-	
				总铜	0.259	2	mg/L	是	-	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-	
				氨氮	0.398	-	mg/L	-	-	
				2015-10-15	总银	<0.05	0.5	mg/L	是	-
					总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
2015-11-30	总镍	<0.05	1	mg/L	是	-				
	总银	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2015-10-14	生化需氧量	9.6	300	mg/L	是	-	
				化学需氧量	33	500	mg/L	是	-	
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-	
				氨氮	7.154	-	mg/L	-	-	
				石油类	0.04	30	mg/L	是	-	
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-	
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业公司	总排口	2015-10-9	氨氮	0.526	-	mg/L	-	-	
				总氮	13.88	-	mg/L	-	-	
				PH值	8.6	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	79	300	mg/L	是	-	
				总磷	0.239	-	mg/L	-	-	
				化学需氧量	251	500	mg/L	是	-	
				色度	10	-	倍	-	-	
				悬浮物	13	400	mg/L	是	-	
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2015-11-24	氨氮	0.526	15	mg/L	是	-	
				氰化物(总)	0.009	0.5	mg/L	是	-	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-	
				PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-	
				化学需氧量	28	200	mg/L	是	-	
				挥发酚	0.012	1	mg/L	是	-	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-	
		2号排污口		总锌	<0.05	4	mg/L	是	-	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-	
				氨氮	0.69	15	mg/L	是	-	
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-	
				PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-	
化学需氧量	35	200	mg/L	是	-					
挥发酚	0.014	1	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2015-11-24	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	26	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	300	mg/L	是	-
				氨氮	3.75	-	mg/L	-	-
				氰化物(总)	0.013	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2015-11-17	总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				总氮	12.5	-	mg/L	-	-
				石油类	0.12	5	mg/L	是	-
				动植物油	0.06	5	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总磷	1.29	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	-
				色度	3	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				阴离子表面	0.157	2	mg/L	是	-
				氨氮	9.94	30	mg/L	是	-
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	-				
邱 县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2015-11-11	PH值	6.49	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.5	50	mg/L	是	-
				总磷	0.202	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	170	200	mg/L	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				氨氮	3.02	20	mg/L	是	-
				总氮	9.48	30	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)化工有限公司	总排口	2015-10-22	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.468	15	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.006	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.16	5	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.5	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)焦化有限公司	总排口	2015-10-22	悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				石油类	0.07	5	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	32	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.51	15	mg/L	是	-
柏乡县	丰源(邢台)特种	总排口	2015-11-22	氰化物(总)	0.006	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	66.8	350	mg/L	是	-
				总磷	0.37	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	219	500	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市 和子云	纸业有限 公司	总排口	2015-11-22	色度	40	70	倍	是	-
				悬浮物	294	400	mg/L	是	-
				氨氮	3.75	45	mg/L	是	-
				总氮	8.1	70	mg/L	是	-
南和县	河北航宇 集团有限 公司	总排口	2015-11-11	总氮	7.48	12	mg/L	是	-
				生化需氧量	16.8	20	mg/L	是	-
				总磷	0.48	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	80	90	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	23	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.81	8	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
宁晋县	河北健民 淀粉糖业 有限公司	总排口	2015-11-30	总磷	0.46	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	73	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				氨氮	4.22	25	mg/L	是	-
				总氮	7.68	-	mg/L	-	-
				PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
宁晋县	河北宁纺 集团有限 责任公司	总排污口	2015-11-30	生化需氧量	19.6	30	mg/L	是	-
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.7	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	73	100	mg/L	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	-	mg/L	-	-
				悬浮物	26	60	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业 集团	总排口	2015-11-30	氨氮	1.19	12	mg/L	是	-
				硫化物	0.018	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	63	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.19	25	mg/L	是	-
				总氮	8.06	-	mg/L	-	-
新河县	河北鑫合 生物化工 有限公司	总排口	2015-10-22	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.5	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	59	100	mg/L	是	-
				悬浮物	27	30	mg/L	是	-
邢台市 经济开 发区	沙河市飞 天农业特 种纸厂	总排口	2015-11-17	氨氮	0.258	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	47	60	mg/L	是	-
				色度	40	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.31	5	mg/L	是	-
				总氮	7.16	10	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
邢台市 经济开 发区	沙河市久 发纸业有 限公司	总排口	2015-11-24	生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
				总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
				总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	60	mg/L	是	-
				色度	40	50	倍	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	沙河市太行涂布纸业有限公司	总排口	2015-11-19	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.462	5	mg/L	是	-
				总氮	6.2	10	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市太行涂布纸业有限公司	总排口	2015-11-19	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.16	5	mg/L	是	-
				总氮	7.36	15	mg/L	是	-
南宫市	南宫市华澳皮毛有限公司	总排口	2015-10-9	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.4	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				阴离子表面	0.828	5	mg/L	是	-
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2015-10-9	氨氮	1.28	15	mg/L	是	-
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.4	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	100	mg/L	是	-
				悬浮物	26	70	mg/L	是	-
				阴离子表面	0.84	5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2015-11-3	总氮	6.4	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2015-10-30	氨氮	1.37	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.25	5	mg/L	是	-
				总氮	8.29	15	mg/L	是	-
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2015-10-30	生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市金通涂布纸业有限公司	总排口	2015-11-3	氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
				总氮	9.09	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
沙河市	沙河市金通涂布纸业有限公司	总排口	2015-11-3	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.08	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总氮	7.36	10	mg/L	是	-
				色度	40	50	倍	是	-
新市区	保定市三联纸业有 限公司	总排口	2015-10-19	化学需氧量	198	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.42	-	mg/L	-	-
				总氮	6.23	-	mg/L	-	-
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	47.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.077	-	mg/L	-	-
				新市区	钞票纸业有 限公司	总排口	2015-11-13	PH值	7.4
生化需氧量	9.2	10	mg/L					是	-
总磷	0.096	1	mg/L					是	-
化学需氧量	49.7	50	mg/L					是	-
色度	5	30	倍					是	-
悬浮物	10	10	mg/L					是	-
氨氮	0.438	8	mg/L					是	-
总氮	13.6	15	mg/L					是	-
满城县	保定市满 城城东纸 业有限公司	排放口	2015-11-9					色度	50
				氨氮	0.813	-	mg/L	-	-
				总氮	4.06	-	mg/L	-	-
				PH值	8.04	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	45.2	-	mg/L	-	-
				总磷	0.073	-	mg/L	-	-
				悬浮物	23	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	190	350	mg/L	是	-
				满城县	保定市满 城县福利 造纸厂	总排口	2015-11-9	PH值	7.88
生化需氧量	62	-	mg/L					-	-
总磷	0.155	-	mg/L					-	-
氨氮	1.61	-	mg/L					-	-
总氮	10.1	-	mg/L					-	-
色度	20	-	倍					-	-
悬浮物	18	700	mg/L					是	-
化学需氧量	226	300	mg/L					是	-
满城县	满城县飞 跃造纸有 限公司	总排口	2015-11-9					总氮	25.4
				总磷	0.338	-	mg/L	-	-
				悬浮物	32	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	176	300	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				PH值	8.33	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	42.6	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.766	-	mg/L	-	-
				徐水县	河北省保 定市东方 造纸有限 公司	总排口	2015-11-23	PH值	7.42
生化需氧量	13	10	mg/L					否	0.3
总磷	0.061	0.5	mg/L					是	-
化学需氧量	55	60	mg/L					是	-
色度	5	50	倍					是	-
悬浮物	10	10	mg/L					是	-
氨氮	2.86	5	mg/L					是	-
总氮	4.04	10	mg/L					是	-
河北省	河北十发							PH值	7.74
				生化需氧量	78	200	mg/L	是	-
				总磷	0.041	-	mg/L	-	-



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2015-11-11	化学需氧量	285	350	mg/L	是	-
				色度	200	-	倍	-	-
				悬浮物	24	200	mg/L	是	-
				氨氮	1.63	-	mg/L	-	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2015-10-30	PH值	6.71	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.027	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	76.9	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.946	30	mg/L	是	-
				总氮	1.1	40	mg/L	是	-
				氟化物	2.9	10	mg/L	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2015-11-3	氯化物	74.4	-	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				氨氮	0.879	15	mg/L	是	-
				总氮	8.43	35	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.032	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.008	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				总锌	0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.65	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2015-12-1	总磷	0.23	2	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
				总铬	0.024	1.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0015	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.835	-	mg/L	-	-
				氟化物	1.14	10	mg/L	是	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2015-12-3	总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.005	0.1	mg/L	是	-
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	64	100	mg/L	是	-
				悬浮物	6	70	mg/L	是	-
涿鹿县	河北天宝化工股份	厂总排口	2015-11-16	氨氮	6.05	15	mg/L	是	-
				氯化物	20.2	-	mg/L	-	-
				PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	48	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿鹿县	化工股份有限公司	总排口	2015-11-10	氨氮	6.06	60	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	1	mg/L	是	-
				硫化物	0.013	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿玉晶淀粉有限公司	总排口	2015-11-16	生化需氧量	12.1	70	mg/L	是	-
				总磷	0.18	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	49	300	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	5.34	35	mg/L	是	-
				PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2015-11-3	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.06	25	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限责任公司	总排口	2015-10-28	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.5	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	19.2	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.18	15	mg/L	是	-
隆化县	隆化县浩政矿业有限责任公司	车间排口	2015-10-27	总汞	<0.00002	0.05	mg/L	-	-
				总镉	0.084	0.1	mg/L	-	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	-	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	-	-
				总砷	0.00034	0.5	mg/L	-	-
				总铅	8	1	mg/L	-	-
				总镍	0.211	1	mg/L	-	-
				总铍	0.0073	0.005	mg/L	-	-
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司	总排口	2015-10-27	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.8	20	mg/L	是	-
				总磷	0.188	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	47.6	100	mg/L	是	-
				悬浮物	12	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.935	15	mg/L	是	-
				总氮	7.52	30	mg/L	是	-
新华区	中国石油化工有限公司沧州分公司	总排口	2015-12-4	化学需氧量	91	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	20.9	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.097	1	mg/L	是	-
				石油类	0.67	10	mg/L	是	-
				PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
运河区	沧州大化股份有限公司沃原分公司	总排口	2015-12-4	生化需氧量	2.57	30	mg/L	是	-
				PH值	8.83	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.704	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	51	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	23.1	50	mg/L	是	-
				总氮	28.1	60	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.061	0.5	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2015-10-8	PH值	8.52	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	54	80	mg/L	是	-
				总铬	1.07	1	mg/L	否	0.1
				六价铬	0.998	0.2	mg/L	否	4
				总镍	0.28	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.226	15	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2015-10-8	化学需氧量	57
氨氮	7.41	45	mg/L					是	-
悬浮物	39	400	mg/L					是	-
PH值	8.11	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	16	300	mg/L					是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2015-11-26	化学需氧量	181	300	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				悬浮物	42	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.386	25	mg/L	是	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
献 县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2015-11-2	生化需氧量	11.4	100	mg/L	是	-
				PH值	8.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.15	20	mg/L	是	-
				总磷	0.406	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	80	mg/L	是	-
				悬浮物	18	70	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	总排口	2015-12-9	氨氮	0.216	15	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氨氮	1.23	15	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.1	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	200	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	总排口	2015-10-12	挥发酚	0.02	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.02	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	50	120	mg/L	是	-
				氨氮	1.13	70	mg/L	是	-
				硫化物	0.075	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.13	30	mg/L	是	-
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	羊大站总排口	2015-11-3	PH值	8.58	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	34.8	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	194	300	mg/L	是	-
				硫化物	0.063	1	mg/L	是	-
				石油类	0.9	10	mg/L	是	-
				PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	146	150	mg/L	是	-
挥发酚	0.04	0.5	mg/L	是	-				
悬浮物	28	200	mg/L	是	-				
氨氮	9.03	50	mg/L	是	-				
				色度	4	-	倍	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	青岛啤酒 (廊坊) 有限公司	总排口	2015-10-15	悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				氨氮	6.68	-	mg/L	-	-
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	500	mg/L	是	-
武邑县	河北冀衡 (集团) 化肥有限 公司	冀衡化肥 废水监测	2015-11-18	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	35.2	200	mg/L	是	-
				悬浮物	20	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.33	50	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
景 县	河北景化 化工有限 公司	01景化化 工废水监 测	2015-11-11	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	8.81	100	mg/L	是	-
				悬浮物	17	60	mg/L	是	-
				氨氮	3.21	40	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-