

2015年第四季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排放口	2015-10-21	氨氮	1.74	50	mg/L	是	-
			2015-11-21	氨氮	1.74	50	mg/L	是	-
			2015-10-21	化学需氧量	51	150	mg/L	是	-
			2015-11-21	化学需氧量	51	150	mg/L	是	-
		化工事业部	2015-10-21	悬浮物	11	200	mg/L	是	-
			2015-11-21	悬浮物	11	200	mg/L	是	-
			2015-10-21	生化需氧量	1.61	60	mg/L	是	-
			2015-11-21	生化需氧量	1.61	60	mg/L	是	-
			2015-10-21	挥发酚	0.014	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.29	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				挥发酚	0.014	0.5	mg/L	是	-
			2015-11-21	氨氮	1.29	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	57	150	mg/L	是	-
			2015-11-21	化学需氧量	57	150	mg/L	是	-
				PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2015-11-12	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.65	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.00221	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.125	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.8	200	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.82	15	mg/L	是	-
				总氮	5.29	35	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2015-10-8	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	0.7	mg/L	是	-
			2015-12-1	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.006305	0.7	mg/L	是	-
		2015-10-8	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-	
			总磷	0.019	1	mg/L	是	-	
			氨氮	0.869	15	mg/L	是	-	
			总氮	6.02	20	mg/L	是	-	
			化学需氧量	<10	100	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-	
总铅	<0.001	0.7	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
	司	总排口	2015-12-1	悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.115	15	mg/L	是	-
				总氮	6.03	20	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.054	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	32.9	100	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.004155	0.7	mg/L	是	-
				悬浮物	13	70	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品	外排口	2015-11-10	PH值	8.76	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				石油类	0.207	20	mg/L	是	-
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢炼焦制气厂明渠	2015-11-12	挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	-
				总磷	0.15	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				石油类	0.07	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	3.51	25	mg/L	是	-
				总氮	7.74	50	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
		唐钢生化排水出口		石油类	0.09	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	13	70	mg/L	是	-
				苯并（a）芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	4.42	25	mg/L	是	-
				总氮	7.51	50	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.143	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	33.2	30	mg/L	否	0.1
				总磷	0.138	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	116	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.152	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-				
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2015-11-11	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.87	20	mg/L	是	-
				总磷	0.851	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	40.9	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				苯并（a）芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.68	10	mg/L	是	-
				总氮	8.36	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2015-10-13	PH值	8.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.74	20	mg/L	是	-
				总磷	0.455	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.1	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	32	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.156	10	mg/L	是	-
				总氮	20.6	20	mg/L	否	0.030000
				氰化物（总氰化合物）	0.02	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.015	2.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	厂总排口	2015-10-15	氨氮	1.069	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	30.4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	108	500	mg/L	是	-
				总铜	0.101	2	mg/L	是	-
				悬浮物	25	400	mg/L	是	-
			PH值	6.71	6-9	无量纲	是	-	
			2015-11-30	氨氮	0.398	-	mg/L	-	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.8	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	500	mg/L	是	-
		总铜		0.259	2	mg/L	是	-	
		车间排口	2015-10-15	总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总银	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			2015-11-30	总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
总银	<0.05			0.5	mg/L	是	-		
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2015-11-24	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	28	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.012	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氨氮	0.526	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.009	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
		2号排污口	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-	
			化学需氧量	35	200	mg/L	是	-	
			挥发酚	0.014	1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	<4	100	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	4	mg/L	是	-	
			氨氮	0.69	15	mg/L	是	-	
			氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	-	
风帆股份有限公司	设施出口			总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数		
清苑县	清苑分公司	外排口	2015-11-9	化学需氧量	46	150	mg/L	是	-		
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-		
				氨氮	1.57	30	mg/L	是	-		
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	设施出口	2015-10-19	总铅	<0.2	1	mg/L	是	-		
			2015-11-10	总铅	<0.2	1	mg/L	是	-		
		外排口	2015-10-19	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-		
				化学需氧量	29.4	500	mg/L	是	-		
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-		
			2015-11-10	氨氮	11.5	-	mg/L	-	-		
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-		
				化学需氧量	44	500	mg/L	是	-		
		徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2015-11-11	总铅	0.0493	0.7	mg/L	是	-
						PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
外排口	化学需氧量			33		150	mg/L	是	-		
	氨氮			0.36		30	mg/L	是	-		
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2015-10-30	化学需氧量	76.9	150	mg/L	是	-		
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-		
				氨氮	0.946	30	mg/L	是	-		
				总氮	1.1	40	mg/L	是	-		
				氟化物	2.9	10	mg/L	是	-		
				PH值	6.71	6-9	无量纲	是	-		
				总磷	0.027	2	mg/L	是	-		
				氯化物	74.4	-	mg/L	-	-		
高碑店市	光为绿色新能源股份有限公司	总排口	2015-12-18	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-		
				总磷	0.179	2	mg/L	是	-		
				化学需氧量	98.8	150	mg/L	是	-		
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-		
				氨氮	1.8	30	mg/L	是	-		
				总氮	26.1	40	mg/L	是	-		
				氟化物	2.06	10	mg/L	是	-		
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2015-11-3	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-		
				总磷	0.23	2	mg/L	是	-		
				化学需氧量	25	200	mg/L	是	-		
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-		
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-		
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-		
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-		
				总氮	8.43	35	mg/L	是	-		
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-		
				总铬	0.032	1.5	mg/L	是	-		
				六价铬	0.008	0.5	mg/L	是	-		
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-		
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-		
				氟化物	0.65	20	mg/L	是	-		
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-		
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-		
总锌	0.02	4	mg/L	是	-						
总铁	<0.03	10	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.879	15	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州丰源环保科技有限公司	总排口	2015-12-4	氨氮	1.3	25	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.77	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	141	150	mg/L	是	-
				苯胺类	0.14	2	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	总排口	2015-11-25	PH值	7.86
生化需氧量	10.5	30	mg/L					是	-
化学需氧量	30	120	mg/L					是	-
挥发酚	<0.01	0.5	mg/L					是	-
悬浮物	48	150	mg/L					是	-
氨氮	3.21	50	mg/L					是	-
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L					是	-
硫化物	0.05	1	mg/L					是	-
石油类	0.11	10	mg/L					是	-
安次区	富士康精密电子(廊坊)有限公司	铬系废水车间排口	2015-11-9	总铬	0.021	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总镍	0.27	1	mg/L	是	-
		含镍废水车间排口		总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总镍	0.27	1	mg/L	是	-
		焦磷化镍车间排口		PH值	8.28	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	45	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
		生产废水总排口		悬浮物	21	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.554	-	mg/L	-	-
				PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	16	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	17	400	mg/L	是	-
生活废水总排口	氨氮	2.84	-	mg/L	-	-			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
	总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-			
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
	氨氮	0.436	5	mg/L	是	-			
	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-			
	总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-			
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2015-11-17	化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-