

2016年第一季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2016-1-8	氨氮	0.156	5	mg/L	是	-
		2016-3-1	氨氮	0.358	5	mg/L	是	-
		2016-1-8	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			总氮	9.64	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-3-1	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
总氮	7.52		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
2016-3-5	2016-3-18	氨氮	0.206	5	mg/L	是	-	
		氨氮	0.18	5	mg/L	是	-	
		总氮	13.4	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	18	50	mg/L	是	-	
		色度	10	30	倍	是	-	
总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2016-3-5	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	1825	1000	个/L	否	0.8			
		2016-3-18	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.21	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	3050	1000	个/L	否	2.1			
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			桥西区	石家庄市桥西污水处理厂	2016-3-5	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	9.26	10	mg/L	是	-
总磷	0.43	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	0.00009	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.008	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	12250	1000				个/L	否	11			
氨氮	1.83	5				mg/L	是	-			
总氮	14.5	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
PH值	7.68	6-9				无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
	(一期)	2016-3-18	生化需氧量	1.17	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	23000	1000	个/L	否	22			
			氨氮	0.386	5	mg/L	是	-			
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2016-3-5	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	9.63	10	mg/L	是	-
						总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	17	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	0.00009	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.008	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	13750	1000				个/L	否	13			
氨氮	1.73	5			mg/L	是	-				
总氮	14.4	15			mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2016-3-18	PH值	7.67			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	1.2			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.42			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	18			50	mg/L	是	-			
	色度	10			30	倍	是	-			
	总汞	0.00014			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	0.013			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	0.011			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.0005			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-					
	悬浮物	10	10	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	15500	1000	个/L	否	15
			氨氮	0.406	5	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
井陘矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2016-3-3	氨氮	2.01	5	mg/L	是	-
		2016-3-17	氨氮	7.82	5	mg/L	否	0.6
		2016-3-3	总氮	8.68	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数	245	1000	个/L	是	-	
		2016-3-17	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.62	0.5	mg/L	否	0.2
			化学需氧量	54	50	mg/L	否	0.1
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	10		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20		1000	个/L	是	-		
总氮	27.8	15	mg/L	否	0.9			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2016-1-6	氨氮	0.372	25	mg/L	是	-
		2016-3-3	氨氮	1.02	25	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2016-1-6	总氮	11.6	-	mg/L	-	-
			石油类	0.05	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.76	30	mg/L	是	-
			总磷	0.46	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	2	mg/L	是	-
		2016-3-3	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.82	30	mg/L	是	-
			总磷	0.14	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	52	100	mg/L	是	-
			色度	16	40	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	502	10000	个/L	是	-
			总氮	10.4	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
2016-2-2	氨氮	1.3	5	mg/L	是	-		
	氨氮	2.1	5	mg/L	是	-		
	总氮	2.48	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	11	50	mg/L	是	-		
	色度	10	30	倍	是	-		
	总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
井陘县	井陘县污水处理厂		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2016-3-2	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00088	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	72	1000	个/L	是	-
			总氮	2.58	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
栾城县	栾城县污水处理厂	2016-1-13	氨氮	1.65	5	mg/L	是	-
		2016-3-3	氨氮	2.04	5	mg/L	是	-
		2016-1-13	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	3.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
				PH值	7.97	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		4.33	10	mg/L	是	-
总磷	0.01	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	43	50		mg/L	是	-		
色度	16	30		倍	是	-		
总汞	0.00033	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	0.005	0.1		mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			总氮	2.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2016-1-12	氨氮	2.1	5	mg/L	是	-
		2016-3-10	氨氮	0.025	5	mg/L	是	-
		2016-1-12	总氮	4.85	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.96	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
		2016-3-10	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	2.92	0.5	mg/L	否	4.8
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
总氮	11.2		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2016-1-1	氨氮	1.04	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2016-3-2	氨氮	1.3	5	mg/L	是	-
		2016-1-1	总氮	6.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.67	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
		2016-3-2	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.92	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00056	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	13	10	mg/L	否	0.3
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1375	1000	个/L	否	0.4
			总氮	3.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2016-3-1	氨氮	2.02	5	mg/L	是	-		
2016-3-16	氨氮	2.44	5	mg/L	是	-		
2016-3-1	总氮	3.06	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	8.57	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	5	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
行唐县	行唐县玉城污水处理厂		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
		2016-3-16	PH值	6.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.09	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			总氮	3.46	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2016-1-5	总磷	0.07	1	mg/L	是	-
			氨氮	2.78	8	mg/L	是	-
		2016-3-1	总磷	0.05	1	mg/L	是	-
			氨氮	2.17	8	mg/L	是	-
		2016-1-5	总氮	10.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.64	20	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是
生化需氧量	<0.5	20		mg/L	是	-		
化学需氧量	8	60		mg/L	是	-		
色度	4	30		倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-1	总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			总氮	8.06	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2016-1-13	氨氮	0.15	5
2016-3-8	氨氮	0.978			5	mg/L	是	-
2016-1-13	PH值	6.36			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	2.62			10	mg/L	是	-
	总磷	0.19			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	17			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	0.00006			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.005			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	10			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			0.5	mg/L	是	-
	总氮	6.83			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-
	2016-3-8	PH值			7.36	6-9	无量纲	是
生化需氧量		<0.5			10	mg/L	是	-
总磷		0.08			0.5	mg/L	是	-
化学需氧量		8			50	mg/L	是	-
色度		4			30	倍	是	-
总汞		0.00006			0.001	mg/L	是	-
总镉		<0.0001			0.01	mg/L	是	-
总铬		0.005			0.1	mg/L	是	-
六价铬		<0.004			0.05	mg/L	是	-
总砷		<0.0003			0.1	mg/L	是	-
总铅		<0.001			0.1	mg/L	是	-
悬浮物		10			10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05			0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数		335			1000	个/L	是	-
总氮		2.98	15	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2016-1-8	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.92	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.829	5	mg/L	是	-
			总氮	2.48	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	7.09	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	60	50	mg/L	否	0.2	
		色度	16	30	倍	是	-	
		总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
粪大肠菌群数	3050	1000	个/L	否	2.1			
氨氮	1.37	5	mg/L	是	-			
总氮	5.78	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
2016-1-11	氨氮	0.15	5	mg/L	是	-		
2016-3-9	氨氮	2	5	mg/L	是	-		
2016-1-11	总氮	2.85	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	PH值	8.77	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	8.36	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	35	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2016-1-11	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
		2016-3-9	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
总氮	3.26	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
无极县	无极县长业水务有限公司	2016-1-7	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.98	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00029	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		氨氮	2.42	5	mg/L	是	-	
		总氮	4.04	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-9	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	22		50	mg/L	是	-		
色度	8		30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-24	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.66	5	mg/L	是	-
			总氮	4.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2016-1-5	氨氮	2.61	5
2016-3-10	氨氮	1.86			5	mg/L	是	-
2016-1-5	总氮	8.49			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-
	PH值	7.5			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	9.5			10	mg/L	是	-
	总磷	0.39			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	42			50	mg/L	是	-
	色度	8			30	倍	是	-
	总汞	0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.006			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	10			mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5			mg/L	是	-	
2016-3-10	PH值	7.48			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	0.94			10	mg/L	是	-
	总磷	0.04			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	36			50	mg/L	是	-
	色度	8			30	倍	是	-
	总汞	0.00008			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.006			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	9			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			0.5	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	<20			1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	赵县清源污水处理厂	2016-1-4	总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-3-1	氨氮	2.76	8	mg/L	是	-
			氨氮	3.51	8	mg/L	是	-
		2016-1-4	总氮	13.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.03	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-	
		2016-3-1	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	9		20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20		10000	个/L	是	-		
2016-1-4	总氮		11.4	20	mg/L	是	-	
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	43	50	mg/L	是	-		
	色度	10	30	倍	是	-		
	总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	赵县污水处理厂二期	2016-3-1	总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.7	5	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-	
		总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	42	50	mg/L	是	-	
		色度	10	30	倍	是	-	
		总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
		氨氮	3.22	5	mg/L	是	-	
		总氮	9.86	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		辛集市	辛集市水处理中心	2016-1-27	氨氮	53.7	5	mg/L
2016-3-8	氨氮			62	5	mg/L	否	11
2016-1-27	总氮			59.8	15	mg/L	否	3
	石油类			0.929	1	mg/L	是	-
	动植物油			0.079	1	mg/L	是	-
	PH值			7.43	6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量			9.89	10	mg/L	是	-
	总磷			0.324	0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量			65	50	mg/L	否	0.3
	色度			20	30	倍	是	-
	总汞			0.00037	0.001	mg/L	是	-
	总镉			0.0016	0.01	mg/L	是	-
	总铬			0.077	0.1	mg/L	是	-
	六价铬			0.037	0.05	mg/L	是	-
	总砷			0.007	0.1	mg/L	是	-
	总铅			0.0034	0.1	mg/L	是	-
	悬浮物			7	10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)			0.47	0.5	mg/L	是	-
PH值	7.45			6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	25			10	mg/L	否	1.5	
总磷	0.311	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-8	化学需氧量	111	50	mg/L	否	1.2
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	0.000365	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0024	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.071	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.039	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0082	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.451	0.5	mg/L	是	-
			总氮	109	15	mg/L	否	6.3
			石油类	0.979	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.319	1	mg/L	是	-
			藁城市	藁城市水处理中心	2016-1-14	氨氮	0.09	5
2016-3-10	氨氮	2.38			5	mg/L	是	-
2016-1-14	总氮	5.4			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-
	PH值	6.94			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	1.44			10	mg/L	是	-
	总磷	0.04			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	33			50	mg/L	是	-
	色度	10			30	倍	是	-
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	0.0002			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.012			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.006			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	10			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			0.5	mg/L	是	-
2016-3-10	PH值	7.63			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	1.78			10	mg/L	是	-
	总磷	0.04			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	<5			50	mg/L	是	-
	色度	16			30	倍	是	-
	总汞	0.00008			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.005			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	10			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			0.5	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	122			1000	个/L	是	-
总氮	2.86	15	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-2-29	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.13	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.793	5	mg/L	是	-
			总氮	19.6	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-3-14	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.66	5	mg/L	是	-
			总氮	19.4	15	mg/L	否	0.3
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2016-1-6	氨氮	2.52	5	mg/L	是	-		
	2016-3-9	氨氮	3.47	5	mg/L	是	-	
	总氮	3.76	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	6.12	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	45	50	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2016-1-6	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00035	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2016-3-9	粪大肠菌群数	652	1000	个/L	是	-
			PH值	6.88	6-9	无量纲	是	-
			总氮	5.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
生化需氧量	17.1	10	mg/L	否	0.7			
总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	33	50	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2016-1-5	氨氮	2.62	5	mg/L	是	-
		2016-3-3	氨氮	3	5	mg/L	是	-
		2016-1-5	总氮	3.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.54	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-			
PH值	6.15	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	9.28	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-3	总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	42	1000	个/L	是	-
			总氮	3.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2016-1-5	氨氮	0.544	8
2016-3-8	氨氮	1.96			8	mg/L	是	-
2016-1-5	PH值	7.27			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	6.13			20	mg/L	是	-
	化学需氧量	13			60	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.005			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	10			20	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.17			1	mg/L	是	-
	总氮	5.92			20	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3			mg/L	是	-	
2016-3-8	PH值	7.75			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.24			20	mg/L	是	-
	化学需氧量	39			60	mg/L	是	-
	色度	16			30	倍	是	-
	总汞	0.0001			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.023			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.011			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0006			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	8			20	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			1	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000			个/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂		总氮	15.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2016-1-5	总磷	0.92	1	mg/L	是	-
		2016-3-8	总磷	2.68	1	mg/L	否	1.7
		2016-1-6	氨氮	0.069	5	mg/L	是	-
		2016-3-9	氨氮	0.159	5	mg/L	是	-
		2016-1-6	总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-	
		2016-3-9	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.72	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	7		50	mg/L	是	-		
色度	8		30	倍	是	-		
总汞	0.00006		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.005		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	0.004		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	10		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20		1000	个/L	是	-		
总氮	10.4		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.25	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.409	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	25.88	60	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2016-1-19	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.425	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.98	8	mg/L	是	-
			总氮	7.39	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2016-3-24	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.368	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.8	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00073	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.368	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.976	8	mg/L	是	-
			总氮	3.96	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
2016-1-19	PH值		6.93	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	4.39	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.378	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	33.15	60	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.08	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.151	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂		粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.87	8	mg/L	是	-
			总氮	7.51	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2016-2-23	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.78	20	mg/L	是	-
			总磷	0.313	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.6	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.161	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.48	8	mg/L	是	-
			总氮	7.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2016-1-19	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.57	10	mg/L	是	-
			总磷	0.328	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.065	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.47	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.239	5	mg/L	是	-
		总氮	5.32	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.297	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-2-23	化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.39	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.13	5	mg/L	是	-
			总氮	4.45	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2016-1-18	阴离子表面活性剂(LAS)	0.221	0.5
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.825	5				mg/L	是	-
总氮	5.44	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.09	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0016	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
PH值	7.5	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	1.82	10				mg/L	是	-
总磷	0.436	0.5			mg/L	是	-	
化学需氧量	12.4	50			mg/L	是	-	
色度	2	30			倍	是	-	
总汞	<0.000001	0.001			mg/L	是	-	
2016-2-23	阴离子表面活性剂(LAS)	0.226			0.5	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	940			1000	个/L	是	-
	氨氮	0.412			5	mg/L	是	-
	总氮	5.56			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.03			0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2016-1-18	总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.408	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		2016-2-23	阴离子表面活性剂(LAS)	0.147	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.13	8	mg/L	是	-
			总氮	4.29	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.08	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		20	mg/L	是	-		
PH值	7.91		6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	3.35		20	mg/L	是	-		
总磷	0.129		1.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	22.6		60	mg/L	是	-		
色度	2		30	倍	是	-		
总汞	<0.000001		0.001	mg/L	是	-		
2016-2-23	阴离子表面活性剂(LAS)		0.138	1	mg/L	是	-	
	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
	氨氮	1.48	8	mg/L	是	-		
	总氮	5.2	20	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00034	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	20	mg/L	是	-		
	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.38	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.143	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	21.7	60	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2016-1-19	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.29	20	mg/L	是	-
			总磷	0.414	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.7	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.08	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.147	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.19	8	mg/L	是	-
			总氮	6.94	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2016-2-23	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.51	20	mg/L	是	-
			总磷	0.363	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.9	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00034	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.156	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
氨氮	2.8		8	mg/L	是	-		
总氮	8.81		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.98	20	mg/L	是	-
			总磷	0.408	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.8	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
丰南区	唐山市丰南 区城南污水 处理有限公 司	2016-1-19	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0063	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.249	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群 数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	2.35	15	mg/L	是	-	
			总氮	6.66	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.07	3	mg/L	是	-		
		2016-2-23	PH值	8.61	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.95	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.394	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	37.6	60	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00000 1	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00082	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.257	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群 数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	0.845	15	mg/L	是	-	
			总氮	3.98	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	0.053	3	mg/L	是	-	
			2016-1-19	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.74	20	mg/L	是	-
		总磷		0.359	1.5	mg/L	是	-	
化学需氧量	<10	60		mg/L	是	-			
色度	2	30		倍	是	-			
总汞	<0.00000 1	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.05	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.0018	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	7	20		mg/L	是	-			
阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.182	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.38	15	mg/L	是	-
			总氮	8.12	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.075	3	mg/L	是	-
		2016-2-23	PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.51	20	mg/L	是	-
			总磷	0.297	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.8	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00095	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.176	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.6	15	mg/L	是	-
总氮	8.7	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2016-1-19	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.309	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.11	8	mg/L	是	-
			总氮	6.32	20	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-	
		PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	6.87	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.347	1	mg/L	是	-	
化学需氧量	40.53	60	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	6	20	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-2-24	阴离子表面活性剂(LAS)	0.297	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.82	8	mg/L	是	-
			总氮	7.16	20	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
化学需氧量	39.2	60	mg/L	是	-			
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2016-1-20	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.331	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.53	60	mg/L	是	-
			氨氮	1.27	8	mg/L	是	-
		2016-2-22	悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.17	20	mg/L	是	-
			总磷	0.322	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.2	60	mg/L	是	-
		2016-1-20	氨氮	2.18	8	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.198	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			总氮	6.76	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0037	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.197	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-2-22	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总氮	6.66	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
滦 县	滦县城东水务运营 有限责任公司	2016-1-22	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.57	20	mg/L	是	-
			总磷	0.309	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.03	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0085	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0027	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.186	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.294	15	mg/L	是	-
		总氮	5.7	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.073	3	mg/L	是	-	
		2016-2-25	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.344	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.4	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.183		1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	9200		10000	个/L	是	-		
氨氮	0.569		15	mg/L	是	-		
总氮	5.24	20	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深南县	深南县污水处理厂		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2016-1-18	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.407	1	mg/L	是	-
			总氮	8.95	20	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.225	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
		2016-2-22	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.444	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.217	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			总氮	8.47	20	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.00096		0.1	mg/L	是	-		
2016-1-18	氨氮	4.61	30	mg/L	是	-		
	化学需氧量	18.2	100	mg/L	是	-		
2016-2-22	化学需氧量	21.8	100	mg/L	是	-		
	氨氮	3.89	30	mg/L	是	-		
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.378	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2016-1-19	悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.259	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.51	5	mg/L	是	-
			总氮	7.71	15	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		2016-2-18	总砷	0.0056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.268	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.7	5	mg/L	是	-
			总氮	7.24	15	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.356	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			2016-1-20	PH值	7.26	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		4.4	20	mg/L	是	-
		总磷		0.334	1	mg/L	是	-
		化学需氧量		34.6	60	mg/L	是	-
色度	8	30		倍	是	-		
总汞	<0.000001	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.05	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	0.0017	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	7	20		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	1		mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.961	8	mg/L	是	-
			总氮	5.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2016-2-22	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.18	20	mg/L	是	-
			总磷	0.329	1	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00085	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.174	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.26	8	mg/L	是	-
			总氮	4.16	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
化学需氧量	23.7	60	mg/L	是	-			
2016-1-18	唐山域银水业有限公司	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.41	1.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-	
		色度	2	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.185	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
		氨氮	0.939	8	mg/L	是	-	
		总氮	4.72	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
动植物油	0.068	3	mg/L	是	-			
玉田县	唐山域银水业有限公司	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.391	1.5	mg/L	是	-	



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-8	化学需氧量	14.9	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.185	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.965	8	mg/L	是	-
			总氮	4.05	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2016-1-18	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.274	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	-
		2016-3-28	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00257	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.262	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	-
		2016-1-18	氨氮	3.08	5	mg/L	是	-
			总氮	6.2	10	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	7.14		10	mg/L	是	-		
总磷	0.344		0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山海港经济开发区水务有限公司	2016-3-28	化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	8	50	倍	是	-
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	6.36	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.399	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	38.2	50	mg/L	是	-	
		色度	8	50	倍	是	-	
		氨氮	4.78	5	mg/L	是	-	
		总氮	8.28	10	mg/L	是	-	
		2016-1-18	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			化学需氧量	44.3	50	mg/L	是	-
			总磷	0.133	1	mg/L	是	-
			生化需氧量	7.58	10	mg/L	是	-
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.792	5	mg/L	是	-
			总氮	5.79	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0019		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7		10	mg/L	是	-		
2016-2-23	阴离子表面活性剂(LAS)		0.109	0.5	mg/L	是	-	
	粪大肠菌群数		940	1000	mg/L	是	-	
	氨氮	1.06	5	mg/L	是	-		
	总氮	4.55	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00052	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	0.0036	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.74	10	mg/L	是	-		
总磷	0.194	1	mg/L	是	-			
化学需氧量	36.4	50	mg/L	是	-			
色度	8	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2016-1-20	动植物油	0.07	1	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.193	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-		
			氨氮	0.113	5	mg/L	是	-		
			总氮	4.08	15	mg/L	是	-		
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.075	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	0.0021	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	6.12	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.391	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	39.3	50	mg/L	是	-		
		色度	4	30	倍	是	-			
					总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
				2016-2-23	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.191	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
					氨氮	0.906	5	mg/L	是	-
					总氮	4.07	15	mg/L	是	-
					氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
					总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
					总铅	0.0028	0.1	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		PH值	6.45		6-9	无量纲	是	-		
		生化需氧量	4.59		10	mg/L	是	-		
		总磷	0.414	1	mg/L	是	-			
		化学需氧量	32.3	50	mg/L	是	-			
		色度	8	30	倍	是	-			
		2016-1-18	化学需氧量	25.9	60	mg/L	是	-		
			氨氮	0.496	8	mg/L	是	-		
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2016-1-20	生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.335	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.0024	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.165	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	2.41	8	mg/L	是	-	
		总氮	6.52	20	mg/L	是	-		
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
		动植物油	0.06	3	mg/L	是	-		
		PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-		
		2016-2-22	生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.384	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.166	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	1.52	8	mg/L	是	-	
			总氮	5.61	20	mg/L	是	-	
石油类	<0.04		3	mg/L	是	-			
动植物油	0.055		3	mg/L	是	-			
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.72	10	mg/L	是	-
		总磷		0.43	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量		26.6	50	mg/L	是	-	
		色度		4	30	倍	是	-	
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.05	0.1	mg/L	是	-	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2016-1-18	总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.129	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-	
			氨氮	0.771	5	mg/L	是	-	
			总氮	4.71	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-	
		2016-2-23	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	2.95	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.431	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	20.6	50	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00061	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-	
			氨氮	0.88	5	mg/L	是	-	
			总氮	4.84	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
			2016-1-5	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	45	20	mg/L	否	1.3
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	9100	10000	个/L	是	-
氨氮	42.8	15		mg/L	否	1.9			
总氮	43.9	20		mg/L	否	1.2			
色度	25	30		倍	是	-			
总汞	<0.0002	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-			
PH值	7.44	6-9		无量纲	是	-			
生化需氧量	18.4	20	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2016-1-25	总磷	1.72	1.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	70	60	mg/L	否	0.2
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	8	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	6700	10000	个/L	是	-	
		氨氮	43.6	15	mg/L	否	1.9	
		总氮	46	20	mg/L	否	1.3	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	17.9	20	mg/L	是	-	
		总磷	3.92	1.5	mg/L	否	1.6	
		化学需氧量	54	60	mg/L	是	-	
		PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	9.4	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.372	1.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	36	60	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	4500	10000	个/L	是	-	
		氨氮	40.8	15	mg/L	否	1.7	
		总氮	43.7	20	mg/L	否	1.2	
		色度	4	30	倍	是	-	
总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	7.7	20	mg/L	是	-			
总磷	2.32	1.5	mg/L	否	0.5			
化学需氧量	26	60	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2016-1-5	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.113	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9400	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.96	15	mg/L	是	-
			总氮	19.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		动植物油	0.04	3	mg/L	是	-	
		2016-1-27	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.449	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.132	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	770	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	15	mg/L	是	-
			总氮	18.5	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.06	3	mg/L	是	-	
		2016-3-2	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	20	mg/L	是	-
			总磷	1.39	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
		氨氮	2.07	15	mg/L	是	-	
总氮	18.3	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2016-1-5	动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
			PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	19.3	10	mg/L	否	0.9
			总磷	0.277	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	73	50	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	75	10	mg/L	否	6.5
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.166	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9400	1000	个/L	否	8.4
			氨氮	0.64	8	mg/L	是	-
			总氮	18.4	15	mg/L	否	0.2
			色度	125	30	倍	否	3.2
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		2016-1-25	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.451	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是	-		
2016-1-25	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	26	50	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2016-3-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.27	8	mg/L	是	-		
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
		山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2016-1-4	总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
					PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	-
					总磷	0.451	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
石油类	<0.04				1	mg/L	是	-		
动植物油	0.05				1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	3200			1000	个/L	否	2.2			
氨氮	0.17			8	mg/L	是	-			
总氮	10.5			15	mg/L	是	-			
色度	4			30	倍	是	-			
2016-1-25	PH值			7.26	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量			8.4	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.216	0.5	mg/L	是	-				
	化学需氧量	26	50	mg/L	是	-				
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-				
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-				
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
	粪大肠菌群数	750	1000	个/L	是	-				
	氨氮	0.21	8	mg/L	是	-				
	总氮	12.1	15	mg/L	是	-				
色度	4	30	倍	是	-					
总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-					
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
		2016-3-1	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.104	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-		
			氨氮	0.32	8	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
			青龙满族		2016-1-6	PH值	7.55	6-9	无量纲	是
		生化需氧量				3.7	10	mg/L	是	-
		总磷				0.34	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量				14	50	mg/L	是	-
		色度				4	30	倍	是	-
		总汞				<0.0002	0.001	mg/L	是	-
		总镉				<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-		
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-		
悬浮物	8	10				mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	6500	1000				个/L	否	5.5		
氨氮	0.13	8				mg/L	是	-		
总氮	14.3	15				mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-		
动植物油	0.14	1				mg/L	是	-		
	PH值	7.62				6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	4.6			10	mg/L	是	-		
	总磷	0.276			0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	14			50	mg/L	是	-		
	色度	4			30	倍	是	-		
	总汞	<0.0002			0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05			mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青龙满族自治县	自治县满源污水处理有限公司	2016-1-28	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.62	8	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-3-7	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.334	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.96	8	mg/L	是	-
			总氮	7.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			2016-1-7	PH值	7.91	6-9	无量纲	是
生化需氧量	5	10		mg/L	是	-		
总磷	4.6	0.5		mg/L	否	8.2		
化学需氧量	14	50		mg/L	是	-		
色度	4	30		倍	是	-		
总汞	<0.0002	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	7	10		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5		mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	4500	1000		个/L	否	3.5		
氨氮	17	8		mg/L	否	1.1		
总氮	19.6	15		mg/L	否	0.3		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2016-1-25	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	15.6	10	mg/L	否	0.6
			总磷	5.36	0.5	mg/L	否	9.7
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	4800	1000	个/L	否	3.8
			氨氮	21.5	8	mg/L	否	1.7
			总氮	27.7	15	mg/L	否	0.8
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-7	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	36.6	10	mg/L	否	2.7
			总磷	8.39	0.5	mg/L	否	16
			化学需氧量	110	50	mg/L	否	1.2
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
氨氮	31.3		8	mg/L	否	2.9		
总氮	33		15	mg/L	否	1.2		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	2.23	0.5	mg/L	否	3.5
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2016-1-7	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	7000	1000	个/L	否	6	
			氨氮	2.82	8	mg/L	是	-	
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-1-25	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
			氨氮	3.86	8	mg/L	是	-	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2016-3-7	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
		总磷		1.88	0.5	mg/L	否	2.8	
		化学需氧量		14	50	mg/L	是	-	
		色度		4	30	倍	是	-	
		总汞		<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		7	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂（LAS）		<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数		650	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.38	8	mg/L	是	-		
		总氮	10.6	15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2016-1-4	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	11.8	10	mg/L	否	0.2
			总磷	1.04	0.5	mg/L	否	1.1
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1300	1000	个/L	否	0.3
			氨氮	0.19	8	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.432	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	10	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	200	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.28	8	mg/L	是	-	
		总氮	14.2	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.467	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	11	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	410	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司九号污水处理厂	2016-1-4	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	39.2	10	mg/L	否	2.9
			总磷	6.44	0.5	mg/L	否	12
			化学需氧量	146	50	mg/L	否	1.9
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	43	10	mg/L	否	3.3
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.146	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	7700	1000	个/L	否	6.7
			氨氮	33.2	8	mg/L	否	3.2
			总氮	38.5	15	mg/L	否	1.6
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-1-25	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	24.6	10	mg/L	否	1.5
			总磷	0.925	0.5	mg/L	否	0.9
			化学需氧量	88	50	mg/L	否	0.8
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	75	10	mg/L	否	6.5
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	7900	1000	个/L	否	6.9
氨氮	27.6		8	mg/L	否	2.5		
总氮	31.9		15	mg/L	否	1.1		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司龙海道污水处理厂	2016-1-7	生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.459	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.05	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2400	1000	个/L	否	1.4
			氨氮	0.21	8	mg/L	是	-
			总氮	35.6	15	mg/L	否	1.4
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.476	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	21	50	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	6	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.29	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-	
		氨氮	6.27	8	mg/L	是	-	
		总氮	14.2	15	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	680	1000	个/L	是	-			
氨氮	0.18	8	mg/L	是	-			
总氮	13.9	15	mg/L	是	-			
色度	10	30	倍	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			复兴区	邯郸市市政排水有限公司——西污水处理厂	2016-1-12	PH值	7.57	6-9
生化需氧量	3.9	20				mg/L	是	-
总磷	0.91	1.5				mg/L	是	-
化学需氧量	24	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0044	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.056	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是	-
氨氮	0.507	15				mg/L	是	-
总氮	19.8	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2016-1-13	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.177	8	mg/L	是	-
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2016-1-13	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.219	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2016-1-13	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.231	8	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
邯郸县	邯郸市东污水处理厂	2016-1-12	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.054	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.375	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2016-1-12	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.41	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.057	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	13.5	30	mg/L	是	-
			总氮	21.7	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
临漳县	临漳县污水处理厂	2016-1-21	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.3	8	mg/L	是	-
			总氮	6.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
成安县	成安县环洁公司	2016-1-19	总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.056	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.084	8	mg/L	是	-
			总氮	8.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
大名县	大名金州水务有限公司	2016-1-21	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.86	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.767	15	mg/L	是	-
			总氮	19.1	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
涉县	涉县清漳污水处理厂	2016-1-4	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.306	8	mg/L	是	-
			总氮	12.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2016-1-4	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	30	mg/L	是	-
			总磷	0.5	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
			色度	5	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0026	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.08	30	mg/L	是	-
			总氮	11.4	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
磁 县	磁县污水处理厂	2016-1-13	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.97	8	mg/L	是	-
			总氮	4.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2016-1-19	总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.66	8	mg/L	是	-
			总氮	6.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			永年县	永年县城污水处理厂	2016-1-12	PH值	7.45	6-9
生化需氧量	4	10				mg/L	是	-
总磷	0.43	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	16	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.002	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.646	8				mg/L	是	-
总氮	9.77	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-	
2016-3-3	PH值	7.45			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	4			10	mg/L	是	-
	总磷	0.43			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	16			50	mg/L	是	-
	色度	2			30	倍	是	-
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.002			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.0025			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	<4			10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.646	8	mg/L	是	-
			总氮	9.77	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邱 县	邱县污水处理厂	2016-1-19	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.086	8	mg/L	是	-
			总氮	2.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2016-1-19	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.056	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.4	8	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广平县	广平县污水处理厂	2016-1-13	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.051	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.95	8	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2016-1-21	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.03	8	mg/L	是	-
			总氮	2.72	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
魏县	魏县污水处理厂	2016-1-21	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.83	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	15	mg/L	是	-
			总氮	11.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
曲周县	曲周县污水处理公司	2016-1-19	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.17	8	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
武安市	武安市水处理有限公司	2016-1-13	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0031	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.299	8	mg/L	是	-
			总氮	9.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥东区	邢台市污水处理厂	2016-1-12	总磷	0.47	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	mg/L	是	-
		氨氮	0.461	5	mg/L	是	-	
		总氮	5.76	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.11	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.21	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	6	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.45	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量	37	50	mg/L	是	-	
		色度	20	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	700	1000	mg/L	是	-	
氨氮	2.4	5	mg/L	是	-			
总氮	10.1	15	mg/L	是	-			
石油类	0.26	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.27	1	mg/L	是	-			
PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	-			
总磷	0.43	3	mg/L	是	-			
化学需氧量	27	100	mg/L	是	-			
色度	10	40	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2016-1-16	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.689	25	mg/L	是	-
			总氮	6.96	-	mg/L	-	-
			石油类	0.12	5	mg/L	是	-
		动植物油	0.13	5	mg/L	是	-	
		2016-3-15	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	30	mg/L	是	-
			总磷	0.37	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.66	25	mg/L	是	-
			总氮	6.39	-	mg/L	-	-
			石油类	0.14	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	5	mg/L	是	-
		2016-1-15	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.39		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	26		50	mg/L	是	-		
色度	25		30	倍	是	-		
总汞	<0.00004		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
悬浮物	9		10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临城县	临城县泺河污水处理厂	2016-3-12	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.17	5	mg/L	是	-
			总氮	5.83	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
		PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	25	50	mg/L	是	-	
		色度	20	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-	
		氨氮	1.13	5	mg/L	是	-	
		总氮	9.02	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.19	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.18	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.6	30	mg/L	是	-	
		总磷	0.45	3	mg/L	是	-	
		化学需氧量	22	100	mg/L	是	-	
		色度	20	40	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	9	30	mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-			
氨氮	1.1	25	mg/L	是	-			
总氮	6.72	-	mg/L	-	-			
	晋山能源							

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2016-3-11	石油类	0.12	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	5	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	30	mg/L	是	-
			总磷	0.36	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.766	25	mg/L	是	-
			总氮	6.68	-	mg/L	-	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2016-1-25	石油类	0.12	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	5	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.33	5	mg/L	是	-
			总氮	8.02	15	mg/L	是	-
石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-			
总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	37	50	mg/L	是	-			
色度	25	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2016-3-10	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.64	5	mg/L	是	-			
			总氮	8.75	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-			
			柏乡县	柏乡县污水处理厂	2016-1-20	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
						总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
						氨氮	3.34	5	mg/L	是	-
总氮	8.38	15				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1			mg/L	是	-				
总铜	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
石油类	0.15	1			mg/L	是	-				
动植物油	0.26	1			mg/L	是	-				
PH值	7.63	6-9			无量纲	是	-				
生化需氧量	6	10			mg/L	是	-				
总磷	0.32	0.5			mg/L	是	-				
化学需氧量	44	50			mg/L	是	-				
色度	25	30			倍	是	-				
总汞	<0.00004	0.001			mg/L	是	-				
氨氮	0.289	5	mg/L	是	-						
总氮	7.43	15	mg/L	是	-						
石油类	0.12	1	mg/L	是	-						
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-						
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-						
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-						
悬浮物	9	10	mg/L	是	-						
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-						
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-15	粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县城 镇污水处 理厂	2016-1-15	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.877	5	mg/L	是	-	
		总氮	6.72	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.15	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.28	1	mg/L	是	-	
		2016-3-1	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
悬浮物	8		10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05		1	mg/L	是	-		
阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.37	5	mg/L	是	-
			总氮	5.75	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2016-1-7	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.29	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.875	8	mg/L	是	-
			总氮	6.46	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		2016-3-1	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			氨氮	3.19	8	mg/L	是	-
			总氮	8.82	15	mg/L	是	-
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	700		1000	个/L	是	-		
色度	25		30	倍	是	-		
总汞	<0.00004		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任 县	任县污水处理厂	2016-1-13	生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.9	5	mg/L	是	-
			总氮	4.37	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.21	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	43	50	mg/L	是	-	
		色度	20	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
		氨氮	3.29	5	mg/L	是	-	
		总氮	6.37	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.15	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.16	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-	
化学需氧量	36	50	mg/L	是	-			
色度	25	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南和县	南和县污水处理厂	2016-1-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.93	5	mg/L	是	-
			总氮	5.98	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.07	1	mg/L	是	-	
		2016-3-3	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.54	5	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
		2016-1-19	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.4		10	mg/L	是	-		
总磷	0.4		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	18		50	mg/L	是	-		
色度	25		30	倍	是	-		
总汞	<0.00004		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2016-3-2	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.26	5	mg/L	是	-
			总氮	7.68	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
		PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	6	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	26	50	mg/L	是	-	
		色度	20	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.128	5	mg/L	是	-	
		总氮	7.81	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.12	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.16	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	26	50	mg/L	是	-	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
氨氮	1.2	5	mg/L	是	-			
总氮	7.64	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2016-3-3	石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.46	1	mg/L	是	-
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
			总氮	6.44	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			新河县	新河县玉树污水处理厂	2016-1-6	PH值	7.7	6-9
生化需氧量	6.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.32	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	43	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	700	1000				个/L	是	-
氨氮	2.52	5				mg/L	是	-
总氮	7.73	15				mg/L	是	-
石油类	0.13	1				mg/L	是	-
动植物油	0.12	1				mg/L	是	-
PH值	7.89	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	5	10				mg/L	是	-
总磷	0.37	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	45	50	mg/L	是	-			
色度	20	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2016-3-7	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.88	5	mg/L	是	-			
			总氮	7.31	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.19	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-			
			广宗县	广宗县污水处理厂	2016-1-7	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
						总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
						化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
						色度	25	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1			mg/L	是	-				
总铜	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
悬浮物	9	10			mg/L	是	-				
总锌	<0.05	1			mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	700	1000			个/L	是	-				
氨氮	0.673	5			mg/L	是	-				
总氮	7.9	15			mg/L	是	-				
石油类	0.13	1			mg/L	是	-				
动植物油	0.16	1			mg/L	是	-				
2016-3-1	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-					
	生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-					
	总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	43	50	mg/L	是	-					
	色度	25	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-					
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-						
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.2	5	mg/L	是	-
			总氮	7.33	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2016-1-21	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.174	5	mg/L	是	-	
		总氮	5.71	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.11	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.32	1	mg/L	是	-	
		2016-3-7	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
悬浮物	9		10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05		1	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.238	5	mg/L	是	-
			总氮	5.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
威 县	威县清源 污水处理厂	2016-1-12	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.4	5	mg/L	是	-
			总氮	7.6	15	mg/L	是	-
		石油类	0.13	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.19	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	44	50	mg/L	是	-	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-	
氨氮	1.19	5	mg/L	是	-			
总氮	6.52	15	mg/L	是	-			
石油类	0.18	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.17	1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2016-1-9	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.21	5	mg/L	是	-
			总氮	5.52	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		氨氮	1.08	5	mg/L	是	-	
		总氮	9.3	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.14	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.12	1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-			
总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	45	50	mg/L	是	-			
PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-			
总磷	0.435	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	40	50	mg/L	是	-			
色度	25	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县开发区污水处理厂	2016-1-9	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.274	5	mg/L	是	-
			总氮	6.82	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.24	1	mg/L	是	-	
		2016-3-3	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.351	5	mg/L	是	-
			总氮	8.41	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
		2016-1-7	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	700		1000	个/L	是	-		
氨氮	3.28		5	mg/L	是	-		
总氮	6.19		15	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
石油类	0.11		1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临西县	临西县洁达污水处理厂		动植物油	0.22	1	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
		2016-3-3	氨氮	4.3	5	mg/L	是	-
			总氮	6.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
2016-1-21	中建冀泉中水有限责任公司	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	66	50	mg/L	否	0.3	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	22	10	mg/L	否	1.2	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-	
		氨氮	2.18	5	mg/L	是	-	
		总氮	8.12	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.12	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.13	1	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
济开发区	七里河污水处理分厂	2016-3-15	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.835	5	mg/L	是	-
			总氮	7.14	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2016-1-19	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-	
		氨氮	3.65	5	mg/L	是	-	
		总氮	8.96	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.11	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-16	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.17	5	mg/L	是	-
			总氮	5.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2016-1-9	PH值	7.2	6-9
生化需氧量	5.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.35	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	36	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-
氨氮	0.603	5				mg/L	是	-
总氮	4.22	15			mg/L	是	-	
石油类	0.09	1			mg/L	是	-	
动植物油	0.08	1			mg/L	是	-	
2016-3-7	PH值	6.97			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	5.7			10	mg/L	是	-
	总磷	0.37			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	42			50	mg/L	是	-
	色度	10			30	倍	是	-
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.01			0.1	mg/L	是	-
	总铜	<0.05			0.5	mg/L	是	-
	悬浮物	9			10	mg/L	是	-
	总锌	<0.05			1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市污水处理厂	2016-1-11	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.751	5	mg/L	是	-
			总氮	8.03	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
		2016-3-1	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.86	5	mg/L	是	-
			总氮	6.65	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			2016-3-1	PH值	7.35	6-9	无量纲	是
生化需氧量	6.9	10		mg/L	是	-		
总磷	0.37	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	45	50		mg/L	是	-		
色度	25	30		倍	是	-		
总汞	<0.00004	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.0003	0.1		mg/L	是	-		
2016-3-1	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-		
	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
2016-3-1	粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-		
	氨氮	4.72	5	mg/L	是	-		
	总氮	7.64	15	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂		石油类	0.21	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.21	1	mg/L	是	-
		2016-1-13	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	14	20	mg/L	是	-
			总磷	0.366	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	56.3	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.368	15	mg/L	是	-
			总氮	13.6	20	mg/L	是	-
		2016-3-1	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	13	20	mg/L	是	-
			总磷	0.998	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	43.4	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.187	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-	
		氨氮	0.273	15	mg/L	是	-	
		总氮	19.6	20	mg/L	是	-	
	石油类	0.11	3	mg/L	是	-		
	动植物油	0.28	3	mg/L	是	-		
	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	9.7	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.554	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	41.5	60	mg/L	是	-		
	色度	20	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2016-1-14	总砷	0.000861	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3500	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.657	15	mg/L	是	-
			总氮	21.6	20	mg/L	否	0.1
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2016-3-15	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.918	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1300	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.316	15	mg/L	是	-
			总氮	18.7	20	mg/L	是	-
			石油类	0.09	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	3	mg/L	是	-
2016-1-14	PH值		7.63	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量		9.6	20	mg/L	是	-	
	总磷	0.253	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	48.1	60	mg/L	是	-		
	色度	20	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	20	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	1	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	2400	10000	个/L	是	-		
	氨氮	0.484	15	mg/L	是	-		
	总氮	12	20	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		

保定市涿

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
北市区	保定市侯源污水处理厂	2016-3-15	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	7.7	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.131	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	48.1	60	mg/L	是	-		
			色度	10	30	倍	是	-		
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.089	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-		
			氨氮	0.319	15	mg/L	是	-		
			总氮	12.1	20	mg/L	是	-		
			石油类	0.11	3	mg/L	是	-		
			动植物油	0.28	3	mg/L	是	-		
			满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2016-1-13	PH值	7.69	6-9	无量纲	是
生化需氧量	9.7	10				mg/L	是	-		
总磷	0.041	1				mg/L	是	-		
化学需氧量	43.1	50				mg/L	是	-		
色度	10	30				倍	是	-		
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-		
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-		
悬浮物	10	10				mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5				mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	40	1000				个/L	是	-		
氨氮	0.61	8			mg/L	是	-			
总氮	5.14	15			mg/L	是	-			
石油类	0.07	1			mg/L	是	-			
动植物油	0.2	1			mg/L	是	-			
					PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
					总磷	0.029	1	mg/L	是	-
					化学需氧量	48.1	50	mg/L	是	-
					色度	5	30	倍	是	-
					总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-10	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.45	8	mg/L	是	-
			总氮	9.15	15	mg/L	是	-
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2016-1-13	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.295	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000499	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.02	8	mg/L	是	-
			总氮	10.7	15	mg/L	是	-
		石油类	0.05	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.32	1	mg/L	是	-	
		2016-3-10	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.267	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
氨氮	0.148		8	mg/L	是	-		
总氮	14.2		15	mg/L	是	-		
石油类	0.11	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	清苑县祥太水务有限公司	2016-1-6	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.033	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.092	8	mg/L	是	-
			总氮	1.9	15	mg/L	是	-
		石油类	0.07	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-10	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.179	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.084	8	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
石油类	0.15		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.16		1	mg/L	是	-		
2016-1-11	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	8	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.393	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	31.6	50	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2016-3-8	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.063	8	mg/L	是	-
			总氮	0.975	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
		PH值	6.11	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.333	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	16.6	50	mg/L	是	-	
		色度	5	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.05	8	mg/L	是	-	
		总氮	1.98	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.18	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是	-	
		涑水县	涑水县滨河城市污水处理中	2016-1-11	PH值	6.5	6-9	无量纲
生化需氧量	5.8				10	mg/L	是	-
总磷	0.415				0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	23.4				50	mg/L	是	-
色度	5				30	倍	是	-
总汞	0.000046				0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003				0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-
悬浮物	10				10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.073				0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20			1000	个/L	是	-	
氨氮	0.421			8	mg/L	是	-	
总氮	1.78			15	mg/L	是	-	
石油类	0.14			1	mg/L	是	-	
动植物油	0.22			1	mg/L	是	-	
PH值	7.12			6-9	无量纲	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
	心(西厂)	2016-3-8	生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.122	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	18.2	50	mg/L	是	-			
			色度	5	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.067	8	mg/L	是	-			
			总氮	2.91	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2016-1-6	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.254	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	49.7	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	2.39	8				mg/L	是	-			
总氮	7.52	15				mg/L	是	-			
石油类	0.41	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.11	1				mg/L	是	-			
2016-3-1	PH值	7.35				6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.3			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.269			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	15			50	mg/L	是	-			
	色度	5			30	倍	是	-			
	总汞	0.00004			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-			
	悬浮物	8			10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1.32	8	mg/L	是	-		
			总氮	3.62	15	mg/L	是	-		
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-		
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-		
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2016-1-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	16000	1000	个/L	否	15		
			氨氮	0.83	8	mg/L	是	-		
			总氮	2.83	15	mg/L	是	-		
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	5.45	10	mg/L	是	-		
		总磷	0.287	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	21.8	50	mg/L	是	-			
		色度	5	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
				2016-3-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
					氨氮	0.946	8	mg/L	是	-
					总氮	3.35	15	mg/L	是	-
					石油类	0.1	1	mg/L	是	-
					动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
					总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷	0.0005		0.1	mg/L	是	-		
		总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
		悬浮物	10		10	mg/L	是	-		
		PH值	7.49		6-9	无量纲	是	-		
		生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.313	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-			
		色度	5	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
		PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	6	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2016-1-18	总磷	0.178	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.1	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000446	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.097	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.051	8	mg/L	是	-
			总氮	1.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.4	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
		2016-3-9	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.157	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.5	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.09	8	mg/L	是	-
			总氮	1.51	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05		1	mg/L	是	-		
2016-1-12	阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
	氨氮	0.097	8	mg/L	是	-		
	总氮	12.8	15	mg/L	是	-		
	石油类	0.05	1	mg/L	是	-		
	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.000309	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
唐 县	唐县污水处理厂	2016-3-7	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.197	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	48.1	50	mg/L	是	-	
			色度	5	30	倍	是	-	
			总汞	0.000051	0.001	mg/L	是	-	
		2016-3-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.2	8	mg/L	是	-	
			总氮	7.33	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.301	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	24.5	50	mg/L	是	-	
			色度	5	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
			2016-1-7	PH值	8.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.101	0.5		mg/L	是	-			
化学需氧量	39.9	50		mg/L	是	-			
色度	10	30		倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.001474	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	8	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000		个/L	是	-			
氨氮	0.317	8		mg/L	是	-			
总氮	3.32	15		mg/L	是	-			
石油类	0.04	1		mg/L	是	-			
动植物油	0.26	1		mg/L	是	-			
2016-1-7	PH值	8.08		6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.7		10	mg/L	是	-		
	总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-			
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2016-1-7	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	保定市尧润环保科技有限公司容城分公司	2016-3-3	化学需氧量	37.1	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	8	mg/L	是	-
			总氮	2.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
			2016-1-15	PH值	7.88	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		9.7	10	mg/L	是	-
		总磷		0.114	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		48.1	50	mg/L	是	-
		色度		5	30	倍	是	-
		总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是	-
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是	-
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.089	0.5		mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20	1000		个/L	是	-		
氨氮	0.536	8		mg/L	是	-		
总氮	1.71	15		mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1		mg/L	是	-		
动植物油	0.06	1		mg/L	是	-		
2016-3-9	PH值	7.99		6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	35.5	50	mg/L	是	-		
	色度	10	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.645	8	mg/L	是	-
			总氮	3.89	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
涞源县	涞源县污水处理厂	2016-1-6	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.366	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8.6	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000326	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.184	15	mg/L	是	-
			总氮	4.45	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.24	3	mg/L	是	-	
		2016-3-2	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.241	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.19	15	mg/L	是	-
总氮	1.72		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		3	mg/L	是	-		
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
			PH值	8.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
望都县	望都清源排水有限公司	2016-1-12	总磷	0.266	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.236	8	mg/L	是	-
			总氮	3.29	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-7	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.098	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.229	8	mg/L	是	-
			总氮	1.18	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06		1	mg/L	是	-		
2016-1-18	PH值		7.44	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.397	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	43.1	50	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	安新县污水处理厂	2016-3-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	8	mg/L	是	-
			总氮	7.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
		2016-3-9	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.425	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.2	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
		2016-1-7	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.267	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.7	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08		1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20		10000	个/L	是	-		
易县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2016-1-7	氨氮	0.058	15	mg/L	是	-
			总氮	11.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	3	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.7	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2016-3-10	总磷	0.291	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	48.1	60	mg/L	是	-			
			色度	5	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.408	15	mg/L	是	-			
			总氮	12.1	20	mg/L	是	-			
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	-			
			曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2016-1-11	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.127	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	26.7	50				mg/L	是	-			
色度	5	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00037	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.58	8				mg/L	是	-			
总氮	8.02	15			mg/L	是	-				
石油类	0.05	1			mg/L	是	-				
动植物油	0.04	1			mg/L	是	-				
2016-3-8					PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-	
					生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-	
					总磷	0.334	0.5	mg/L	是	-	
					化学需氧量	13.4	50	mg/L	是	-	
					色度	5	30	倍	是	-	
					总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-	
					总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-	
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
					总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-	
					总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
					悬浮物	10	10	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2016-1-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.54	8	mg/L	是	-	
			总氮	7.57	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-	
		2016-3-9	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	45	10	mg/L	否	3.5	
			总磷	0.082	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	150	50	mg/L	否	2	
			色度	5	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.125	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.15	8	mg/L	是	-	
			总氮	6.16	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2016-3-9	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
				总磷	0.239	1	mg/L	是	-
化学需氧量	46.5	50		mg/L	是	-			
色度	10	30		倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.0009	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	10	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	330	1000		个/L	是	-			
氨氮	2.53	8	mg/L	是	-				
总氮	10.2	15	mg/L	是	-				
石油类	0.21	1	mg/L	是	-				
动植物油	0.35	1	mg/L	是	-				
			PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2016-1-14	总磷	0.019	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.5	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00137	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.105	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2400	1000	个/L	否	1.4
			氨氮	0.242	8	mg/L	是	-
			总氮	6.87	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.05	1	mg/L	是	-	
		2016-3-9	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.282	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.1	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.07	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.095		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	140		1000	个/L	是	-		
氨氮	0.084	8	mg/L	是	-			
总氮	9.35	15	mg/L	是	-			
石油类	0.18	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.22	1	mg/L	是	-			
蠡县	蠡县污水处理有限公司	2016-1-14	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.279	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000982	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2016-1-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.893	8	mg/L	是	-
			总氮	2.38	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-3-9	PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.139	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.1	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00135	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.836	8	mg/L	是	-
			总氮	4.98	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.023	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	49.7	50	mg/L	是	-			
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-			
总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
氨氮	0.241	8	mg/L	是	-			
总氮	3.58	15	mg/L	是	-			
石油类	0.13	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.23	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2016-1-8	阴离子表面活性剂(LAS)	0.131	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.605	8	mg/L	是	-
			总氮	2.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000389	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.367	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		2016-3-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.466	8	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	8.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.269	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	25.4		50	mg/L	是	-		
色度	5	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
2016-1-12	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.063	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	48.1	50	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2016-3-4	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.075	8	mg/L	是	-
			总氮	3.02	15	mg/L	是	-
			石油类	0.4	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
		PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.261	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	38.6	50	mg/L	是	-	
		色度	5	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.067	8	mg/L	是	-	
		总氮	7.74	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.11	1	mg/L	是	-	
		雄县	雄县污水处理厂	2016-1-7	PH值	8.03	6-9	无量纲
生化需氧量	9.7				10	mg/L	是	-
总磷	0.262				0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	43.1				50	mg/L	是	-
色度	5				30	倍	是	-
总汞	<0.00004				0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-
总砷	0.002088				0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8				10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.063				0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20			1000	个/L	是	-	
氨氮	0.634			8	mg/L	是	-	
总氮	3.99			15	mg/L	是	-	
石油类	0.05			1	mg/L	是	-	
动植物油	0.27			1	mg/L	是	-	
PH值	7.82			6-9	无量纲	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2016-3-15	生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.254	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	35.5	50	mg/L	是	-			
			色度	5	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.54	8	mg/L	是	-			
			总氮	3.44	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			白沟新城 区	高碑店市 白沟镇污 水处理厂	2016-1-7	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7	10	mg/L	是	-
						总磷	0.492	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	28.3	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.000838	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000			个/L	是	-				
氨氮	2.43	8			mg/L	是	-				
总氮	6.76	15			mg/L	是	-				
石油类	0.08	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2016-3-15	PH值	7.66			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	4.9			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.355	0.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	30.8	50	mg/L	是	-					
	色度	5	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-					
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-					
	悬浮物	10	10	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.87	8	mg/L	是	-
			总氮	4.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
涿州市	中科国益水务有限公司(开发区分厂)	2016-1-5	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.073	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.001	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000496	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.069	8	mg/L	是	-
			总氮	3.74	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-2	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.289	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.09	8	mg/L	是	-
总氮	2.73		15	mg/L	是	-		
石油类	0.08	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2016-1-5	总磷	0.074	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000634	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.121	8	mg/L	是	-
			总氮	3.52	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
		2016-3-2	生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.285	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.5	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.137	8	mg/L	是	-
			总氮	3.73	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
2016-1-5	PH值		7.89	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.123	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	49.7	50	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	10	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2016-3-2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.051	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.098	8	mg/L	是	-			
			总氮	2.48	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
		PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-				
		生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-				
		总磷	0.498	0.5	mg/L	是	-				
		化学需氧量	29.2	50	mg/L	是	-				
		色度	5	30	倍	是	-				
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-				
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-				
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-				
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
		总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-				
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-				
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-				
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-				
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-				
		氨氮	0.848	8	mg/L	是	-				
		总氮	9.27	15	mg/L	是	-				
		石油类	0.11	1	mg/L	是	-				
		动植物油	0.05	1	mg/L	是	-				
		定州市	定州市凯丹水务有限公司	2016-1-5	氨氮	1.71	5	mg/L	是	-	
					总氮	6.51	15	mg/L	是	-	
石油类	0.5				1	mg/L	是	-			
动植物油	0.23				1	mg/L	是	-			
PH值	7.17				6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	7.23				10	mg/L	是	-			
总磷	0.025				0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	28				50	mg/L	是	-			
色度	0				30	倍	是	-			
总汞	<0.00004				0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.007				0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	4				10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.077				0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	148				1000	个/L	是	-			
						PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	定州市中诚水务有限公司	2016-1-5	总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	38	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	8	mg/L	是	-
			总氮	1.17	15	mg/L	是	-
			石油类	0.5	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-
			安国市	安国创业水务有限公司	2016-1-11	PH值	7.68	6-9
生化需氧量	8.7	20				mg/L	是	-
总磷	0.255	1				mg/L	是	-
化学需氧量	49.7	60				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.00612	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	20	10000				个/L	是	-
氨氮	0.131	15				mg/L	是	-
总氮	1.05	20				mg/L	是	-
石油类	0.29	3				mg/L	是	-
动植物油	0.08	3			mg/L	是	-	
2016-3-8	PH值	7.7			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.5			20	mg/L	是	-
	总磷	0.203			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	25.4			60	mg/L	是	-
	色度	5			30	倍	是	-
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0047			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	8			20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.079	15	mg/L	是	-
			总氮	4.51	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
安国市	保定市百思特环境技术有限公司安国分公司	2016-1-11	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.113	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49.7	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000628	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.247	8	mg/L	是	-
			总氮	0.276	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.13	1	mg/L	是	-	
		2016-3-8	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.273	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.021	8	mg/L	是	-
			总氮	0.837	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2016-1-11	总磷	0.271	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.9	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00636	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.054	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.069	8	mg/L	是	-
			总氮	1.68	15	mg/L	是	-
		石油类	0.06	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.22	1	mg/L	是	-	
		2016-3-8	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.019	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0047	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.044	8	mg/L	是	-
			总氮	2.44	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2016-1-11	PH值		7.83	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	4.7	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.231	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	16.8	60	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.000289	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	10	20	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2016-3-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-		
			氨氮	3.03	15	mg/L	是	-		
			总氮	6.93	20	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
			动植物油	0.24	3	mg/L	是	-		
		PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	2.9	20	mg/L	是	-			
		总磷	0.094	1	mg/L	是	-			
		化学需氧量	32.5	60	mg/L	是	-			
		色度	5	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	8	20	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	1	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-			
		氨氮	2.16	15	mg/L	是	-			
		总氮	8.23	20	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
		动植物油	0.09	3	mg/L	是	-			
		宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2016-1-4	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-
总磷	0.15				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	31				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00005				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.017				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	0.008				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0002				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	9				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.22			0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	330			1000	个/L	是	-			
氨氮	2.56			5	mg/L	是	-			
总氮	35.7			15	mg/L	否	1.4			
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-					
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-					
PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-					
生化需氧量	6	10	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-1	总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.15	5	mg/L	是	-
			总氮	30.4	15	mg/L	否	1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2016-1-7	PH值	7.48	6-9
生化需氧量	7.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.22	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	27	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.02	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	90	1000			个/L	是	-	
氨氮	2.55	8			mg/L	是	-	
总氮	40	15			mg/L	否	1.7	
石油类	<0.01	1			mg/L	是	-	
动植物油	<0.01	1			mg/L	是	-	
2016-3-2	PH值	7.51			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	5.1			10	mg/L	是	-
	总磷	0.15			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	40			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	<0.00005			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.01			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.007			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.34	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
宣化县	宣化县污水处理厂	2016-1-4	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.88	5	mg/L	是	-
			总氮	22	15	mg/L	否	0.5
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2016-3-1	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.17	5	mg/L	是	-
总氮	32		15	mg/L	否	1.1		
石油类	<0.01		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2016-1-4	总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.59	5	mg/L	是	-
			总氮	32.9	15	mg/L	否	1.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2016-3-1	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.7	5	mg/L	是	-
			总氮	37.3	15	mg/L	否	1.5
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01		1	mg/L	是	-		
2016-1-6	PH值	6.84	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	24	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2016-3-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
			氨氮	3.9	5	mg/L	是	-		
			总氮	6.12	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
		PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	29	50	mg/L	是	-			
		色度	4	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-			
		氨氮	4.62	5	mg/L	是	-			
		总氮	14.6	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
		康保县	康保县城污水及再生水厂	2016-1-5	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
总磷	0.27				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	32				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00005				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.015				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	0.007				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0002				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	9			10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.3			0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	140			1000	个/L	是	-			
氨氮	4.17			5	mg/L	是	-			
总氮	23.9			15	mg/L	否	0.6			
石油类	<0.01			1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-					
PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-					
生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2016-3-3	总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-			
			氨氮	3.02	5	mg/L	是	-			
			总氮	28.7	15	mg/L	否	0.9			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2016-1-6	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
总磷	0.72	0.5				mg/L	否	0.4			
化学需氧量	38	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.019	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.007	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.37	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	170	1000			个/L	是	-				
总氮	37	15			mg/L	否	1.5				
石油类	<0.01	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.01	1			mg/L	是	-				
2016-3-1	PH值	7.49			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	5.2			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.47			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	24			50	mg/L	是	-			
	色度	4	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-					
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-						
悬浮物	5	10	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-		
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
		2016-1-6	氨氮	4.99	8	mg/L	是	-		
		2016-3-1	氨氮	1.82	8	mg/L	是	-		
		尚义县	尚义县利通排水中心	2016-1-6	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
					总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	27				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00005				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.015				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	0.005				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0002				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.27				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	170				1000	个/L	是	-		
氨氮	4.83				5	mg/L	是	-		
总氮	28.1			15	mg/L	否	0.9			
石油类	<0.01			1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01			1	mg/L	是	-			
2016-3-1	PH值			7.22	6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	5.8			10	mg/L	是	-			
总磷	0.16			0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	38			50	mg/L	是	-			
色度	4			30	倍	是	-			
总汞	<0.00005			0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-			
总铬	0.012			0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0004			0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.02			0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	6			10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-					
粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-					
氨氮	3.23	5	mg/L	是	-					
总氮	37.8	15	mg/L	否	1.5					
石油类	0.01	1	mg/L	是	-					
动植物油	0.03	1	mg/L	是	-					
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蔚 县	蔚县清源排水有限公司	2016-1-7	生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.94	5	mg/L	是	-
			总氮	9.58	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2016-3-7	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.67	0.5	mg/L	否	0.3
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.76	5	mg/L	是	-
			总氮	8.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.01		1	mg/L	是	-		
2016-1-5	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.015	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	31	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-		
	氨氮	3.92	5	mg/L	是	-		



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2016-3-1	总氮	28.6	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-	
		氨氮	3.7	5	mg/L	是	-	
		总氮	25.4	15	mg/L	否	0.7	
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	6	10	mg/L	是	-	
		PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	34	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2016-1-5	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-	
		总氮	29.1	15	mg/L	否	0.9	
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	5	10	mg/L	是	-			
总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-4	化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.28	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			总氮	23.8	15	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2016-1-5	氨氮	4.95	8	mg/L	是	-
		2016-3-4	氨氮	2.84	8	mg/L	是	-
万全县	万全县污水净化研究中心	2016-1-4	总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	5	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-	
		氨氮	4.36	5	mg/L	是	-	
		2016-3-3	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00085	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
六价铬	0.005		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0024		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	5		10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2016-1-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.48	5	mg/L	是	-
			总氮	25	15	mg/L	否	0.7
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2016-3-1	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.32	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.38	5	mg/L	是	-
			总氮	69.3	15	mg/L	否	3.6
石油类	<0.01		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.01		1	mg/L	是	-		
PH值	7.82		6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	6.1		10	mg/L	是	-		
总磷	0.1		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	39		50	mg/L	是	-		
色度	4		30	倍	是	-		
总汞	<0.00005		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.008		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.31	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
氨氮	2.22	5	mg/L	是	-			
总氮	33.3	15	mg/L	否	1.2			
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2016-1-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.28	8	mg/L	是	-
			总氮	12.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.16	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
		2016-3-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.63	8	mg/L	是	-
			总氮	16.1	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.11	1	mg/L	是	-
化学需氧量	28		60	mg/L	是	-		
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
2016-1-5	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	32	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2016-3-3	悬浮物	5	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.27	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-		
			总氮	8.57	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
		2016-3-3	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-		
			总氮	18.1	15	mg/L	否	0.2		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
			2016-1-5	氨氮	2.37	8	mg/L	是	-	
		2016-3-3	氨氮	1.21	8	mg/L	是	-		
		崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2016-1-5	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
总磷	0.38				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	34				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00005				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.01				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	0.007				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0002				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	5				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	40				1000	个/L	是	-		
氨氮	4.69				5	mg/L	是	-		
总氮	20.8				15	mg/L	否	0.4		
石油类	<0.01				1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.01				1	mg/L	是	-		
2016-1-5	PH值			7.56	6-9	无量纲	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
	限公司	2016-3-2	生化需氧量	5	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.14	5	mg/L	是	-			
			总氮	40.9	15	mg/L	否	1.7			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2016-1-6	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
						总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	26	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.014	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.43	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	140	1000			个/L	是	-				
氨氮	2.77	5			mg/L	是	-				
总氮	38.7	15			mg/L	否	1.6				
石油类	<0.01	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.01	1			mg/L	是	-				
2016-3-1	PH值	7.52			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	4.1			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	32	50	mg/L	是	-					
	色度	4	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	0.016	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-					
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-					
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张家口市 高新技术产业开发区	张家口市 鸿泽排水 有限公司	2016-1-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.2	5	mg/L	是	-
			总氮	5.91	15	mg/L	是	-
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
		2016-1-4	氨氮	4.52	8	mg/L	是	-
			氨氮	4.55	8	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			2016-3-3	PH值	7.46	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		6.1	10	mg/L	是	-
		总磷		0.36	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	46	50		mg/L	是	-		
色度	4	30		倍	是	-		
总汞	<0.00005	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	0.016	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	0.011	0.05		mg/L	是	-		
总砷	0.0006	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.02	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	8	10		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5		mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-			
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.11	1	mg/L	是	-			
2016-1-4	总氮	57.8	15	mg/L	否	2.9		
2016-3-3	总氮	21.5	15	mg/L	否	0.4		
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口西 山污水处 理有限责 任公司	2016-1-4	总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.023	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.08	5	mg/L	是	-
			总氮	38.1	15	mg/L	否	1.5
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2016-3-3	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.82	5	mg/L	是	-
			总氮	29.1	15	mg/L	否	0.9
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	0.02		1	mg/L	是	-		
2016-1-6	PH值		7.05	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	9	10	mg/L	是	-		
	氨氮	2.24	5	mg/L	是	-		
	总氮	4.15	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2016-3-2	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-		
				2016-3-2	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
					氨氮	1.48	5	mg/L	是	-
					总氮	34.9	15	mg/L	否	1.3
					石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
					总铅	0.03	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	7	10	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
					总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-	
		双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2016-1-11	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.26				1	mg/L	是	-		
化学需氧量	19.4				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00002				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6				10	mg/L	是	-		
					阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
				氨氮	0.26	8	mg/L	是	-	
				总氮	11.9	15	mg/L	是	-	
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
				动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.23	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双滦区	承德市中保水务有限公司	2016-3-10	化学需氧量	25.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.24	8	mg/L	是	-
			总氮	2.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			2016-1-6	PH值	7.18	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		3.4	20	mg/L	是	-
		总磷		0.35	1	mg/L	是	-
		化学需氧量		42.6	60	mg/L	是	-
		色度		4	30	倍	是	-
		总汞		<0.00002	0.001	mg/L	是	-
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是	-
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是	-
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	6	20		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	1		mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	430	10000		个/L	是	-		
氨氮	0.51	8		mg/L	是	-		
总氮	8.85	20		mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3		mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	3		mg/L	是	-		
2016-3-9	PH值	7.16		6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	2.9	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.2	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	17.6	60	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	<4	20	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.63	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
		2016-1-7	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2016-1-7	粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
		2016-1-7	氨氮	0.4	5	mg/L	是	-
		2016-1-7	总氮	7.49	15	mg/L	是	-
		2016-1-7	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-1-7	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-3-10	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
		2016-3-10	生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
		2016-3-10	总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
		2016-3-10	化学需氧量	34.2	50	mg/L	是	-
		2016-3-10	色度	8	30	倍	是	-
		2016-3-10	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
		2016-3-10	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
		2016-3-10	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		2016-3-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		2016-3-10	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
		2016-3-10	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
		2016-3-10	悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
		2016-3-10	阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
		2016-3-10	粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
		2016-3-10	氨氮	0.31	5	mg/L	是	-
		2016-3-10	总氮	13.5	15	mg/L	是	-
		2016-3-10	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		2016-3-10	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-

鹰手营子矿区

承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2016-1-6	总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	5	mg/L	是	-
			总氮	5.65	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-1	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.19	5	mg/L	是	-
			总氮	28.6	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2016-1-8	PH值		7.36	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	17.2	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	6	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2016-3-3	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-		
			氨氮	4.77	5	mg/L	是	-		
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	36.2	50	mg/L	是	-			
		色度	4	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
		氨氮	4.65	5	mg/L	是	-			
		总氮	5.5	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		平泉县	平泉县排	2016-1-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
					氨氮	31.8	5	mg/L	否	5.4
					总氮	51	15	mg/L	否	2.4
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	10				10	mg/L	是	-		
PH值	7.66				6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	4.2				10	mg/L	是	-		
总磷	0.31				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	46.6				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00002				0.001	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
平水云	水管理处	2016-3-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			
			氨氮	28.2	5	mg/L	否	4.6			
			总氮	33.9	15	mg/L	否	1.3			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	39.4	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2016-1-14	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
总磷	0.27	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	30.8	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	<4	10			mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	790	1000			个/L	是	-				
氨氮	1.96	5			mg/L	是	-				
总氮	9.94	15			mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2016-3-10	PH值	7.58			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	3.3			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	21.1	50	mg/L	是	-					
	色度	4	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-					
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
隆化县	隆化县污水处理厂	2016-1-12	悬浮物	<4	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.62	5	mg/L	是	-	
			总氮	19.8	15	mg/L	否	0.3	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-10	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	12.7	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-	
			总氮	7.76	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2016-3-10	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
总磷	0.29	0.5		mg/L	是	-			
化学需氧量	35.6	50		mg/L	是	-			
色度	8	30		倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-				
氨氮	2.79	5	mg/L	是	-				
总氮	3.91	15	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2016-1-7	生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.269	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.6	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.33	5	mg/L	是	-
		总氮	6.55	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	21.8	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.82	5	mg/L	是	-	
		总氮	19.1	15	mg/L	否	0.3	
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
2016-1-7	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-		
	氨氮	0.18	5	mg/L	是	-		
	总氮	5.13	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2016-3-3	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
		氨氮	2.43	5	mg/L	是	-	
		总氮	11.8	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	<4	10	mg/L	是	-	
		PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	7	10	mg/L	是	-			
总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	40	50	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
围场满族自治县	围场满族自治县鑫汇污水处理中心	2016-1-6	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
		氨氮	0.66	5	mg/L	是	-	
		总氮	9.75	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	处理中心	2016-3-4	总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.052	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.65	5	mg/L	是	-
			总氮	8.75	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2016-1-5	PH值	7.62	6-9
生化需氧量	2.08	10				mg/L	是	-
总磷	0.42	1				mg/L	是	-
化学需氧量	32	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-
氨氮	0.402	8				mg/L	是	-
总氮	13.6	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-	
2016-3-2	PH值	7.34			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	2.02			10	mg/L	是	-
	总磷	0.34			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	29			50	mg/L	是	-
	色度	16			30	倍	是	-
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.01			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	8			10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.144	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.809	8	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2016-1-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.122	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		氨氮	0.812	8	mg/L	是	-	
		总氮	14.1	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	1.79	10	mg/L	是	-	
		2016-3-4	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.93	10	mg/L	是	-
			氨氮	1.09	8	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00004		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
			PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.33	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2016-1-5	总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.132	8	mg/L	是	-
			总氮	1.21	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-1	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.941	8	mg/L	是	-
			总氮	4.72	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2016-1-5	PH值		7.29	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	1.75	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	20	50	mg/L	是	-		
	色度	16	30	倍	是	-		
	总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
东光县	东光污水处理厂	2016-3-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1.66	8	mg/L	是	-		
			总氮	3.38	15	mg/L	是	-		
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-		
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-		
		PH值	6.77	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	1.34	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	27	50	mg/L	是	-			
		色度	10	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.125	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-			
		氨氮	4.58	8	mg/L	是	-			
		总氮	8.89	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
		动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
		海兴县	海兴县污水处理厂	2016-1-7	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.74	10	mg/L	是	-
总磷	0.02				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	27				50	mg/L	是	-		
色度	8				30	倍	是	-		
总汞	<0.00004				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	330				1000	个/L	是	-		
氨氮	3.43			8	mg/L	是	-			
总氮	5.34			15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04			1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-			
PH值	7.87			6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	2.77			10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-4	总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.104	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.9	8	mg/L	是	-
			总氮	3.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			盐山县	盐山县城市污水处理厂	2016-1-6	PH值	7.57	6-9
生化需氧量	1.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.18	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	24	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00064	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330	1000				个/L	是	-
氨氮	0.569	8				mg/L	是	-
总氮	13.1	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-	
2016-3-7	PH值	7.52			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	1.33			10	mg/L	是	-
	总磷	0.48			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	23			50	mg/L	是	-
	色度	8			30	倍	是	-
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	6	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2016-1-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.786	8	mg/L	是	-	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-1-7	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	2.08	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.225	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-	
			色度	8	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.606	8	mg/L	是	-	
			总氮	1.77	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2016-3-3	PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.77	10	mg/L	是	-
				总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	20	50		mg/L	是	-			
色度	10	30		倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	6	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	220	1000		个/L	是	-			
氨氮	1.07	8		mg/L	是	-			
总氮	3.07	15	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
			PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	1.58	10	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2016-1-7	氨氮	0.402	8	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		2016-3-3	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.869	8	mg/L	是	-
			总氮	5.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.122	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		2016-1-8	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.51	10	mg/L	是	-
总磷	0.23		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	23		50	mg/L	是	-		
色度	8		30	倍	是	-		
总汞	<0.00004		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0005		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6		10	mg/L	是	-		



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
南皮县	南皮县污水处理厂	2016-3-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.812	8	mg/L	是	-		
			总氮	9.27	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	0.5	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	22	50	mg/L	是	-			
		色度	10	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-			
		氨氮	0.512	8	mg/L	是	-			
		总氮	10.2	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		吴桥县	吴桥县污水处理厂	2016-1-5	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	1.33	10	mg/L	是	-
总磷	0.14				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	27				50	mg/L	是	-		
色度	10				30	倍	是	-		
总汞	0.00026				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0005				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	490				1000	个/L	是	-		
氨氮	0.716			8	mg/L	是	-			
总氮	12.3			15	mg/L	是	-			
石油类	0.05			1	mg/L	是	-			
动植物油	0.06			1	mg/L	是	-			
PH值	7.63			6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	1.09			10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2016-3-1	总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-		
			色度	16	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1.28	8	mg/L	是	-		
			总氮	10	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			献 县	献县清源污水处理中心	2016-1-5	PH值	7.72	6-9	无量纲	是
		生化需氧量				1.25	10	mg/L	是	-
		总磷				0.32	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量				28	50	mg/L	是	-
色度	16	30				倍	是	-		
总汞	0.00073	0.001				mg/L	是	-		
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-		
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-		
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-		
悬浮物	7	10				mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	260	1000				个/L	是	-		
氨氮	1.96	8				mg/L	是	-		
总氮	8.22	15				mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-			
2016-3-2		PH值			7.57	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量			1.51	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	24	50	mg/L	是	-			
		色度	8	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	7	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.63	8	mg/L	是	-
			总氮	6.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.92	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.71	8	mg/L	是	-
			总氮	3.43	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.64	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.7	8	mg/L	是	-
			总氮	3.05	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2016-1-7	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.16	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.559	8	mg/L	是	-
			总氮	2.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-3-3	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.25	10	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	0.984	8	mg/L	是	-
			总氮	2.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2016-1-8	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	1.31	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	21	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	6	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2016-3-2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.406	8	mg/L	是	-		
			总氮	7.73	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	1.26	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	26	50	mg/L	是	-			
		色度	8	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	4	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-			
		氨氮	1.38	8	mg/L	是	-			
		总氮	3.51	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
		泊头市	泊头市污水处理厂	2016-1-11	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.43	10	mg/L	是	-
总磷	0.01				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	20				50	mg/L	是	-		
色度	8				30	倍	是	-		
总汞	0.00042				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	330				1000	个/L	是	-		
氨氮	0.762			8	mg/L	是	-			
总氮	3.36			15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04			1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-			
PH值	8.06			6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	0.71			10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2016-3-2	总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	8	mg/L	是	-
			总氮	2.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			泊头市	泊头市城西污水处理厂	2016-1-11	氨氮	4.23	5
总氮	6.33	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-
总磷	0.304	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00029	0.001			mg/L	是	-	
总镉	<0.001	0.01			mg/L	是	-	
总铬	<0.004	0.1			mg/L	是	-	
PH值	7.64	6-9			无量纲	是	-	
生化需氧量	3.84	10			mg/L	是	-	
2016-3-2	PH值	7.91			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	1.43			10	mg/L	是	-
	氨氮	3.98			5	mg/L	是	-
	总氮	4.04			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.01			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.117	0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2016-1-8	PH值	8.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.53	10	mg/L	是	-
			氨氮	1.28	8	mg/L	是	-
			总氮	5.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
		色度	8	30	倍	是	-	
		总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		2016-3-4	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.18	10	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
氨氮	1.31		8	mg/L	是	-		
总氮	3.01		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
			PH值	8.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
河间市	河间市污水处理厂	2016-1-6	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.1	8	mg/L	是	-
			总氮	2.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			2016-3-1	PH值	8.14	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		1.89	10	mg/L	是	-
		总磷		0.41	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		24	50	mg/L	是	-
		色度		10	30	倍	是	-
		总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是	-
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是	-
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷		0.0004	0.1	mg/L	是	-
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	10		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5		mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	330	1000		个/L	是	-		
氨氮	1.9	8	mg/L	是	-			
总氮	4.34	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2016-1-21	PH值	9.21	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	2.6	0.5	mg/L	否	4.2
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9.5	10	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.36	8	mg/L	是	-
			总氮	12.87	15	mg/L	是	-
			石油类	0.03	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.035	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2016-1-25	PH值	9.1	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.12	8	mg/L	是	-
			总氮	9.92	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
永清县	永清北方污水处理有限公司	2016-1-18	PH值	8.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00088	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.46	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.244	8	mg/L	是	-
			总氮	0.84	15	mg/L	是	-
			石油类	0.25	1	mg/L	是	-
动植物油	0.145	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
香河县	香河县三强污水处理厂	2016-1-6	总磷	0.72	0.5	mg/L	否	0.4
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	33750	1000	个/L	否	33
			氨氮	0.295	8	mg/L	是	-
			总氮	13.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.35	1	mg/L	是	-
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2016-1-25	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.22	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00051	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	17	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	750	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.39	15	mg/L	是	-
			总氮	12.31	20	mg/L	是	-
石油类	0.1	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	3	mg/L	是	-			
文安县	文安县城区污水处理厂	2016-1-25	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	2.12	0.5	mg/L	否	3.2
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0031	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	20	10	mg/L	否	1

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.2	8	mg/L	是	-			
			总氮	12.07	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.54	1	mg/L	是	-			
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2016-1-18	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.18	8	mg/L	是	-			
			总氮	6.44	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.54	1	mg/L	是	-			
			霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2016-1-25	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	-
总磷	0.92	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	39	60				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	0.00011	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.005	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	19	20				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	0	10000				个/L	是	-			
氨氮	0.22	15				mg/L	是	-			
总氮	18.26	20				mg/L	是	-			
石油类	0.07	3				mg/L	是	-			
动植物油	0.33	3	mg/L	是	-						
			PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2016-1-25	总磷	0.09	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	19	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.89	15	mg/L	是	-
			总氮	6.3	20	mg/L	是	-
			石油类	0.23	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2016-1-14	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.1	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	15	mg/L	是	-
			总氮	6.08	20	mg/L	是	-
石油类	0.05	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.13	3	mg/L	是	-			
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2016-2-24	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0094	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司		阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	5	mg/L	是	-
			总氮	14.43	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.32	1	mg/L	是	-
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2016-1-8	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	109	50	mg/L	否	1.2
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00061	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12.5	10	mg/L	否	0.3
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330000	1000	个/L	否	329
			氨氮	2.17	8	mg/L	是	-
			总氮	18.16	15	mg/L	否	0.2
			石油类	0.29	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2016-1-6	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.67	0.5	mg/L	否	0.3
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.496	8	mg/L	是	-
			总氮	47.88	15	mg/L	否	2.2
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2016-1-6	总磷	0.95	0.5	mg/L	否	0.9
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.478	8	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.18	1	mg/L	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司	2016-1-18	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	30	mg/L	是	-
			氨氮	1	30	mg/L	是	-
			总氮	9.67	-	mg/L	-	-
			石油类	0.08	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0096	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			总磷	0.5	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理处	2016-1-6	PH值	7.5	6-9
生化需氧量	28.4	30				mg/L	是	-
总磷	5.7	3				mg/L	否	0.9
化学需氧量	44	100				mg/L	是	-
色度	4	40				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.001	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	18	30				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	理厂		阴离子表面活性剂(LAS)	0.79	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	132500	10000	个/L	否	12
			氨氮	24.7	30	mg/L	是	-
			总氮	34.64	-	mg/L	-	-
			石油类	0.48	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	5	mg/L	是	-
桃城区	衡水市污水处理厂	2016-1-20	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.437	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45.2	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	20	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.97	15	mg/L	是	-
			总氮	6.02	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	3	mg/L	是	-			
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2016-1-19	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.195	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	5.08	8	mg/L	是	-
			总氮	8.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	枣强县污水处理厂	2016-1-18	总磷	0.381	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.91	8	mg/L	是	-
			总氮	2.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县污水处理厂	2016-1-12	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.234	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.7	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	7.7	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武强县	武强县污水处理厂	2016-1-6	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.325	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.4	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.61	8	mg/L	是	-
			总氮	2.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2016-1-13	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.321	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.51	8	mg/L	是	-
			总氮	2.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2016-1-13	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.467	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.18	8	mg/L	是	-
			总氮	2.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2016-1-19	总磷	0.075	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.41	8	mg/L	是	-
			总氮	6.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2016-1-5	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.498	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.45	8	mg/L	是	-
			总氮	1.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县营东污水处理厂	2016-1-19	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.095	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.01	8	mg/L	是	-
			总氮	6.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
景 县	景县污水处理厂	2016-1-14	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.376	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.18	8	mg/L	是	-
			总氮	3.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
冀州市	冀州市污水处理厂	2016-1-18	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.319	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.54	8	mg/L	是	-
			总氮	3.16	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2016-1-7	总磷	0.357	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.56	8	mg/L	是	-
			总氮	4.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			