

2016年第二季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄)有限公司	公司总排口	2016-6-6	生化需氧量	9.34	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	101	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0009	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	17	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	7.39	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任公司	二部排放口	2016-5-25	氨氮	1.7	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	80	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	26.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.14	3	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	13.8	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.009	0.5	mg/L	是	-
		PH值		8.44	6-9	无量纲	是	-	
		一部排放口		氨氮	9.97	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	68	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	22.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.82	8	mg/L	是	-
				总氮	23.1	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.084	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
总锌	<0.05		5	mg/L	是	-			
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排口	2016-4-22	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.664	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.73	120	mg/L	是	-
				悬浮物	12	200	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	3.5	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总磷	0.1	8	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
藁城市	中国石 油化工 股份有 限公司 石家庄 炼化分 公司	厂总排放口	2016-6-7	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	165	120	mg/L	否	0.4
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.24	50	mg/L	是	-
				硫化物	<0.05	1	mg/L	是	-
				石油类	0.2	10	mg/L	是	-
		化工事业部		PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.16	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.752	50	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.24	10	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2016-5-18	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总锌	0.023	4	mg/L	是	-
				总铁	0.045	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.717	15	mg/L	是	-
				总氮	7.28	35	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				总磷	0.342	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	32.3	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.89	20	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2016-4-18	总镉	<0.0001
总铅	0.01035	0.7	mg/L					是	-
2016-6-13	总镉	<0.0001	0.05				mg/L	是	-
	总铅	0.00969	0.7				mg/L	是	-
总排口	2016-4-18	PH值	6.45			6-9	无量纲	是	-
		总磷	0.106			1	mg/L	是	-
		氨氮	0.417			15	mg/L	是	-
		总氮	1.605			20	mg/L	是	-
	2016-6-13	化学需氧量	49.5			100	mg/L	是	-
		悬浮物	12			70	mg/L	是	-
		PH值	6.41			6-9	无量纲	是	-
		总磷	0.024			1	mg/L	是	-
2016-6-13	化学需氧量	<10	100	mg/L	是	-			
	悬浮物	7	70	mg/L	是	-			
	氨氮	1.19	15	mg/L	是	-			
	总氮	4.47	20	mg/L	是	-			
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	外排口	2016-5-20	PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
				总铬	0	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				总锌	0	2	mg/L	是	-
				石油类	0.086	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山洁城能源有限公司	排放口	2016-5-24	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.67	300	mg/L	是	-
				磷酸盐(以P计)	0.235	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	54.6	500	mg/L	是	-
				悬浮物	70	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	1.32	-	mg/L	-	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品	外排口	2016-4-5	PH值	8.72	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
				石油类	0.296	20	mg/L	是	-
丰南区	唐山正元管业有限公司	外排口	2016-5-10	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	78	400	mg/L	是	-
				石油类	0.87	20	mg/L	是	-
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口1	2016-5-16	悬浮物	221	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	90	300	mg/L	是	-
				总锌	0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	24.593	45	mg/L	是	-
				石油类	0.22	20	mg/L	是	-
				PH值	8.38	6.5-	无量纲	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	139	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		总铅		0.0022	1	mg/L	是	-	
		总锌		0.14	5	mg/L	是	-	
		氨氮		19.086	45	mg/L	是	-	
		石油类		0.205	20	mg/L	是	-	
		PH值		7.79	6.5-	无量纲	是	-	
		生化需氧量		18.2	350	mg/L	是	-	
		化学需氧量		211	500	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		0.0026	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	2	mg/L	是	-	
		悬浮物		338	400	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		0.002	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	2	mg/L	是	-	
		PH值		7	6.5-	无量纲	是	-	
		悬浮物		51.5	400	mg/L	是	-	
		总锌		0.1	5	mg/L	是	-	
		氨氮		6.439	45	mg/L	是	-	
石油类	0.225	20	mg/L	是	-				
生化需氧量	8.3	350	mg/L	是	-				
化学需氧量	262	500	mg/L	是	-				
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2016-5-17	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.08	20	mg/L	是	-
				总磷	0.959	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.2	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				硫化物	0.049	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.00004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.36	10	mg/L	是	-
				总氮	9.56	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2016-5-17	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.19	20	mg/L	是	-
				总磷	0.032	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	3.33	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.034	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.293	10	mg/L	是	-
				总氮	3.53	20	mg/L	是	-
								氰化物（总氰化合物）	0.003
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2016-4-26	悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.033	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	11.4	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.355	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.056	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.434	5	mg/L	是	-
				总氮	6.29	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	厂总排口	2016-4-11	化学需氧量	23	500	mg/L	是	-
				总铜	0.128	2	mg/L	是	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.488	-	mg/L	-	-
		PH值		7.37	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量		7.4	300	mg/L	是	-	
		车间排口		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
总银	<0.05	0.3	mg/L	是	-				
复兴区	河北钢铁股份有限公司邯鄲分公司	一号口	2016-5-9	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				总锌	0.063	2	mg/L	是	-
				氨氮	0.576	5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2016-5-31	总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-
		外排口		总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.446	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.035	30	mg/L	是	-
				总氮	3.34	40	mg/L	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2016-6-27	总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-
		外排口		总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.072	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	35.1	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.322	30	mg/L	是	-
				总氮	8.32	40	mg/L	是	-
保定高新技术开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2016-5-27	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.19	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	69.3	150	mg/L	是	-
				悬浮物	41	140	mg/L	是	-
				氨氮	3.24	30	mg/L	是	-
				总氮	30.4	40	mg/L	是	-
				氟化物	2.14	10	mg/L	是	-
				氯化物	218	-	mg/L	-	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2016-4-11	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.25	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.005	0.1	mg/L	是	-
				总镍	0.04	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				总氮	25	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.032	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.026	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.03	1	mg/L	是	-
				氟化物	1.4	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	0.33	4	mg/L	是	-
总铁	0.08	10	mg/L	是	-				
氨氮	0.55	15	mg/L	是	-				
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2016-5-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.24	5	mg/L	是	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-