

2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2016-10-1	氨氮	0.164	5	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.18	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
桥西区	石家庄市 桥西污水 处理厂 (二期)	2016-12-1	氨氮	0.102	5	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
桥西区	石家庄市 桥西污水 处理厂 (一期)	2016-12-1	PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	825	1000	个/L	是	-
氨氮	0.11	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2016-12-1	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	0.72	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.11	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	765	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.136	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2016-10-12	氨氮	0.216	5	mg/L	是	-
					2016-11-8	氨氮	0.139	5	mg/L	是	-
2016-10-12	总氮	7.14			15	mg/L	是	-			
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-			
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.0003			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-			
	悬浮物	8			10	mg/L	是	-			
	PH值	7.7			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	0.58			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.14			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	14			50	mg/L	是	-			
	色度	4			30	倍	是	-			
	总汞	0.00013			0.001	mg/L	是	-			
	阴离子表面	0.1			0.5	mg/L	是	-			
	粪大肠菌群	<20			1000	个/L	是	-			
	2016-11-8	阴离子表面			<0.05	0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群		<20			1000	个/L	是	-			
总氮		7.63			15	mg/L	是	-			
石油类		<0.04			1	mg/L	是	-			
动植物油		<0.04			1	mg/L	是	-			
总镉		<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
总铬		0.008			0.1	mg/L	是	-			
六价铬		<0.004			0.05	mg/L	是	-			
总砷		<0.0003			0.1	mg/L	是	-			
总铅		0.001			0.1	mg/L	是	-			
悬浮物		6			10	mg/L	是	-			
PH值		7.71	6-9	无量纲	是	-					
生化需氧量	1.06	10	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2016-12-1	氨氮	0.444	25	mg/L	是	-
			总氮	14	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.23	30	mg/L	是	-
			总磷	0.32	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
			色度	8	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.2	2	mg/L	是	-
粪大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-			
井陘县	井陘县污水处理厂	2016-12-1	氨氮	0.106	5	mg/L	是	-
			总氮	1.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-			
栾城县	栾城县污水处理厂	2016-10-20	氨氮	2.52	5	mg/L	是	-
			总氮	0.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.69	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	55	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2016-12-1	氨氮	0.486	5	mg/L	是	-
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2016-10-12	氨氮	0.618	5
总氮	1.38	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
PH值	8.84	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	<0.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.24	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	8	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	0.00099	0.001				mg/L	是	-
总镉	0.0002	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.008	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.002	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面	0.12	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	<20	1000				个/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2016-11-9				氨氮	1.74	5
			总氮	3.67	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.69	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2016-11-15	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.47	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.026	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.06	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2016-10-17	氨氮	0.085	5	mg/L	是	-
			总氮	19	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.29	10	mg/L	是	-
			总磷	2.79	0.5	mg/L	否	4.6
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0011	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2016-11-1	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.81	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00092	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.412	5	mg/L	是	-
			总氮	2.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
无极县	无极县长业水务有限公司	2016-11-8	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.82	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	5	mg/L	是	-
			总氮	2.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2016-11-15	氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.022	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群	350	1000	个/L	是	-			
赵县	赵县清源污水处理厂	2016-11-8	氨氮	3.78	8	mg/L	是	-
			总氮	8.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2016-11-8	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.78	8	mg/L	是	-
			总氮	8.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
总磷	0.04	1	mg/L	是	-			
化学需氧量	27	60	mg/L	是	-			
辛集市	辛集市水处理中心	2016-11-7	氨氮	4.92	5	mg/L	是	-
			总氮	6.68	15	mg/L	是	-
			石油类	0.336	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.336	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.063	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.031	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	27.6	10	mg/L	否	1.8
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	70	50	mg/L	否	0.4
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000386	0.001	mg/L	是	-
阴离子表面	0.432	0.5	mg/L	是	-			
藁城市	藁城市水处理中心	2016-12-1	氨氮	3.48	5	mg/L	是	-
			总氮	8.67	15	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.61	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2016-12-1	PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.98	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.662	5	mg/L	是	-
			总氮	7.39	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2016-11-1	氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
		2016-12-8	氨氮	1.34	5	mg/L	是	-
		2016-11-1	总氮	2.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.54	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00076	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	83750	1000	个/L	否	83
			2016-11-1	PH值	7.49	6-9	无量纲	是
生化需氧量	0.88	10		mg/L	是	-		
总磷	0.04	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	23	50		mg/L	是	-		
色度	8	30		倍	是	-		
总汞	0.00024	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	0.005	0.1		mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2016-12-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-			
			总氮	4	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2016-12-1	氨氮	4.39	5	mg/L	是	-
总氮	4.86	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
PH值	6.95	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	8.98	10				mg/L	是	-			
总磷	0.07	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	38	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.005	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	60	1000				个/L	是	-			
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2016-10-10				氨氮	0.122	8	mg/L	是	-
						总磷	0.46	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	60	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面	<0.05	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-			
			总氮	14.1	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	0.5	20	mg/L	是	-						
	石家庄		氨氮	0.226	5	mg/L	是	-			
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.66	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2016-10-11	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2016-11-9	PH值	7.46	6-9
生化需氧量	3.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.46	1				mg/L	是	-
化学需氧量	26.7	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0011	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面	0.341	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	940	1000				mg/L	是	-
氨氮	1.18	5				mg/L	是	-
总氮	7.59	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂二厂	2016-11-9	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.46	10	mg/L	是	-
			总磷	0.395	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.143	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	3.19	5	mg/L	是	-
			总氮	6.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.64	10	mg/L	是	-
			总磷	0.423	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2016-11-9	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.38	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.482	5	mg/L	是	-
			总氮	6.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2016-11-10	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.485	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.2	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00059	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.227	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.64	5	mg/L	是	-
			总氮	5.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2016-11-10	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.62	20	mg/L	是	-
			总磷	0.301	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.5	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00052	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.152	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.955	8	mg/L	是	-
总氮	4.25	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.422	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2016-11-9	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.167	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	2.09	5	mg/L	是	-
			总氮	7.35	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2016-11-7	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.39	20	mg/L	是	-
			总磷	0.459	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.3	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.233	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.06	15	mg/L	是	-
			总氮	6.57	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2016-11-7	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.57	20	mg/L	是	-
			总磷	0.369	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.173	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.93	15	mg/L	是	-
			总氮	7.48	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.25	20	mg/L	是	-
			总磷	0.432	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.8	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2016-11-10	总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.119	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.14	8	mg/L	是	-
			总氮	8.43	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2016-11-8	PH值	7.87	6-9
生化需氧量	4.88	20				mg/L	是	-
总磷	0.43	1				mg/L	是	-
化学需氧量	37	60				mg/L	是	-
氨氮	2.48	8				mg/L	是	-
悬浮物	7	20				mg/L	是	-
阴离子表面	0.132	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群	9200	10000				个/L	是	-
总氮	4.63	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	<0.00000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.00082	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
滦县	滦县城东水务运营有限责任公司	2016-11-16	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.451	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.3	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.181	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.18	15	mg/L	是	-
			总氮	6.89	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.41	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦南县	滦南县污水处理厂	2016-11-8	总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.177	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			总氮	4.84	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			氨氮	0.643	30	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.8	100	mg/L	是	-
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2016-11-3	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.59	10	mg/L	是	-
			总磷	0.453	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00088	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.253	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
		氨氮	2.1	5	mg/L	是	-	
		总氮	5.56	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2016-11-25	化学需氧量	20.9	50	mg/L	是	-
氨氮	2.7	5	mg/L	是	-			
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2016-11-8	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.88	20	mg/L	是	-
			总磷	0.491	1	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00043	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.16	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.66	8	mg/L	是	-
			总氮	5.47	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.6	60	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山域银水业有限公司	2016-11-10	生化需氧量	3.58	20	mg/L	是	-
			总磷	0.51	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.4	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.179	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.51	8	mg/L	是	-
			总氮	5.97	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2016-11-10	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.88	10	mg/L	是	-
			总磷	0.439	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.4	50	mg/L	是	-
			色度	12.5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.28	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.73	5	mg/L	是	-
			总氮	6.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
海港经济开发区	唐山海港经济开发区水务有限公司	2016-11-15	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.09	10	mg/L	是	-
			总磷	0.297	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.4	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	-
			总氮	6.57	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2016-11-10	PH值	6.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.454	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.9	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.201	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.346	5	mg/L	是	-
			总氮	5.22	15	mg/L	是	-
			氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2016-10-13	化学需氧量	26.1	60	mg/L	是	-
		氨氮	2.7878	8	mg/L	是	-	
		2016-11-10	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.31	20	mg/L	是	-
			总磷	0.668	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.164	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.19	8	mg/L	是	-
			总氮	5.75	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	0.055	3	mg/L	是	-			
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2016-11-8	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.385	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.7	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00073	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.689	5	mg/L	是	-
			总氮	5.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	1	mg/L	是	-
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2016-11-1	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	15.9	20	mg/L	是	-
			总磷	4.97	1.5	mg/L	否	2.3
			化学需氧量	113	60	mg/L	否	0.9
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	106	20	mg/L	否	4.3
			阴离子表面	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.41	15	mg/L	是	-
			总氮	29.7	20	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
			海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2016-10-11	氨氮	6.86	8
总磷	2.73	1.5				mg/L	否	0.8
化学需氧量	15	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0002	0.001				mg/L	是	-
烷基汞	0	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	5	20				mg/L	是	-
阴离子表面	<0.05	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群	700	10000				个/L	是	-
PH值	7.54	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	5.3	20				mg/L	是	-
总氮	18.2	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2016-11-1				PH值	7.52	6-9
			生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.246	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2016-11-3	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	8	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2016-11-3	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	1.34	0.5	mg/L	否	1.7
			化学需氧量	14.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	410	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	8	mg/L	是	-
			总氮	20.1	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	8	mg/L	是	-
			总氮	7.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2016-11-8	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.0004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	3.93	0.5	mg/L	否	6.9
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2016-11-3	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.201	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2016-11-8	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	740	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	8	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.137	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	12	50	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
			氨氮	0.21	5	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司龙海道污水处理厂	2016-10-31	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.486	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.445	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-			
复兴区	邯郸市市政排水有限公司——西污水处理厂	2016-11-9	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.1	8	mg/L	是	-
总氮	6.15	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2016-10-25	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.08	8	mg/L	是	-
总氮	13.7	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2016-10-25	生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.073	8	mg/L	是	-
			总氮	12.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2016-10-25	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.048	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
邯郸市	邯郸市东污水处理厂	2016-10-24	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.227	8	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2016-10-24	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.75	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	100	mg/L	是	-
			色度	3	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	30	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	7.89	30	mg/L	是	-
			总氮	23.3	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
临漳县	临漳县污水处理厂	2016-10-21	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.95	8	mg/L	是	-
			总氮	7.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
成安县	成安县环洁公司	2016-10-25	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.32	8	mg/L	是	-
			总氮	12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大名县	大名金州水务有限公司	2016-10-21	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0031	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.184	8	mg/L	是	-
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2016-11-1	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.151	8	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2016-11-1	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	-
			总磷	0.17	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	9200	10000	个/L	是	-
氨氮	3.1	30	mg/L	是	-			
总氮	27.2	-	mg/L	-	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
磁 县	磁县污水处理厂	2016-10-25	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-			
			色度	3	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.92	8	mg/L	是	-			
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-			
			肥乡县	肥乡县污水处理厂	2016-11-2	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
						动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
PH值	7.52	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	4	10				mg/L	是	-			
总磷	0.15	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	23	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0012	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.43	8				mg/L	是	-			
总氮	6.15	15				mg/L	是	-			
永年县	永年县县城污水处理厂	2016-11-2				石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
						动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.047	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-			
氨氮	0.111	8	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
邱 县	邱县污水处理厂	2016-11-2	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0053	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.066	8	mg/L	是	-			
			总氮	4.65	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2016-11-2	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.31	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	17	50				mg/L	是	-			
色度	3	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0013	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	0.06	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.82	8				mg/L	是	-			
总氮	12.1	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
广平县	广平县污水处理厂	2016-11-2				PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-			
			色度	3	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.35	8	mg/L	是	-
			总氮	5.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2016-10-21	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.26	8	mg/L	是	-
			总氮	7.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
魏 县	魏县污水处理厂	2016-10-24	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.037	15	mg/L	是	-
			总氮	12.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
曲周县	曲周县污水处理公司	2016-11-2	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.578	8	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
武安市	武安市水处理有限公司	2016-11-14	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0033	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.099	8	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
桥东区	邢台市污水处理厂	2016-11-10	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.449	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	490	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.729	5	mg/L	是	-
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台	2016-10-13	石油类	0.06	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.751	25	mg/L	是	-
			总氮	7.36	-	mg/L	-	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
忻西区	山西晋南矿生活污水处理厂	2016-10-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.44	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			临城县	临城县泚河污水处理厂	2016-10-18	PH值	7.92	6-9
生化需氧量	4.9	10				mg/L	是	-
总磷	0.49	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	42	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	490	1000				个/L	是	-
氨氮	0.863	5				mg/L	是	-
总氮	8.51	15				mg/L	是	-
石油类	0.05	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2016-11-11	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.28	25	mg/L	是	-
			总氮	5.82	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.391	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	0.672	5	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2016-11-12	动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.382	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2016-11-10	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.391	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.63	5	mg/L	是	-
总氮	6.78	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2016-10-27	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.751	5	mg/L	是	-
			总氮	5.72	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	490	1000	个/L	是	-
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2016-10-26	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.42	8	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
任县	任县污水处理厂	2016-11-5	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.919	5	mg/L	是	-
			总氮	6.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.21	5	mg/L	是	-
			总氮	7.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南和县	南和县污水处理厂	2016-12-19	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2016-10-31	PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.583	5	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理服务有限公司	2016-10-26	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.773	5	mg/L	是	-
			总氮	8.32	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新河县	新河县玉树污水处理厂	2016-11-4	总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.998	5	mg/L	是	-
			总氮	5.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			广宗县	广宗县污水处理厂	2016-11-25	PH值	7.8	6-9
生化需氧量	4.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	42	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	700	1000				个/L	是	-
氨氮	0.303	5				mg/L	是	-
总氮	8.61	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2016-11-8	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.14	5	mg/L	是	-
			总氮	8.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
威 县	威县清源 污水处理 厂	2016-10-25	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.31	5	mg/L	是	-
			总氮	6.97	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
清河县	清河县碧 蓝污水处 理厂	2016-11-11	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.411	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.919	5	mg/L	是	-
			总氮	7.16	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.343	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县开发区污水处理厂	2016-11-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.841	5	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
临西县	临西县洁达污水处理厂	2016-11-18	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.88	5	mg/L	是	-
			总氮	7.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理分厂	2016-10-11	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.919	5	mg/L	是	-
			总氮	7.16	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县 大曹庄管 委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2016-11-11	生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.42	5	mg/L	是	-
			总氮	5.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2016-10-27	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.919	5	mg/L	是	-
			总氮	5.82	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
沙河市	沙河市污水处理厂	2016-10-19	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.68	5	mg/L	是	-
			总氮	9.47	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000	0.001	mg/L	是	-
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2016-10-18	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	11.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.185	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	47.5	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.103	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	22.5	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.866	8	mg/L	是	-
			总氮	12.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2016-12-15	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.5	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.074	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.2	15	mg/L	是	-
			总氮	16.1	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
北市区	保定市溪源污水处理厂	2016-12-15	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.238	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.7	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.075	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	3050	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.51	15	mg/L	是	-
			总氮	14.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2016-10-24	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.027	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	77.5	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.491	8	mg/L	是	-
			总氮	2.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2016-10-24	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.484	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.5	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	55	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.231	5	mg/L	是	-
			总氮	5.16	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2016-10-13	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.015	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司		总铅	0.00159	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	155	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	5	mg/L	是	-
			总氮	3.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2016-11-10	阴离子表面	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.49	8	mg/L	是	-
			总氮	5.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.176	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.8	50	mg/L	是	-
色度	20	30	倍	是	-			
总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-			
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2016-11-10	阴离子表面	0.075	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	805	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.27	8	mg/L	是	-
			总氮	4.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.158	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
色度	20	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
阜平县	恒和污水处理	2016-10-0	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.051	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
平乡县	污水处理厂	2016-10-9	总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.00046	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.078	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.29	5	mg/L	是	-			
			总氮	4.12	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2016-11-1	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	7.4	10				mg/L	是	-			
总磷	0.348	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	29.2	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.004	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	0.07	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.137	8				mg/L	是	-			
总氮	3.46	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-			
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2016-11-16				阴离子表面	0.069	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.098	8	mg/L	是	-			
			总氮	4.99	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			PH值	6.64	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.282	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23.9	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
						总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
PH值	7.7	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	7.3	10				mg/L	是	-			
总磷	0.215	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	34.2	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	0.00005	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-						
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐 县	唐县污水处理厂	2016-11-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.43	8	mg/L	是	-
			总氮	7.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2016-11-22	PH值	8.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.094	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.166	8	mg/L	是	-
			总氮	2.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
容城县	保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司	2016-11-9	PH值	8.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.135	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.5	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.429	8	mg/L	是	-
			总氮	4.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.076	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	8	mg/L	是	-
			总氮	1.78	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑源县	涑源县污水处理厂	2016-10-10	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00091	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.202	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.7	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
望都县	望都清源排水有限公司	2016-11-7	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.296	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.9	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	153	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	8	mg/L	是	-
			总氮	4.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
安新县	安新县污水处理厂	2016-11-22	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.352	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.093	8	mg/L	是	-
			总氮	6.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.168	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.9	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2016-12-14	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.075	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	765	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.824	15	mg/L	是	-
			总氮	7.51	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2016-11-8	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.302	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.067	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.77	8	mg/L	是	-
			总氮	6.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
蠡 县	蠡县大百尺污水处理厂	2016-11-15	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.057	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.085	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.221	8	mg/L	是	-
			总氮	1.99	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.072	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.5	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2016-11-28	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.094	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.078	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.217	8	mg/L	是	-
			总氮	8.03	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			蠡县	蠡县污水处理有限公司	2016-11-15	PH值	7.59	6-9
生化需氧量	6.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.117	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	29.1	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0035	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面	0.069	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	63	1000				个/L	是	-
氨氮	0.335	8				mg/L	是	-
总氮	2.19	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2016-11-28	PH值	8.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.176	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.1	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	153	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.174	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.082	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.3	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2016-11-17	色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.083	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.354	8	mg/L	是	-
			总氮	4.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			博野县	博野县大通污水处理有限公司	2016-12-12	PH值	7.75	6-9
生化需氧量	5.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.296	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	14.4	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	0.00009	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂	0.079	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	<20	1000				个/L	是	-
雄县	雄县污水处理厂	2016-12-12				PH值	7.84	6-9
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.269	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.8	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	765	1000	个/L	是	-
						氨氮	0.917	8
总氮	2.97	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
白沟新城 区	高碑店市 白沟镇污 水处理厂	2016-10-12	化学需氧量	17.1	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.00021	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00218	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.094	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.51	5	mg/L	是	-
			总氮	4.04	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涿州市	中科国益 水务有限 公司（开 发区分 厂）	2016-10-20	阴离子表面	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.089	5	mg/L	是	-
			总氮	2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00027	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	6.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.479	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科 国益水务 有限公司 （东厂）	2016-10-20	阴离子表面	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	15	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.143	5	mg/L	是	-
			总氮	2.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00026	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	6.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.414	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	705	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2016-10-11	氨氮	0.163	5	mg/L	是	-
			总氮	6.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.453	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
定州市	定州市凯丹水务有限公司	2016-10-28	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.032	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.078	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	138	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.977	5	mg/L	是	-
			总氮	2.48	15	mg/L	是	-
石油类	0.22	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.005	1	mg/L	是	-			
定州市	定州市中诚水务有限公司	2016-10-28	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	30	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.242	5	mg/L	是	-
			总氮	0.64	15	mg/L	是	-
石油类	0.05	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	安国创业水务有限公司	2016-12-14	生化需氧量	7.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.407	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.1	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.092	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	30	10000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	15	mg/L	是	-
			总氮	1.06	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
安国市	保定市百思特环境技术有限公司安国分公司	2016-12-12	阴离子表面	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	55	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.209	8	mg/L	是	-
			总氮	0.575	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.024	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.6	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-			
安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2016-12-14	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	8	mg/L	是	-
			总氮	1.33	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2016-10-18	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.988	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.00009	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.103	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	2950	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.19	8	mg/L	是	-
			总氮	8.19	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2016-10-12	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	39.1	15	mg/L	否	1.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2016-10-8	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.99	8	mg/L	是	-
总氮	9.85	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化县	宣化县污水处理厂	2016-10-12	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.9	5	mg/L	是	-
			总氮	8.49	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2016-10-12	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.024	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.016	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.94	5	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2016-10-13	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			PH值	7.278	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群	<20	1000	个/L	是	-			
氨氮	1.23	5	mg/L	是	-			
总氮	14.3	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2016-12-5	石油类	0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
			PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.37	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
			总氮	31.8	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2016-10-14	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	140	1000	个/L	是	-
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.27	8	mg/L	是	-
尚义县	尚义县利通排水中心	2016-10-8	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			阴离子表面	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.23	5	mg/L	是	-
			总氮	16.5	15	mg/L	否	0.1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
蔚县	蔚县清源排水有限公司	2016-11-3	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	60	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.22	5	mg/L	是	-			
			总氮	7.86	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2016-10-9	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	260	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.92	5	mg/L	是	-			
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2016-10-10	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.05	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	25	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.02	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.014	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	0.1	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	70	1000				个/L	是	-			
总氮	8.18	15				mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.05	8	mg/L	是	-
万全县	万全县污水净化研究中心	2016-10-24	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.75	5	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2016-10-9	PH值	7.3	6-9
生化需氧量	1.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.27	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	26	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.014	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面	0.098	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	330	1000				个/L	是	-
氨氮	2.4	5				mg/L	是	-
总氮	7.13	15				mg/L	是	-
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2016-10-18				PH值	7.53	6-9
			生化需氧量	0.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	40	10000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.75	8	mg/L	是	-
			总氮	13.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2016-10-9	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	210	1000	个/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.03	8	mg/L	是	-
			崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2016-10-20	PH值	7.47	6-9
生化需氧量	0.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.14	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	23	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.014	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面	0.06	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	140	1000				个/L	是	-
氨氮	2.37	5				mg/L	是	-
总氮	23.1	15				mg/L	否	0.5
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2016-10-13				PH值	7.47	6-9
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.22	5	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口市 鸿泽排 水有限 公司	2016-10-12	氨氮	4.64	8	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.07	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	260	1000	个/L	是	-			
			总氮	19.7	15	mg/L	否	0.3			
			张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口西 山污水 处理有 限责任 公司	2016-10-24	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.27	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	24	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.018	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.001	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	0.04	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	140	1000				个/L	是	-			
氨氮	2.4	5				mg/L	是	-			
总氮	14.1	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-			
察北管理 区	张家口市 察北管 理区 飞跃城 镇污水 处理有 限公 司	2016-10-13				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.28	5	mg/L	是	-
			总氮	8.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2016-11-16	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	2400	1000	mg/L	否	1.4
			氨氮	0.26	5	mg/L	是	-
			总氮	5.09	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
双滦区	承德市中保水务有限公司	2016-11-17	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.15	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.8	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	8	mg/L	是	-
			总氮	4.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2016-11-14	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.46	5	mg/L	是	-
			总氮	9.48	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2016-10-19	PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.46	5	mg/L	是	-
			总氮	5.48	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2016-10-25	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.13	5	mg/L	是	-
			总氮	4.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.1	50	mg/L	是	-
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
平泉县	平泉县排水管理处	2016-10-20	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.8	50	mg/L	是	-
			色度	6	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	5	mg/L	是	-
			总氮	5.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2016-11-16	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.6	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	5	mg/L	是	-
			总氮	4.22	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
隆化县	隆化县污水处理厂	2016-10-26	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.9	5	mg/L	是	-
			总氮	8.12	15	mg/L	是	-
石油类	<0.004	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-			
丰宁满族	丰宁满族自治县清源污水处理厂	2016-10-24	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.9	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
自治县	源污水处理有限公司	2016-10-24	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.19	5	mg/L	是	-
			总氮	4.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2016-10-26	PH值	7.2	6-9
生化需氧量	0.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.28	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	23.3	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	230	1000				个/L	是	-
氨氮	0.71	5				mg/L	是	-
总氮	5.09	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2016-11-14				PH值	7.34	6-9
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.53	5	mg/L	是	-
			总氮	11.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
				沧州市供水排水集团		PH值	7.3	6-9
生化需氧量	0.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.16	1				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新华区	永祥水务集团有限公司运东污水处理厂	2016-10-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.348	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2016-10-20	PH值	7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.237	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2016-10-18	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.42	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.307	5	mg/L	是	-
			总氮	6.58	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	东光污水处理厂	2016-10-17	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.68	5	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海兴县	海兴县污水处理厂	2016-10-19	PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.8	5	mg/L	是	-
			总氮	4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2016-10-19	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
氨氮	0.676	5	mg/L	是	-			
总氮	14.3	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2016-10-8	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.342	5	mg/L	是	-
			总氮	0.505	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2016-10-8	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.46	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.698	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
南皮县	南皮县污水处理厂	2016-10-18	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.75	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.334	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.92	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2016-10-17	总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0053	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.4	5	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			献县	献县清源污水处理中心	2016-10-7	PH值	7.67	6-9
生化需氧量	0.55	10				mg/L	是	-
总磷	0.45	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	20	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	0.00019	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面	0.1	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	700	1000				个/L	是	-
氨氮	4.78	5				mg/L	是	-
总氮	12.4	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2016-10-18	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.9	5	mg/L	是	-
			总氮	3.03	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.73	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2016-10-17	色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.572	5	mg/L	是	-
			总氮	5.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2016-10-12	PH值	7.78	6-9
生化需氧量	1.93	10				mg/L	是	-
总磷	0.34	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	19	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面	0.09	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	790	1000				个/L	是	-
泊头市	泊头市污水处理厂	2016-10-20				PH值	7.8	6-9
			生化需氧量	0.75	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	940	1000	个/L	是	-
						氨氮	0.181	5
总氮	4.59	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2016-10-20	化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.328	5	mg/L	是	-
			总氮	2.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2016-10-11	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.49	5	mg/L	是	-
总氮	10.2	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
河间市	河间市污水处理厂	2016-10-10	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.7	5	mg/L	是	-
总氮	3.25	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2016-10-8	总磷	2.87	0.5	mg/L	否	4.7
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.194	8	mg/L	是	-
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.23	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	1	mg/L	是	-
			固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2016-11-10	PH值	7.1	6-9
生化需氧量	1.1	10				mg/L	是	-
总磷	0.11	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	29	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00006	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群	0	1000				个/L	是	-
氨氮	0.72	8				mg/L	是	-
总氮	9.18	15				mg/L	是	-
石油类	0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
永清县	永清北方污水处理有限公司	2016-11-21	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.043	8	mg/L	是	-
			总氮	1.46	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
香河县	香河县三强污水处理厂	2016-11-28	生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0068	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.22	8	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.73	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.38	1	mg/L	是	-
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2016-11-17	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.08	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.198	15	mg/L	是	-
			总氮	2.29	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
文安县	文安县城区污水处理厂	2016-11-15	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.341	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
动植物油	0.18	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2016-11-25	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	1.92	0.5	mg/L	否	2.8
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	28000	1000	个/L	否	27
			氨氮	7.52	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.21	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2016-11-7	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.26	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.09	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.375	15	mg/L	是	-
			总氮	18.5	20	mg/L	是	-
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2016-11-7	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.5	15	mg/L	是	-
			总氮	3.36	20	mg/L	是	-
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2016-11-8	动植物油	0.29	3	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.09	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	50	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	17	20	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	475	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.45	15	mg/L	是	-
			总氮	8.32	20	mg/L	是	-
石油类	0.09	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.14	3	mg/L	是	-			
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2016-11-8	粪大肠菌群	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.25	8	mg/L	是	-
			总氮	3.75	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	8.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0091	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2016-11-16	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	0	1000	个/L	是	-
氨氮	0.245	8	mg/L	是	-			
总氮	22.5	15	mg/L	否	0.5			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2016-11-16	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	0	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.328	8	mg/L	是	-			
			总氮	37.7	15	mg/L	否	1.5			
			三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2016-11-24	石油类	0.14	1	mg/L	是	-
						动植物油	0.33	1	mg/L	是	-
PH值	8.22	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	<0.5	10				mg/L	是	-			
总磷	0.07	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	17	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0013	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	900	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.209	8				mg/L	是	-			
总氮	1.33	15				mg/L	是	-			
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2016-11-24				石油类	0.11	1	mg/L	是	-
						动植物油	0.17	1	mg/L	是	-
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	0.6	30	mg/L	是	-			
			总磷	0.27	3	mg/L	是	-			
			化学需氧量	20	100	mg/L	是	-			
			色度	2	40	倍	是	-			
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-			
			阴离子表面	0.09	2	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	0	10000	个/L	是	-			
氨氮	0.263	30	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	3.05	-	mg/L	-	-			
			石油类	0.25	5	mg/L	是	-			
			动植物油	0.7	5	mg/L	是	-			
桃城区	衡水市污水处理厂	2016-11-2	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.411	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	960	1000	个/L	是	-			
			氨氮	3.14	8	mg/L	是	-			
			总氮	5.6	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			枣强县	枣强县大营污水处理厂	2016-11-15	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
总磷	0.273	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	22.5	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	10	10				mg/L	是	-			
阴离子表面	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群	170	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.38	8				mg/L	是	-			
总氮	2.34	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.1	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1				mg/L	是	-			
枣强县	枣强县污水处理厂	2016-11-7				PH值	6.71	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	19.5	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群	900	1000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	2.64	8	mg/L	是	-
			总氮	4.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县污水处理厂	2016-10-25	PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.316	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.48	8	mg/L	是	-
			总氮	1.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武邑县	武邑县循环经济园区污水处理厂	2016-10-18	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.477	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	470	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.362	8	mg/L	是	-
			总氮	1.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武强县	武强县污水处理厂	2016-10-11	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.297	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.9	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.81	8	mg/L	是	-
			总氮	1.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2016-10-12	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.485	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.79	8	mg/L	是	-
			总氮	1.41	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2016-10-12	PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.496	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.4	8	mg/L	是	-
			总氮	1.09	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2016-10-17	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.041	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.9	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.44	8	mg/L	是	-
			总氮	1.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2016-11-17	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.397	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.66	8	mg/L	是	-
			总氮	1.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县营东污水处理厂	2016-10-17	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.196	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	960	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.25	8	mg/L	是	-
			总氮	5.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
景 县	景县污水处理厂	2016-11-9	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.307	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	960	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.5	8	mg/L	是	-
			总氮	2.41	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2016-10-11	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.81	8	mg/L	是	-
			总氮	1.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
冀州市	冀州市污水处理厂	2016-11-14	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.312	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.46	8	mg/L	是	-
			总氮	1.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2016-10-13	粪大肠菌群	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.47	8	mg/L	是	-
			总氮	2.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司		阴离子表面	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-