

2018年第二季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍			
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2018-4-3	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.01	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.05	5	mg/L	是	-			
			总氮	11.1	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			赵县	赵县清源污水处理厂	2018-5-7	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
总磷	0.03	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	40	50				mg/L	是	-			
色度	16	30				倍	是	-			
总汞	0.00082	0.001				mg/L	是	-			
总镉	0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.04	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.04	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.003	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	13	10				mg/L	否	0.3			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	3.1	5				mg/L	是	-			
总氮	5.71	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.4	1				mg/L	是	-			
2018-6-25	PH值	7.39				6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	2.3				10	mg/L	是	-		
	总磷	0.02			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	37			50	mg/L	是	-			
	色度	4			30	倍	是	-			
	总汞	0.0018			0.001	mg/L	否	0.8			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.0003			0.1	mg/L	是	-			
总铅	0.004	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	6	10			mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.94	5	mg/L	是	-
			总氮	4.27	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2018-5-7	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00082	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	13	10	mg/L	否	0.3
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.1	5	mg/L	是	-
		总氮	5.71	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2018-6-25	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0018	0.001	mg/L	否	0.8
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20		1000	个/L	是	-		
氨氮	2.94		5	mg/L	是	-		
总氮	4.27	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
	石家庄		PH值	7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00038	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2018-5-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.64	5	mg/L	是	-
			总氮	5.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2018-6-4	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.74	10	mg/L	是	-
			总磷	0.107	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区惠众污水处理有限公司	2018-6-4	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.77	10	mg/L	是	-
			总磷	0.122	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			氨氮	1.02	5	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2018-6-4	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.22	20	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	60	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			氨氮	0.951	8	mg/L	是	-
			石油类	0.044	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区瑞源污水处理有限公司	2018-6-4	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.93	10	mg/L	是	-
			总磷	0.187	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.964	5	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区西城区污水处理有限公司	2018-6-4	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.49	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.973	5	mg/L	是	-
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2018-4-19	化学需氧量	19.2	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.722	5	mg/L	是	-
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2018-4-19	化学需氧量	18.9	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
小宁云	乐亭城建	2018-4-10	氨氮	1.21	5	mg/L	是	-
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2018-6-20	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			总磷	0.013	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
			总氮	4.02	15	mg/L	是	-
			石油类	0.78	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.31	1	mg/L	是	-
			宣化区	葛洲坝水务(张家口)有限公司	2018-4-20	PH值	7.07	6-9
生化需氧量	0.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.11	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	25	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.0001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.014	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.007	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是	-
氨氮	0.22	8				mg/L	是	-
总氮	17.2	15				mg/L	否	0.1
石油类	<0.02	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.02	1				mg/L	是	-
2018-5-10	总氮	10.3			15	mg/L	是	-
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2018-4-20			PH值	7.06	6-9	无量纲
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	1.36	0.5	mg/L	否	1.7
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00173	0.001	mg/L	否	0.7
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.95	0.5	mg/L	否	0.9
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.26	8	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	-
		2018-5-22	总磷	1.53	0.5	mg/L	否	2.1
		总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2018-6-19	总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
		2018-4-10	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.86	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.43	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.31	8	mg/L	是	-
			总氮	16.4	15	mg/L	否	0.1
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-	
		2018-5-9	总磷	0.56	0.5	mg/L	否	0.1
		总氮	9.98	15	mg/L	是	-	
2018-6-14	总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-		
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2018-4-12	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.75	8	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-
			张家口市高新技术产业开发	张家口西山污水处理有限责任公司	2018-4-23	PH值	7.28	6-9
生化需氧量	1.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.02	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.008	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
区	江公司		悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.4	8	mg/L	是	-
			总氮	8.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-
察北管 理区	张家口市 察北管 理区飞跃城 镇污水处 理有限公 司	2018-4-8	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	3.11	0.5	mg/L	否	5.2
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.58	0.5	mg/L	否	0.2
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
		氨氮	0.32	5	mg/L	是	-	
		总氮	10.2	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.02	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-	
		2018-5-9	总磷	4.05	0.5	mg/L	否	7.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.43	0.5	mg/L	是	-
			2018-6-13	总磷	0.07	0.5	mg/L	是
新华区	沧州市供 水排水集 团有限公 司运东污 水处理厂	2018-6-13	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.224	5	mg/L	是	-
			总氮	12.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
	衡水凯德		PH值	7.4725	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.75	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3175	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
冀州市	污水处理 有限公司	2018-6-2	化学需氧量	22.75	50	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.79175	5	mg/L	是	-
			总氮	13.525	15	mg/L	是	-