

2013年第一季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北华旭药业有限公司	2013/2/22	厂总排放口	总氮	20.7	-	mg/L		
				总磷	0.44	-	mg/L		
				生化需氧量	32.6	100	mg/L	是	
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				氨氮	1.08	50	mg/L	是	
				石油类	0.04	10	mg/L	是	
				化学需氧量	114	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.005	0.5	mg/L	是	
长安区	河北威远生物化工股份有限公司	2013/3/15	厂总排放口	悬浮物	10	150	mg/l	是	
				生化需氧量	28	60	mg/L	是	
				总磷	3.53	-	mg/L		
				化学需氧量	72	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	13	200	mg/L	是	
				氨氮	7.32	25	mg/L	是	
长安区	河北维尔康制药有限公司	2013/1/1	厂总排放口	总氮	12.1	-	mg/L		
				石油类	0.08	10	mg/L	是	
				总氮	33.5	-	mg/L		
				总磷	3.59	-	mg/L		
				生化需氧量	27.9	100	mg/L	是	
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
				石油类	0.56	10	mg/L	是	
长安区	华北制药股份有限公司	2013/2/20	1#外排口	化学需氧量	88	300	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	62	200	mg/L	是	
				氨氮	14	50	mg/L	是	
				总磷	2.02	-	mg/L		
				总氮	38.3	-	mg/L		
				生化需氧量	20.5	100	mg/L	是	
			3#外排口	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	55	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0074	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.11	10	mg/L	是	
				氨氮	20.9	50	mg/L	是	
				悬浮物	20	150	mg/l	是	
				总氮	15	-	mg/L		
华北制药	华北制药		厂总排水	总磷	0.86	-	mg/L		
				生化需氧量	22	100	mg/L	是	
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				石油类	0.08	10	mg/L	是	
				氨氮	1.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	36	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0075	0.5	mg/L	是	
悬浮物	10	150	mg/l	是					
				总氮	10.7	-	mg/L		
				总磷	0.42	-	mg/L		
				生化需氧量	12.6	100	mg/L	是	
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	

长安区	威可达有限公司	2013/1/1	厂总排出口	石油类	0.38	10	mg/L	是	
				氨氮	0.248	50	mg/L	是	
				化学需氧量	22	300	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	31	200	mg/L	是	
长安区	石药集团河北中润制药有限公司	2013/2/25	厂总排出口	挥发酚	0.0028	0.5	mg/l	是	
				石油类	0.05	10	mg/l	是	
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	20	30	mg/l	是	
				总磷	4.84	-	mg/L		
				悬浮物	27	150	mg/l	是	
				氨氮	2.88	50	mg/L	是	
				总氮	36.4	-	mg/L		
				化学需氧量	28	300	mg/l	是	
新华区	南车石家庄车辆有限公司	2013/1/6	厂总排出口	氨氮	11	-	mg/L		
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24.4	300	mg/l	是	
				化学需氧量	135	500	mg/l	是	
				悬浮物	78	400	mg/l	是	
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	2013/1/7	公司总排出口	总磷	0.4	-	mg/L		
				生化需氧量	97	100	mg/l	是	
				悬浮物	51	150	mg/l	是	
				化学需氧量	220	300	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是	
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
				氨氮	14.8	50	mg/L	是	
				总氮	14.8	-	mg/L		
正定县	河北金源化工股份有限公司	2013/1/9	公司总排出口	石油类	<0.04	10	mg/l	是	
				化学需氧量	40	400	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	39	100	mg/L	是	
				氨氮	34.4	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.005	1	mg/L	是	
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
栾城县	河北圣雪大成制药有限公司	2013/1/1	二部排出口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	60	300	mg/l	是	
				总磷	2.82	-	mg/L		
				化学需氧量	142	1000	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	249	400	mg/l	是	
				氨氮	38.6	-	mg/L		
			一部排出口	总氮	53.5	-	mg/L		
				石油类	0.12	20	mg/l	是	
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.65	300	mg/l	是	
				总磷	1.16	-	mg/L		
				化学需氧量	41	1000	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	20	400	mg/l	是	
				氨氮	33.6	-	mg/L		
				总氮	52.8	-	mg/L		
石油类	0.24	20	mg/l	是					
				总磷	2.94	3	mg/L	是	

栾城县	华北制药集团华栾有限公司	2013/1/1	公司总排放口	氨氮	21.2	35	mg/L	是	
				总氮	36.2	45	mg/L	是	
				生化需氧量	83	150	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
				石油类	0.14	10	mg/l	是	
				化学需氧量	283	300	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是	
				悬浮物	49	150	mg/l	是	
栾城县	神威药业有限公司	2013/1/1	污水排放口	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.78	300	mg/l	是	
				总磷	0.9	-	mg/L		
				化学需氧量	17	1000	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	45	400	mg/l	是	
				氨氮	0.917	-	mg/L		
				总氮	19.2	-	mg/L		
栾城县	石家庄新宇三阳实业公司	2013/1/5	厂污水排放口	石油类	0.24	20	mg/l	是	
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	257	300	mg/l	是	
				总磷	8.68	-	mg/L		
				化学需氧量	390	1000	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	10	400	mg/l	是	
				氨氮	0.384	-	mg/L		
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	2013/1/1	公司总排放口	总氮	9.5	-	mg/L		
				石油类	0.25	20	mg/l	是	
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.04	300	mg/l	是	
				总磷	0.12	-	mg/L		
				化学需氧量	10	1000	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	16	400	mg/l	是	
行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	2013/3/1	总排水口	氨氮	26.2	-	mg/L		
				总氮	65.9	-	mg/L		
				石油类	0.14	20	mg/l	是	
				总氮	11.4	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/l	是	
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.92	300	mg/l	是	
				总磷	5.78	-	mg/L		
行唐县	行唐县鸿鑫食品有限公司	2013/3/1	厂总排放口	化学需氧量	16	500	mg/l	是	
				悬浮物	12	400	mg/l	是	
				氨氮	0.776	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/l	是	
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
灵寿县	河北名世锦簇纺织有限公司	2013/1/5	总排水口	生化需氧量	2.45	300	mg/l	是	
				化学需氧量	6	500	mg/l	是	
				悬浮物	12	400	mg/l	是	
				氨氮	0.776	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/l	是	
灵寿县	河北名世锦簇纺织有限公司	2013/1/5	总排水口	PH值	8.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.36	50	mg/L	是	
				化学需氧量	146	200	mg/L	是	
				色度	50	80	倍	是	
				氨氮	2	20	mg/L	是	

				硫化物	0.008	1	mg/L	是	
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2013/1/4	厂总排放口	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
				总磷	0.55	-	mg/L		
				化学需氧量	65	500	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	39	400	mg/l	是	
				氨氮	29.2	-	mg/L		
				氰化物(总氰化	0.005	1	mg/l	是	
				石油类	<0.04	20	mg/l	是	
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2013/1/7	车间排放口	总铬	1.5	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.5	0.5	mg/L	是	
			污水排污口	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	94.4	600	mg/l	是	
				化学需氧量	85	1000	mg/l	是	
				悬浮物	36	400	mg/l	是	
				氨氮	76.2	-	mg/L		
无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	2013/1/7	厂总排放口	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	44.5	600	mg/l	是	
				化学需氧量	85	1000	mg/l	是	
				悬浮物	45	400	mg/l	是	
				氨氮	118	-	mg/L		
平山县	河北敬业化工股份有限公司	2013/3/13	厂总排放口	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	14.3	30	mg/L	是	
				化学需氧量	47	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	22	70	mg/L	是	
				氨氮	3.03	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.005	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.21	10	mg/L	是	
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	2013/1/4	厂总排放口	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	10	100	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是	
				悬浮物	9	70	mg/l	是	
				氨氮	1.42	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.007	0.5	mg/l	是	
				石油类	<0.04	5	mg/l	是	
元氏县	河北诚信有限责任公司	2013/1/8	厂总排放口	氰化物(总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.06	20	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	
				生化需氧量	18	150	mg/L	是	
				悬浮物	58	200	mg/L	是	
				氨氮	3.59	25	mg/L	是	
				化学需氧量	51	300	mg/l	是	
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	2013/1/30	厂总排放口	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	171	300	mg/l	是	
				化学需氧量	255	500	mg/l	是	
				悬浮物	9	400	mg/l	是	
				氨氮	29.1	-	mg/L		
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	2013/1/14	厂总排口	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.67	30	mg/l	是	
				化学需氧量	23	150	mg/l	是	
				悬浮物	9	150	mg/l	是	
				氨氮	1.77	25	mg/L	是	
				化学需氧量	154	400	mg/l	是	

赵 县	河北华泰纸业有限公司	2013/1/1	总排水口	生化需氧量	4.44	150	mg/L	是	
				悬浮物	39	200	mg/L	是	
				氨氮	3.52	25	mg/L	是	
				石油类	0.2	20	mg/l	是	
				PH值	7.15	6-9	无量纲	是	
赵 县	河北兴柏药业集团有限公司	2013/1/1	外排口	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.2	300	mg/l	是	
				化学需氧量	36	500	mg/l	是	
				悬浮物	28	400	mg/l	是	
				氨氮	8	-	mg/L		
赵 县	河北赵州利民糖业集团有限公司	2013/1/1	厂总排水口	PH值	8.15	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.36	70	mg/L	是	
				化学需氧量	17	300	mg/L	是	
				悬浮物	11	70	mg/L	是	
				氨氮	0.275	35	mg/L	是	
赵 县	石家庄市利民淀粉有限公司	2013/1/1	厂总排口	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	43.9	300	mg/l	是	
				化学需氧量	180	500	mg/l	是	
				悬浮物	21	400	mg/l	是	
				氨氮	183	-	mg/L		
赵 县	石家庄雪龙淀粉科技有限公司	2013/1/1	厂总排口	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	14.9	70	mg/L	是	
				化学需氧量	69	300	mg/L	是	
				悬浮物	70	70	mg/L	是	
				氨氮	8.42	35	mg/L	是	
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2013/1/11	总排水口(东厂)	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	68	300	mg/l	是	
				化学需氧量	230	500	mg/l	是	
				悬浮物	60	400	mg/l	是	
			总排水口(西厂)	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	60	300	mg/l	是	
				化学需氧量	148	500	mg/l	是	
				悬浮物	60	400	mg/l	是	
辛集市	河北东明皮革有限公司	2013/1/15	厂总口	氨氮	7.54	-	mg/L		
				悬浮物	84	400	mg/l	是	
				PH值	8.85	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	152	600	mg/l	是	
		2013/1/1	车间口	化学需氧量	461	1000	mg/l	是	
				六价铬	0.071	0.5	mg/L	是	
				总铬	0.209	1.5	mg/L	是	
				总磷	1.1	-	mg/L		
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	2013/1/11	厂总口	总氮	105	-	mg/L		
				石油类	0.4	10	mg/L	是	
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	30	80	mg/L	是	
				化学需氧量	150	300	mg/L	是	
				悬浮物	70	150	mg/L	是	
				氨氮	6.4	30	mg/L	是	
				辛集市	辛集市宏四海皮革	2013/1/15	厂总口	PH值	7.21
生化需氧量	587	600	mg/l					是	
化学需氧量	971	1000	mg/l					是	
悬浮物	387	400	mg/l					是	

	有限公司			氨氮	219	-	mg/L		
			车间口	总铬	1.5	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.5	0.5	mg/L	是	
辛集市	辛集市金泽皮业有限公司	2013/1/15	厂总口	PH值	6.84	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	191	600	mg/l	是	
				化学需氧量	738	1000	mg/l	是	
				悬浮物	267	400	mg/l	是	
				氨氮	26.3	-	mg/L		
			车间口	六价铬	0.071	0.5	mg/L	是	
				总铬	0.209	1.5	mg/L	是	
藁城市	藁城市第二淀粉厂	2013/1/16	厂总口	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.84	70	mg/L	是	
				化学需氧量	12	300	mg/L	是	
				悬浮物	15	70	mg/L	是	
	氨氮	13.2	35	mg/L	是				
藁城市	藁城市光明纸业有限公司	2013/1/25	污水排放口	总磷	1.2	2	mg/L	是	
				总氮	21.6	70	mg/L	是	
				悬浮物	126	400	mg/l	是	
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				石油类	0.12	10	mg/l	是	
				生化需氧量	134	300	mg/l	是	
				氨氮	10.3	-	mg/L		
				化学需氧量	273	500	mg/l	是	
藁城市	藁城市中润纸业有限公司	2013/3/5	总排口	氨氮	0.391	25	mg/L	是	
				总氮	8.5	30	mg/L	是	
				总磷	0.05	2	mg/L	是	
				石油类	0.08	20	mg/L	是	
				生化需氧量	46.1	150	mg/L	是	
				化学需氧量	98	300	mg/l	是	
				悬浮物	12	150	mg/l	是	
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	2013/2/26	化纤车间排放口	生化需氧量	22	300	mg/l	是	
				化学需氧量	75	500	mg/l	是	
				挥发酚	0.0264	2	mg/l	是	
				悬浮物	35	400	mg/l	是	
				氨氮	1.54	-	mg/L		
				石油类	0.12	20	mg/l	是	
			棉浆车间排放口	PH值	7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	11.9	300	mg/l	是	
				化学需氧量	230	500	mg/l	是	
				悬浮物	84	400	mg/l	是	
				氨氮	3.87	-	mg/L		
			热电车间排放口	PH值	8.4	6-9	无量纲	是	
化学需氧量	13	500		mg/l	是				
悬浮物	10	400		mg/l	是				
氨氮	0.358	-		mg/L					
藁城市	河北省藁城市化肥总厂	2013/1/16	厂总排放口	石油类	0.04	20	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	
				化学需氧量	65	300	mg/l	是	
				悬浮物	20	150	mg/l	是	
				氨氮	0.282	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	0.5	mg/l	是	
	PH值	8.41	6-9	无量纲	是				
	氨氮	3.55	35	mg/L	是				

藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司(倍达工厂)	2013/1/22	污水总排口	挥发酚	0.0175	1	mg/L	是	
				总氮	6.9	70	mg/L	是	
				石油类	0.24	20	mg/L	是	
				总磷	0.49	8	mg/L	是	
				悬浮物	47	200	mg/L	是	
				生化需氧量	24.5	100	mg/l	是	
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	300	mg/l	是	
藁城市	华北制药华胜有限公司	2013/1/22	厂总排放口	氨氮	22	40	mg/L	是	
				挥发酚	0.0175	1	mg/L	是	
				总磷	0.58	8	mg/L	是	
				总氮	69.1	70	mg/L	是	
				石油类	0.17	20	mg/L	是	
				悬浮物	72	200	mg/L	是	
				生化需氧量	42.6	100	mg/l	是	
				化学需氧量	208	300	mg/l	是	
藁城市	石家庄东华金龙化工有限公司	2013/2/22	厂总口	挥发酚	0.0007	1	mg/L	是	
				悬浮物	20	150	mg/l	是	
				生化需氧量	29.6	100	mg/l	是	
				化学需氧量	93	300	mg/l	是	
				氨氮	14.3	15	mg/L	是	
				石油类	0.08	20	mg/l	是	
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2013/3/14	厂总排放口	生化需氧量	6.35	30	mg/l	是	
				化学需氧量	71	120	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是	
				悬浮物	44	150	mg/l	是	
				氨氮	17	50	mg/L	是	
				石油类	0.25	10	mg/l	是	
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	2013/3/1	总排口	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	22	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0178	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	26	100	mg/L	是	
				氨氮	3.54	70	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				石油类	0.06	5	mg/L	是	
新乐市	河北新化股份有限公司	2013/1/24	厂总排放口	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	
				石油类	0.17	20	mg/l	是	
				生化需氧量	27.6	300	mg/l	是	
				化学需氧量	137	500	mg/l	是	
				挥发酚	0.0178	2	mg/l	是	
				悬浮物	48	400	mg/l	是	
				氨氮	14.2	-	mg/L		
				氰化物(总氰化	0.01	1	mg/l	是	
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	2013/1/16	厂总排放口	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	22.6	30	mg/l	是	
				化学需氧量	32	150	mg/l	是	
				悬浮物	13	150	mg/l	是	
				氨氮	0.291	25	mg/L	是	
邯郸市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司(原	2013/1/16	总排口	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	27	300	mg/l	是	
				总磷	0.32	-	mg/L		
				化学需氧量	38	500	mg/l	是	

鹿泉市	石家庄三鹿乐时乳业有限公司)	2013/1/10	总排口	悬浮物	17	400	mg/l	是	
				氨氮	12.4	-	mg/L		
				总氮	17.3	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/l	是	
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司(原石家庄三鹿乳业有限公司)	2013/1/14	总排口	悬浮物	11	400	mg/l	是	
				氨氮	0.194	-	mg/L		
				总氮	6.8	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/l	是	
				PH值	8.21	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.54	300	mg/l	是	
				总磷	0.32	-	mg/L		
				化学需氧量	15	500	mg/l	是	
鹿泉市	石家庄双联化工有限责任公司	2013/1/16	厂总排放口	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	6	150	mg/L	是	
				悬浮物	22	100	mg/L	是	
				氨氮	0.213	100	mg/L	是	
				石油类	0.05	10	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	2013/1/14	厂总排放口	总磷	0.58	-	mg/L		
				总氮	53.5	-	mg/L		
				石油类	0.005	20	mg/l	是	
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.44	300	mg/l	是	
				化学需氧量	6	500	mg/l	是	
				悬浮物	10	400	mg/l	是	
				氨氮	0.924	-	mg/L		
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	2013/2/26	唐钢北区总排口	氰化物(总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.05	-	mg/L		
				石油类	0.13	-	mg/L		
				化学需氧量	18.5	500	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	2	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				悬浮物	14	400	mg/L	是	
				总锌	0.212	-	mg/L		
				氨氮	1.48	-	mg/L		
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.7	-	mg/L			
			唐钢炼焦制气厂明渠	总锌	0.09	-	mg/L		
				氨氮	0.258	-	mg/L		
				氰化物(总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
		硫化物		<0.02	-	mg/L			
		石油类		<0.04	-	mg/L			
		PH值		8.08	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量		<2	-	mg/L			
		化学需氧量		13.3	500	mg/L	是		
		挥发酚		<0.002	2	mg/L	是		
		六价铬		<0.004	-	mg/L			
		悬浮物		7	400	mg/L	是		
		唐钢南区总排口		硫化物	0.03	-	mg/L		
			石油类	0.16	10	mg/L	是		
			挥发酚	<0.002	1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
悬浮物	23		100	mg/L	是				
总锌	0.04		4	mg/L	是				
氨氮	1.84	15	mg/L	是					

				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.75	-	无量纲		
				生化需氧量	14.4	-	mg/L		
				化学需氧量	57.7	200	mg/L	是	
			唐钢生化排水出口	氨氮	4.21	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	0.122	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
				石油类	0.16	-	mg/L		
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	30.6	-	mg/L		
				化学需氧量	101	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.165	2	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				悬浮物	23	400	mg/L	是	
				总锌	<0.02	-	mg/L		
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
古冶区	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	2013/2/28		总排口	生化需氧量	<2	30	mg/L	是
			化学需氧量		14.2	100	mg/L	是	
			六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是	
			悬浮物		10	100	mg/L	是	
			氨氮		0.195	15	mg/L	是	
			硫化物		<0.02	1	mg/L	是	
			石油类		<0.04	10	mg/L	是	
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	2013/1/22	污水排放总口	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43.3	150	mg/L	是	
				氨氮	13.5	25	mg/L	是	
古冶区	唐山市春兴炼焦制气有限公司	2013/1/7	污水处理站	PH值	8.5	-	无量纲		
				化学需氧量	89.5	150	mg/L	是	
				氨氮	7.56	25	mg/L	是	
古冶区	唐山市深宏炼焦制气厂	2013/1/17	污水处理站	PH值	7.6	-	无量纲		
				化学需氧量	100	150	mg/L	是	
				氨氮	16.53	25	mg/L	是	
丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	2013/2/26	北厂外排口	化学需氧量	39	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	88	150	mg/L	是	
				氨氮	1.93	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
			油	0.0771	10	mg/L	是		
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是		
			南厂排放口	挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	97	150	mg/L	是	
				氨氮	1.9	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.0862	10	mg/L	是	
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	
丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2013/2/26	外排口	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	82	150	mg/L	是	
				氨氮	1.03	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.0817	10	mg/L	是	
	唐山小治			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	

丰南区	唐山小口洪宇纸业 有限公司	2013/1/24	外排口	化学需氧量	59	400	mg/l	是	
				悬浮物	8	100	mg/l	是	
				氨氮	2.65	-	mg/L		
丰润区	开滦(集 团)有限责 任公司东 欢坨矿业 分公司	2013/2/27	总排口	氨氮	0.22	-	mg/L		
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.15	300	mg/L	是	
				化学需氧量	23.1	500	mg/L	是	
丰润区	唐山市冀 东溶剂有 限公司	2013/1/31	污水排放 总口	悬浮物	12	-	mg/L		
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	405	1000	mg/l	是	
				氨氮	23.296	-	mg/L		
曹妃甸	中国石 油天然 气股份 有限公 司	2013/1/18	公司污 水排 放口	石油类	2.01	5	mg/l	是	
				化学需氧量	43	100	mg/l	是	
				氨氮	0.211	15	mg/L	是	
滦南县	河北永 新纸 业有 限公 司	2013/2/28	监测点1	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	57.8	100	mg/l	是	
				悬浮物	9	100	mg/l	是	
				氨氮	4.73	-	mg/L		
乐亭县	乐亭县 奥翔木 糖醇有 限公司	2013/3/6	总排污 口	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	229	500	mg/l	是	
				氨氮	1.85	-	mg/L		
玉田县	唐山峰 越纸 业有 限公 司	2013/1/28	废水总 排 口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
玉田县	唐山宇 峰纸 业有 限公 司	2013/1/28	废水总 排 口	氨氮	1.179	5	mg/L	是	
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
玉田县	玉田县 大众 宝来 纸 业有 限公 司	2013/1/28	废水总 排 口	悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
玉田县	玉田县 大众 恒信 纸 业有 限公 司	2013/1/28	废水总 排 口	化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县 代家 屯第 二造 纸厂	2013/1/28	废水总 排 口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县 富 兴纸 业有 限责 任公 司	2013/1/28	废水总 排 口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
玉田县	玉田县 宏 达造 纸厂	2013/1/28	废水总 排 口	氨氮	1.179	5	mg/L	是	
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
玉田县	玉田县 宏 利成 功纸 业有 限公 司	2013/1/28	废水总 排 口	悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	

玉田县	玉田县宏利纸业有限公司	2013/1/28	废水总排口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县金螺纸业有限公司	2013/1/28	废水总排口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县盛达造纸厂	2013/1/28	废水总排口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	2013/1/28	废水总排口	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	25	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	1.292	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县四通纸业有限公司	2013/1/28	废水总排口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县腾达纸业有限公司	2013/1/28	废水总排口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县中艺纸业有限公司	2013/1/28	废水总排口	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36.3	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.179	5	mg/L	是	
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2013/2/28	总排口	氨氮	4.33	-	mg/L		
				氰化物(总氰化	<0.004	1	mg/l	是	
				硫化物	0.037	1	mg/l	是	
				悬浮物	28	400	mg/l	是	
				石油类	<0.04	20	mg/l	是	
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	43.9	300	mg/l	是	
				化学需氧量	137	500	mg/l	是	
				挥发酚	<0.002	2	mg/l	是	
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是					
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	2013/2/28	排放口	PH值	6.85	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	224	300	mg/l	是	
				化学需氧量	450	500	mg/l	是	
				悬浮物	29	400	mg/l	是	
				氨氮	5.73	-	mg/L		
				硫化物	0.19	1	mg/l	是	
				石油类	0.06	20	mg/l	是	
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	2013/1/16	东门口总排口	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	32.4	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	74	100	mg/L	是	
				氨氮	39.6	60	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.783	1	mg/L	是	
				硫化物	0.054	1	mg/L	是	
				石油类	0.5554	10	mg/L	是	
				悬浮物	18	150	mg/L	是	

迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	2013/1/17	总排口	总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	2.29	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.0962	-	mg/L		
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	16	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2013/1/17	总排口	氰化物（总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.7179	-	mg/L		
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	15.2	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	1.94	25	mg/L	是	
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2013/2/25	总排口	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	98.5	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	56	150	mg/L	是	
				氨氮	2.64	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.087	0.5	mg/L	是	
山海关区	中铁山桥集团有限公司	2013/1/10	总排口	石油类	0.0842	-	mg/L		
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	13.3	500	mg/l	是	
				悬浮物	6	400	mg/l	是	
				氨氮	0.283	-	mg/L		
昌黎县	昌黎县兴昌纸业有限责任公司	2013/1/5	厂总排口	石油类	<0.01	20	mg/l	是	
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	
				化学需氧量	42	50	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	2013/1/10	总排口	氨氮	0.209	5	mg/L	是	
				PH值	7.02	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	20.9	70	mg/L	是	
				总磷	2.67	5	mg/L	是	
				化学需氧量	97	300	mg/L	是	
				悬浮物	26	70	mg/L	是	
				氨氮	27.6	35	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司	2013/1/28	总排口	总氮	29.3	55	mg/L	是	
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.7	300	mg/l	是	
				化学需氧量	34	500	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	8	400	mg/l	是	
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限责任公司	2013/1/16	厂总排口	氨氮	0.41	-	mg/L		
				生化需氧量	13.8	300	mg/l	是	
				化学需氧量	413	500	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	173	400	mg/l	是	
				氨氮	2.32	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	1	mg/l	是	
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
				悬浮物	41	70	mg/L	是	

抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	2013/1/14	厂总排放口	氨氮	24.48	35	mg/L	是	
				石油类	<0.003	-	mg/L		
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	35.4	70	mg/L	是	
				化学需氧量	156	300	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	2013/1/22	厂总排口	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	19.1	300	mg/l	是	
				化学需氧量	64	500	mg/l	是	
				挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	20	400	mg/l	是	
				氨氮	0.317	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	1	mg/l	是	
抚宁县	秦皇岛市抚宁华盛新纸业有限公司	2013/1/14	总排口	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	
				化学需氧量	42	50	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	-	mg/L		
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.143	5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛市家辉纸业有限公司	2013/3/11	总排口	PH值	8.15	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	38.4	300	mg/l	是	
				总磷	0.055	-	mg/L		
				化学需氧量	134	500	mg/l	是	
				色度	64	-	倍		
				悬浮物	30	400	mg/l	是	
				氨氮	0.312	-	mg/L		
				总氮	3.35	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	2013/1/16	厂总排口	挥发酚	<0.0003	2	mg/l	是	
				悬浮物	37	400	mg/l	是	
				氨氮	0.554	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	1	mg/l	是	
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.7	300	mg/l	是	
				化学需氧量	61	500	mg/l	是	
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	2013/1/30	总排口	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	74	100	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.177	15	mg/L	是	
				总氮	14.1	-	mg/L		
卢龙县	秦皇岛大天龙食品有限公司	2013/1/30	总排口	悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.177	35	mg/L	是	
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.1	70	mg/L	是	
				化学需氧量	74	300	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市稼轩食品有限公司	2013/3/11	总排口	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.9	70	mg/L	是	
				总磷	0.226	5	mg/L	是	
				化学需氧量	78	300	mg/L	是	
				悬浮物	21	70	mg/L	是	
				氨氮	0.154	35	mg/L	是	
				总氮	3.11	55	mg/L	是	
				PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
				磷酸盐(以P	1.71	-	mg/l		

秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	2013/1/14	厂总排口	化学需氧量	96	500	mg/l	是	
				总铬	<0.04	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.04	0.5	mg/L	是	
				总铜	0.316	2	mg/l	是	
				悬浮物	24	400	mg/l	是	
			氨氮	16.7	-	mg/L			
			氰化物(总氰化	<0.004	1	mg/l	是		
			石油类	<0.01	20	mg/l	是		
			车间排口	总镍	0.077	1	mg/L	是	
	总银	<0.003	0.5	mg/l	是				
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	2013/2/21	1号排污口	化学需氧量	36	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				氰化物(总氰化	0.263	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.00204	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.004	1	mg/L	是	
				悬浮物	18	100	mg/L	是	
				总锌	1.54	4	mg/L	是	
			总铁	<0.03	-	mg/L			
			氨氮	14.6	15	mg/L	是		
			总汞	<0.00001	0.05	mg/L	是		
			总镉	<0.05	0.1	mg/L	是		
			总铬	<0.2	1.5	mg/L	是		
			氟化物	5.89	20	mg/L	是		
			石油类	0.06	10	mg/L	是		
			总氮	13.26	35	mg/L	是		
			总磷	0.07	2	mg/L	是		
		总镍	<0.05	1	mg/L	是			
		总铜	<0.05	1	mg/L	是			
		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是			
		PH值	8.04	6-9	无量纲	是			
		氰化物(总氰化	<0.04	0.5	mg/L	是			
		化学需氧量	25	200	mg/L	是			
		挥发酚	<0.01	1	mg/L	是			
		总汞	<0.00001	0.05	mg/L	是			
		总镉	<0.05	0.1	mg/L	是			
		总铬	<0.2	1.5	mg/L	是			
		氟化物	4.93	20	mg/L	是			
		石油类	<0.04	10	mg/L	是			
		总砷	0.0005	0.5	mg/L	是			
		总铅	<0.004	1	mg/L	是			
		总镍	<0.05	1	mg/L	是			
		总铜	<0.05	1	mg/L	是			
		悬浮物	<4	100	mg/L	是			
		总锌	0.62	4	mg/L	是			
总磷	0.05	2	mg/L	是					
总铁	<0.03	-	mg/L						
氨氮	8.07	15	mg/L	是					
总氮	13.73	35	mg/L	是					
涉县	天津天铁冶金集团有限公司	2013/2/27	南排口	化学需氧量	60	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	300	mg/L	是	
				氨氮	0.323	-	mg/L		

	(天津铁厂)			氰化物(总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	1.08	-	mg/L		
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
武安市	冀中能源峰峰集团有限公司万年矿	2013/3/4	总排口	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	6	50	mg/L	是	
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	
				氨氮	6.34	8	mg/L	是	
武安市	新兴铸管股份有限公司	2013/2/21	外排口	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	14	200	mg/L	是	
				挥发酚	0.005	1	mg/L	是	
				六价铬	0.011	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	43	300	mg/L	是	
				氨氮	2.44	-	mg/L		
				氰化物(总氰化	0.002	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.56	-	mg/L		
桥西区	河北古顺酿酒股份有限公司	2013/2/27	总排口	化学需氧量	22	150	mg/L	是	
				悬浮物	16	70	mg/L	是	
				氨氮	0.084	15	mg/L	是	
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	40	mg/L	是	
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2013/2/27	东南口	PH值	7.64	-	无量纲		
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	30	50	mg/L	是	
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	
				氨氮	1.26	8	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
桥西区	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	2013/2/27	总排口	化学需氧量	38	100	mg/l	是	
				悬浮物	30	70	mg/l	是	
				氨氮	2.36	15	mg/L	是	
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	20	mg/l	是	
邢台县	邢台春雨工贸有限公司	2013/1/6	总排口	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.9	30	mg/L	是	
				化学需氧量	62	100	mg/L	是	
				悬浮物	20	30	mg/L	是	
				氨氮	4.8	25	mg/L	是	
内丘县	建滔(河北)化工有限公司	2013/3/7	总排口	硫化物	0.08	1	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
				PH值	7.71	-	无量纲		
				化学需氧量	46	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.092	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	30	70	mg/L	是	
				氨氮	3.26	15	mg/L	是	
		氰化物(总氰化	<0.004	0.2	mg/L	是			
		2013/3/15		生化需氧量	4.4	25	mg/L	是	
内丘县	建滔(河北)焦化有限公司	2013/3/7	总排口	PH值	7.66	-	无量纲		
				化学需氧量	66	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.11	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	22	70	mg/L	是	
				氨氮	2.72	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	0.2	mg/L	是	

				石油类	0.08	5	mg/L	是	
隆尧县	今麦郎食品有限公司	2013/3/8	总排口	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	
				化学需氧量	38	50	mg/L	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	3.1	5	mg/L	是	
南和县	河北航宇集团有限公司	2013/1/28	总排口	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.4	20	mg/L	是	
				总磷	0.43	0.8	mg/L	是	
				化学需氧量	76	90	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	4.28	8	mg/L	是	
				总氮	9.6	12	mg/L	是	
南和县	河北御芝林药业有限公司	2013/1/25	总排口	生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	78	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	50	mg/L	是	
				氨氮	6.4	8	mg/L	是	
南和县	燕京啤酒(邢台)有限公司	2013/1/28	总排口	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.5	20	mg/l	是	
				化学需氧量	68	80	mg/l	是	
				悬浮物	26	70	mg/l	是	
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	2013/1/25	总排口	氨氮	4.7	15	mg/l	是	
				PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	80	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				动植物油	0.52	-	mg/L		
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	2013/1/25	总排污口	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	25	mg/L	是	
				化学需氧量	88	100	mg/L	是	
				色度	32	70	倍	是	
				苯胺类	0.84	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	-	mg/L		
				悬浮物	40	60	mg/L	是	
				氨氮	3.14	12	mg/L	是	
宁晋县	河北玉锋淀粉糖业集团有限公司	2013/1/25	总排口	硫化物	0.498	1	mg/L	是	
				悬浮物	24	30	mg/L	是	
				氨氮	10.4	25	mg/L	是	
		2013/3/15		总氮	0.65	-	mg/L		
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	82	100	mg/L	是	
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2013/1/5	总排口	动植物油	0.65	5	mg/L	是	
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	14.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	96	100	mg/L	是	
				悬浮物	30	30	mg/L	是	
河北广玉				氨氮	7.84	25	mg/L	是	
				化学需氧量	92	300	mg/L	是	
				悬浮物	30	70	mg/L	是	

广宗县	淀粉糖业有限公司	2013/1/4	外排口	氨氮	8.22	35	mg/L	是	
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24	70	mg/L	是	
南宫市	河北金鼎绒业有限公司	2013/3/15	总排口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	82	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				阴离子表面活性	1.34	2	mg/L	是	
				氨氮	13.3	25	mg/L	是	
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	2013/1/17	总排口	生化需氧量	13.2	60	mg/L	是	
				化学需氧量	70	120	mg/L	是	
				悬浮物	38	120	mg/L	是	
				大肠菌群	3500	10000	个/L	是	
				氨氮	12.8	25	mg/L	是	
				动植物油	0.48	20	mg/L	是	
				PH值	7.52	6-8.5	无量纲	是	
南宫市	河北省四通绒毛制品集团有限公司	2013/3/5	总排口	悬浮物	28	30	mg/L	是	
				阴离子表面活性	1.29	10	mg/L	是	
				氨氮	9.15	25	mg/L	是	
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	82	120	mg/L	是	
新市区	保定钞票纸业有限公司	2013/1/23	总排口	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	
				总磷	0.193	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	29	60	mg/L	是	
				色度	4	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	0.23	5	mg/L	是	
				总氮	5.34	10	mg/L	是	
新市区	保定市三联纸业有限公司	2013/1/15	总排口	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.7	300	mg/l	是	
				化学需氧量	304	350	mg/l	是	
				色度	50	-	倍		
				悬浮物	108	400	mg/l	是	
				氨氮	0.818	-	mg/l		
				总氮	1.73	-	mg/l		
				总磷	0.306	-	mg/L		
新市区	保定天鹅股份有限公司	2013/1/11	总排口	悬浮物	168	400	mg/l	是	
				总锌	0.104	5	mg/l	是	
				氨氮	0.399	-	mg/L		
				石油类	0.175	20	mg/l	是	
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	77.8	600	mg/l	是	
				化学需氧量	334	1000	mg/l	是	
				色度	50	-	倍		
满城县	保定市港兴纸业有限公司	2013/3/7	总排口	PH值	7.79	7.5-10	无量纲	是	
				生化需氧量	11.7	200	mg/L	是	
				总磷	0.036	-	mg/L		
				化学需氧量	142	700	mg/L	是	
				色度	10	80	mg/L	是	
				悬浮物	67	700	mg/L	是	
				氨氮	0.61	10	mg/L	是	
总氮	5.98	-	mg/L						

高阳县	三利集团有限公司	2013/3/6	总排口	色度	10	-	倍		
				悬浮物	9	400	mg/l	是	
				氨氮	0.181	35	mg/l	是	
				PH值	7.87	-	无量纲		
				生化需氧量	6.1	300	mg/l	是	
				化学需氧量	31	500	mg/l	是	
容城县	河北大发纸业有限公司	2013/3/13	处理设施出口	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	52	200	mg/L	是	
				总磷	0.032	-	mg/L		
				化学需氧量	291	350	mg/L	是	
				色度	40	-	倍		
				悬浮物	32	200	mg/L	是	
				氨氮	4.16	-	mg/L		
				总氮	9.2	-	mg/L		
容城县	容城县金玉城印染有限公司	2013/3/13	外排口	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	42.1	50	mg/L	是	
				化学需氧量	181	200	mg/L	是	
				色度	50	80	倍	是	
				悬浮物	35	100	mg/L	是	
				氨氮	17.9	20	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
容城县	容城县容兴纸业有限公司	2013/3/13	总排口	PH值	8.51	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	30.3	200	mg/l	是	
				化学需氧量	178	350	mg/l	是	
				悬浮物	38	200	mg/l	是	
				氨氮	0.68	-	mg/L		
				总氮	5.84	-	mg/L		
				色度	50	-	倍		
				总磷	0.115	-	mg/L		
蠡县	河北大洋实业集团公司	2013/3/12	外排口	PH值	8.11	-	无量纲		
				生化需氧量	17.8	20	mg/l	是	
				化学需氧量	55	120	mg/l	是	
				色度	8	50	倍	是	
				悬浮物	31	70	mg/l	是	
				氨氮	0.98	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
保定高新技术产业开发区	保定天威英利新能源有限公司	2013/1/10	总排口	PH值	6.02	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	92	350	mg/l	是	
				悬浮物	114	400	mg/l	是	
				氨氮	1	-	mg/L		
				氟化物	4.07	10	mg/l	是	
				氯化物	75	350	mg/l	是	
涿州市	涿州市东立纸业有限公司	2013/3/12	总排口	总磷	0.171	-	mg/L		
				化学需氧量	195	350	mg/L	是	
				色度	20	-	mg/L		
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
				氨氮	1.2	25	mg/L	是	
				总氮	7.42	-	mg/L		
				生化需氧量	33.3	300	mg/l	是	
				悬浮物	51	400	mg/l	是	
				总锌	0.14	4	mg/L	是	
				氨氮	0.521	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	-	mg/L		

宣化区	宣化钢铁棒材有限责任公司	2013/1/21	厂总排口	氟化物	0.72	20	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				PH值	6.6	-	无量纲		
				化学需氧量	17	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	2013/1/21	厂总排口	PH值	6.6	-	无量纲		
				化学需氧量	17	200	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
				氟化物	0.72	20	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	
				总锌	0.14	4	mg/L	是	
				氨氮	0.521	15	mg/L	是	
				蔚 县	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	2013/2/21	厂总排口	氨氮	0.507
氟化物	1.28	10	mg/l					是	
石油类	0.01	5	mg/l					是	
PH值	6.56	6-9	无量纲					是	
化学需氧量	36	50	mg/l					是	
总汞	<0.00005	0.05	mg/l					是	
总镉	<0.001	0.1	mg/l					是	
总铬	<0.03	1.5	mg/l					是	
总砷	<0.0002	0.5	mg/l					是	
总铅	<0.001	0.5	mg/l					是	
蔚 县	开滦（集团）蔚州矿业公司单侯矿	2013/2/21	外排口	悬浮物	13	50	mg/l	是	
				PH值	6.67	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27	50	mg/l	是	
				总汞	<0.00005	0.05	mg/l	是	
				总镉	<0.001	0.1	mg/l	是	
				总铬	<0.03	1.5	mg/l	是	
				总砷	0.0003	0.5	mg/l	是	
				总铅	<0.001	0.5	mg/l	是	
				悬浮物	15	50	mg/l	是	
				氨氮	0.325	-	mg/L		
				氟化物	0.78	10	mg/l	是	
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	2013/1/7	厂总排口	石油类	0.01	5	mg/l	是	
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	19.2	20	mg/l	是	
				化学需氧量	40	60	mg/l	是	
				悬浮物	9	70	mg/l	是	
				氨氮	7.2	15	mg/L	是	
				氟化物	0.47	-	mg/L		
万全县	河北万全力华化工有限责任公司	2013/1/7	厂总排口	氯化物	23.1	-	mg/L		
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.4	20	mg/l	是	
				化学需氧量	31	100	mg/l	是	
				悬浮物	11	70	mg/l	是	
氨氮	9.26	15	mg/L	是					

	公司			氟化物	0.47	10	mg/l	是	
				氯化物	11.4	-	mg/L		
怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	2013/1/15	总排口	PH值	6.54	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.3	30	mg/l	是	
				总磷	0.32	-	mg/L		
				化学需氧量	35	150	mg/l	是	
				悬浮物	11	150	mg/l	是	
				氨氮	0.818	25	mg/L	是	
				PH值	6.47	6-9	无量纲	是	
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	2013/1/7	厂总排口	化学需氧量	35	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				氨氮	5.17	60	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.006	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				总汞	0.00024	0.05	mg/L	是	
双桥区	河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂	2013/3/6	车间排口	总镉	0.0002	0.1	mg/L	是	
				六价铬	7.72	0.5	mg/L	否	14
				总铅	0.0012	1	mg/L	是	
			总排口	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	452	150	mg/L	否	2
				挥发酚	0.005	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	1198	200	mg/L	否	5
				氨氮	2422	25	mg/L	否	96
				氰化物(总氰化	0.002	0.5	mg/L	是	
石油类	0.02	10	mg/L	是					
双桥区	华北制药天星有限公司	2013/1/17	总排口	PH值	7.29	-	无量纲		
				生化需氧量	52.4	200	mg/L	是	
				化学需氧量	102	400	mg/L	是	
				挥发酚	0.005	-	mg/L		
				色度	32	-	倍		
				悬浮物	1096	250	mg/L	否	3.4
				氨氮	88.8	260	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.102	-	mg/L		
鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2013/2/26	总排口	石油类	0.02	-	mg/L		
				PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	9.6	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.005	0.5	mg/L	是	
				六价铬	0.002	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	37	70	mg/L	是	
				总锌	0.175	2	mg/L	是	
				氨氮	3.35	10	mg/L	是	
运河区	沧州大化股份有限公司	2013/3/1	总排口	氰化物(总氰化	0.014	0.5	mg/L	是	
				油	0.051	8	mg/L	是	
				PH值	8.57	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	71	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.05	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	10.8	100	mg/L	是	
			氰化物(总氰化	<0.004	0.3	mg/L	是		
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是		
			石油类	0.15	10	mg/L	是		
PH值	8.01	6-9	无量纲	是					

			硝酸排口	化学需氧量	22	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	1.02	100	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	0.19	10	mg/L	是	
沧 县	沧州大化 TDI有限责 任公司	2013/1/4	总排口	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	55	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	
				氯苯	<0.012	-	mg/L		
				悬浮物	7	200	mg/L	是	
				氨氮	4.8	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.15	10	mg/L	是	
东光县	河北省东 光化工有 限责任公 司	2013/1/29	总排口	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	41	100	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	7	60	mg/L	是	
				氨氮	4.56	40	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.2	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.35	5	mg/L	是	
东光县	唐山三友 集团东光 浆粕有限 责任公司	2013/1/29	总排口	化学需氧量	79	300	mg/L	是	
				色度	24	80	倍	是	
				悬浮物	8	200	mg/L	是	
				氨氮	6.36	25	mg/L	是	
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.19	150	mg/L	是	
盐山县	盐山县天 和兴生物 制品有限 公司	2013/1/10	总排口	生化需氧量	7.5	45	mg/L	是	
				化学需氧量	74	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	50	mg/L	是	
				氨氮	7.08	25	mg/L	是	
				PH值	8.25	6-9	无量纲	是	
肃宁县	河北祥龙 实业有限 公司	2013/1/4	总排口	悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	4.09	15	mg/L	是	
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.16	20	mg/L	是	
				化学需氧量	45	100	mg/L	是	
		2013/1/14		总磷	14.8	1	mg/L	否	14
献 县	沧州博昌 皮革工业 有限公司	2013/1/6	总排口	PH值	8.54	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.5	30	mg/l	是	
				化学需氧量	113	150	mg/l	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	13	150	mg/l	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/l	是	
				动植物油	0.21	15	mg/l	是	
献 县	河北燕京 啤酒有限 公司	2013/1/29	总排口	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.23	20	mg/l	是	
				总磷	1.24	3	mg/l	是	
				化学需氧量	25	80	mg/l	是	
				悬浮物	8	70	mg/l	是	
				氨氮	5	15	mg/l	是	
				氨氮	14.9	25	mg/L	是	

孟村回族自治县	大成万达(天津)有限公司沧州分公司	2013/1/10	总排口	动植物油	0.54	20	mg/L	是	
				PH值	7.39	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	8.31	60	mg/L	是	
				化学需氧量	69	120	mg/L	是	
				悬浮物	10	120	mg/L	是	
				大肠菌群	16000	10000	个/L	否	0.6
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	2013/3/6	总排口	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.56	10	mg/L	是	
				石油类	0.77	1	mg/L	是	
				化学需氧量	69	50	mg/L	否	0.4
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	3.21	5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
南大港产业园区	河北鑫泉石油化工有限公司	2013/3/6	总排口	化学需氧量	8.94	120	mg/l	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是	
				悬浮物	7	150	mg/l	是	
				氨氮	4.79	50	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	0.5	mg/l	是	
				石油类	0.48	10	mg/l	是	
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	2013/2/20	总排口	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	111	150	mg/l	是	
				苯胺类	<0.03	2	mg/l	是	
				氯苯	<0.012	0.4	mg/l	是	
				悬浮物	7	150	mg/l	是	
				氨氮	4.1	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	0.5	mg/l	是	
临港经济技术开发区	河北金牛化工股份有限公司树脂分公司	2013/2/20	总排口	化学需氧量	100	150	mg/L	是	
				总汞	0.00221	0.005	mg/L	是	
				悬浮物	7	150	mg/L	是	
				PH值	8.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.66	60	mg/L	是	
				氨氮	2.47	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/l	是	
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	2013/1/6	总排口	总铬	0.101	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	12	400	mg/l	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/l	是	
				动植物油	0.35	100	mg/l	是	
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	115	300	mg/l	是	
				化学需氧量	473	500	mg/l	是	
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	2013/1/6	孔大站出口	悬浮物	8	200	mg/L	是	
				氨氮	6.15	50	mg/L	是	
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	
				石油类	1.03	10	mg/L	是	
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
			羊十站出口	化学需氧量	138	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.32	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	119	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	

			十八里山口	悬浮物	8	200	mg/L	是	
				氨氮	4.49	50	mg/L	是	
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	
				石油类	1.13	10	mg/L	是	
安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	2013/1/15	总排口	色度	8	-	倍		
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9	300	mg/l	是	
				化学需氧量	70	500	mg/l	是	
				悬浮物	9	400	mg/l	是	
				氨氮	2.38	-	mg/l		
固安县	固安嘉祥皮草有限公司	2013/3/14	总排口	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3	20	mg/l	是	
				化学需氧量	23	100	mg/l	是	
				色度	16	50	倍	是	
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/l	是	
				氨氮	2.38	15	mg/L	是	
				石油类	0.3	5	mg/l	是	
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	2013/1/5	总排口	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	46	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	27	100	mg/L	是	
				氨氮	1.26	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化)	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.4	1	mg/L	是	
				石油类	0.33	10	mg/L	是	
文安县	廊坊派皇工贸集团有限公司	2013/1/5	总排口	石油类	0.18	10	mg/l	是	
				生化需氧量	39	100	mg/l	是	
				化学需氧量	206	300	mg/l	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	28	150	mg/l	是	
				氨氮	18	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.4	1	mg/l	是	
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
霸州市	梅花生物科技集团股份有限公司霸州分公司	2013/1/5	二厂总排口	氨氮	7.11	50	mg/l	是	
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12	80	mg/l	是	
				化学需氧量	42	200	mg/l	是	
				悬浮物	10	100	mg/l	是	
三河市	河北神威药业有限公司	2013/1/5	总排口	PH值	8.9	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	14	150	mg/l	是	
				悬浮物	7	150	mg/l	是	
				氨氮	2.63	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.4	1	mg/l	是	
桃城区	衡水京华化工有限公司	2013/2/27	01京华化工废水监测	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	70.2	150	mg/l	是	
				挥发酚	0.161	0.5	mg/l	是	
				悬浮物	27	150	mg/l	是	
				氨氮	11.3	25	mg/L	是	
桃城区	衡水裕华染业有限公司	2013/3/4	01裕华染业废水监测	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	132	200	mg/L	是	
				色度	16	80	倍	是	
				苯胺类	0.925	1	mg/L	是	

	公司		测	悬浮物	94	100	mg/L	是	
				氨氮	8.12	20	mg/L	是	
武强县	东北助剂 化工有限公司	2013/2/27	01东北助 剂废水监 测	氨氮	23.2	25	mg/L	是	
				硫化物	0.18	1	mg/L	是	
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	72.7	100	mg/L	是	
				苯胺类	0.5	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	29	30	mg/L	是	
				PH值	7.48	-	无量纲		
				生化需氧量	27.88	150	mg/l	是	
安平县	河北裕丰 京安养殖 有限公司	2013/3/5	京安养殖 废水监测	总磷	7.34	8	mg/l	是	
				化学需氧量	163	400	mg/l	是	
				悬浮物	117	200	mg/l	是	
				氨氮	23.6	80	mg/l	是	
				PH值	8.58	6-9	无量纲	是	
景 县	河北景化 化工有限 公司	2013/3/6	01景化化 工废水监 测	化学需氧量	39.4	150	mg/L	是	
				悬浮物	11	100	mg/L	是	
				氨氮	6.86	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.13	0.5	mg/L	是	
阜城县	阜城县华 兴服装有 限公司	2013/3/5	01华兴服 装废水监 测	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	87	200	mg/L	是	
				色度	8	80	倍	是	
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	
				悬浮物	96	100	mg/L	是	
				氨氮	4.5	20	mg/L	是	
冀州市	晋煤冀州 银海化肥 有限责任 公司	2013/1/29	01银海废 水监测	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	113.4	150	mg/L	是	
				悬浮物	20	100	mg/L	是	
				氨氮	37.7	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
深州市	河北衡水 老白干酒 业股份有 限公司深 南种猪分 公司	2013/3/5	01深南种 猪废水监 测	硫化物	0.11	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.14	30	mg/L	是	
				总磷	0.67	3	mg/L	是	
				化学需氧量	65.1	100	mg/L	是	
				悬浮物	23	30	mg/L	是	
				氨氮	22.9	25	mg/L	是	